Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 97-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9006.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 97-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206917-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206917 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 2,6

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1034
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,047
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	99,01	81,21	17,80	74,66	42,36	32,30	7,00	5,00	2,75	16,17	-	-	16,56	-	16,56	-	74,38	-	1,21			3,95
25.11.15	24,00	-	98,04	81,29	16,75	75,54	42,75	32,79	7,00	5,00	2,81	14,92	-	-	15,30	-	15,30	-	75,09	-	1,12			3,93
26.11.15	24,00	-	99,05	81,10	17,95	76,22	42,69	33,53	7,00	5,00	2,87	16,07	-	-	16,48	-	16,48	-	75,85	-	1,22			4,09
27.11.15	24,00	-	97,85	81,32	16,53	76,44	42,85	33,59	7,00	5,00	2,88	14,64	-	-	15,04	-	15,04	-	76,05	-	1,11			4,00
28.11.15	24,00	-	61,96	44,18	17,78	75,08	41,84	33,24	7,00	5,00	1,59	16,93	-	-	17,31	-	17,31	-	71,64	-	1,21			2,81
29.11.15	24,00	-	84,76	63,73	21,03	73,42	39,27	34,15	7,00	5,00	2,26	20,32	-	-	20,81	-	20,81	-	72,08	-	1,46			3,72
30.11.15	24,00	-	99,15	80,60	18,55	75,92	42,87	33,05	7,00	5,00	2,77	17,28	-	-	17,71	-	17,71	-	75,34	-	1,30			4,07
01.12.15	24,00	-	98,10	80,91	17,19	76,00	43,24	32,76	7,00	5,00	2,76	15,80	-	-	16,22	-	16,22	-	75,70	-	1,20			3,96
02.12.15	24,00	-	98,74	82,02	16,72	74,98	43,19	31,79	7,00	5,00	2,72	15,29	-	-	15,67	-	15,67	-	74,34	-	1,14			3,86
03.12.15	24,00	-	98,54	81,63	16,91	75,90	43,30	32,60	7,00	5,00	2,80	15,14	-	-	15,52	-	15,52	-	75,59	-	1,15			3,95
04.12.15	24,00	-	98,03	81,69	16,34	75,98	43,55	32,43	7,00	5,00	2,80	14,44	-	-	14,82	-	14,82	-	75,69	-	1,09			3,89
05.12.15	24,00	-	98,97	80,89	18,08	76,28	43,57	32,71	7,00	5,00	2,80	16,18	-	-	16,62	-	16,62	-	75,88	-	1,23			4,03
06.12.15	24,00	-	101,87	80,26	21,61	76,27	43,89	32,38	7,00	5,00	2,76	19,70	-	-	20,22	-	20,22	-	75,84	-	1,49			4,25
07.12.15	24,00	-	99,48	82,90	16,58	75,93	44,21	31,72	7,00	5,00	2,78	14,73	-	-	15,12	-	15,12	-	75,60	-	1,12			3,89
08.12.15	24,00	-	100,06	83,93	16,13	76,01	44,02	31,99	7,00	5,00	2,83	14,27	-	-	14,65	-	14,65	-	75,65	-	1,08			3,91
09.12.15	24,00	-	101,87	83,95	17,92	76,03	44,08	31,95	7,00	5,00	2,83	16,04	-	-	16,47	-	16,47	-	75,69	-	1,22			4,05
10.12.15	24,00	-	100,82	84,65	16,17	76,07	44,39	31,68	7,00	5,00	2,84	14,21	-	-	14,59	-	14,59	-	75,67	-	1,07			3,91
11.12.15	24,00	-	99,73	84,62	15,11	75,87	44,59	31,28	7,00	5,00	2,79	13,31	-	-	13,64	-	13,64	-	75,39	-	1,00			3,79
12.12.15	24,00	-	101,53	84,04	17,49	76,03	44,43	31,60	7,00	5,00	2,81	15,59	-	-	16,03	-	16,03	-	75,64	-	1,18			3,99
13.12.15	24,00	-	101,52	83,24	18,28	75,73	44,03	31,70	7,00	5,00	2,80	16,31	-	-	16,75	-	16,75	-	75,20	-	1,23			4,03
14.12.15	24,00	-	101,27	84,28	16,99	75,84	44,20	31,64	7,00	5,00	2,82	15,13	-	-	15,51	-	15,51	-	75,49	-	1,14			3,96
15.12.15	24,00	-	100,19	84,07	16,12	76,32	44,05	32,27	7,00	5,00	2,86	14,30	-	-	14,69	-	14,69	-	76,01	-	1,09			3,95
16.12.15	24,00	-	99,61	82,19	17,42	74,85	43,45	31,40	7,00	5,00	2,74	15,66	-	-	16,04	-	16,04	-	73,03	-	1,14			3,89
17.12.15	24,00	-	100,38	81,81	18,57	67,07	38,63	28,44	7,00	5,00	2,41	16,76	-	-	17,13	-	17,13	-	69,36	-	1,16			3,57
18.12.15	24,00	-	102,83	84,30	18,53	76,22	43,42	32,80	7,00	5,00	2,91	16,76	-	-	17,19	-	17,19	-	75,85	-	1,27			4,18
19.12.15	24,00	-	103,88	85,27	18,61	76,39	44,25	32,14	7,00	5,00	2,88	16,85	-	-	17,29	-	17,29	-	76,04	-	1,28			4,17
20.12.15	24,00	-	104,26	84,42	19,84	76,04	44,34	31,70	7,00	5,00	2,81	18,17	-	-	18,66	-	18,66	-	75,71	-	1,38			4,19
21.12.15	24,00		98,20	80,54	17,67	75,45	43,24	32,21	7,00	5,00	2,73	15,96	-	-	16,37	-	16,37	-	74,96	-	1,20	-	-	3,92
22.12.15	24,00		98,20	80,54	17,67	75,45	43,24	32,21	7,00	5,00	2,73	15,96	-	-	16,37	-	16,37	-	74,96	-	1,20	-	-	3,92
23.12.15	24,00		98,20	80,54	17,67	75,45	43,24	32,21	7,00	5,00	2,73	15,96	-	-	16,37	-	16,37	-	74,96	-	1,20	-	-	3,92
Среднее	24,00	-	98,20	80,54	17,67	75,45	43,24	32,21	7,00	5,00	2,73	15,96	-	-	16,37	-	16,37	-	74,96	-	1,20	-	-	3,92
Итого	720,00		2946,11	2416,11	530,00						81,87	478,86	0,00	0,00	491,16	0,00	491,16	0,00			35,88	0,00	0,00	117,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 05:00	7420,74	5789,29	1855,42	-	1891,69	-	213,50	-	-
	21.12.15 03:00	10065,01	7956,94	2286,10	-	2333,44	-	319,23	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °C = -1,25 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **116,50** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **491,16** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

подпись потребителя

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«24» ДЕК 2015 г.

печать энергосбыта