Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 99 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9005.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 99
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205811-ч(с)-1215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205811 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,6

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,049
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,598

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	116,29	102,74	13,55	74,22	46,48	27,74	7,00	5,00	2,85	13,55	-	-	15,39		15,39	-	74,27	-	1,01			3,86
25.11.15	24,00	-	118,07	102,85	15,22	75,11	46,89	28,22	7,00	5,00	2,91	15,22	-	-	17,13		17,13	-	74,93	-	1,14			4,05
26.11.15	24,00	-	118,55	102,73	15,82	75,78	46,99	28,79	7,00	5,00	2,96	15,82	-	-	17,83		17,83	-	75,75	-	1,20			4,16
27.11.15	24,00	-	118,08	103,05	15,03	75,99	47,25	28,74	7,00	5,00	2,97	15,03	-	-	17,00		17,00	-	75,92	-	1,14			4,11
28.11.15	24,00	-	71,77	55,46	16,31	74,83	46,28	28,55	7,00	5,00	1,65	16,31	-	-	17,56		17,56	-	71,23	-	1,16			2,81
29.11.15	24,00	-	96,06	80,18	15,88	73,05	43,38	29,67	7,00	5,00	2,38	15,88	-	-	17,46		17,46	-	73,05	-	1,16			3,54
30.11.15	24,00	-	117,68	102,01	15,67	75,51	46,85	28,66	7,00	5,00	2,93	15,67	-	-	17,68		17,68	-	75,21	-	1,18			4,11
01.12.15	24,00	-	116,26	102,53	13,73	75,57	47,25	28,32	7,00	5,00	2,91	13,73	-	-	15,63		15,63	-	75,60	-	1,04			3,95
02.12.15	24,00	-	117,68	103,85	13,83	74,59	47,19	27,40	7,00	5,00	2,85	13,83	-	-	15,69		15,69	-	74,25	-	1,03			3,88
03.12.15	24,00	-	117,39	103,39	14,00	75,46	47,30	28,16	7,00	5,00	2,92	14,00	-	-	15,88		15,88	-	75,50	-	1,06			3,97
04.12.15	24,00	-	117,33	103,51	13,82	75,55	47,52	28,03	7,00	5,00	2,90	13,82	-	-	15,69		15,69	-	75,59	-	1,04			3,95
05.12.15	24,00	-	118,90	102,32	16,58	75,86	47,73	28,13	7,00	5,00	2,88	16,58	-	-	18,54		18,54	-	75,79	-	1,26			4,14
06.12.15	24,00	-	118,60	101,77	16,83	75,85	48,08	27,77	7,00	5,00	2,83	16,83	-	-	18,80		18,80	-	75,72	-	1,27			4,10
07.12.15	24,00	-	119,38	104,97	14,41	75,51	48,26	27,25	7,00	5,00	2,86	14,41	-	-	16,31		16,31	-	75,55	-	1,09			3,95
08.12.15	24,00	-	119,78	106,32	13,46	75,60	48,07	27,53	7,00	5,00	2,93	13,46	-	-	15,40		15,40	-	75,56	-	1,02			3,95
09.12.15	24,00	-	120,67	106,48	14,19	75,60	48,11	27,49	7,00	5,00	2,93	14,19	-	-	16,11		16,11	-	75,54	-	1,07			4,01
10.12.15	24,00	-	120,82	107,42	13,40	75,65	48,46	27,19	7,00	5,00	2,92	13,40	-	-	15,35		15,35	-	75,56	-	1,01			3,94
11.12.15	24,00	-	121,11	107,18	13,93	75,45	48,56	26,89	7,00	5,00	2,89	13,93	-	-	15,88		15,88	-	75,33	-	1,05			3,94
12.12.15	24,00	-	122,40	106,34	16,06	75,60	48,48	27,12	7,00	5,00	2,89	16,06	-	-	17,99		17,99	-	75,56	-	1,21			4,10
13.12.15	24,00	-	121,46	105,38	16,08	75,32	47,99	27,33	7,00	5,00	2,89	16,08	-	-	18,00		18,00	-	75,12	-	1,21			4,10
14.12.15	24,00	-	120,09	106,86	13,23	75,41	48,06	27,35	7,00	5,00	2,93	13,23	-	-	15,13		15,13	-	75,34	-	1,00			3,92
15.12.15	24,00	-	120,36	106,39	13,97	75,89	48,09	27,80	7,00	5,00	2,96	13,97	-	-	15,94		15,94	-	75,93	-	1,06			4,02
16.12.15	24,00	-	119,85	103,76	16,09	74,61	47,40	27,21	7,00	5,00	2,85	16,09	-	-	17,98		17,98	-	73,15	-	1,18			4,03
17.12.15	24,00	-	119,54	103,40	16,14	66,42	41,86	24,56	7,00	5,00	2,49	16,14	-	-	17,77		17,77	-	69,28	-	1,12			3,61
18.12.15	24,00	-	120,59	106,70	13,89	75,78	47,33	28,45	7,00	5,00	3,04	13,89	-	-	15,81		15,81	-	75,73	-	1,05			4,09
19.12.15	24,00	-	123,18	107,97	15,21	75,97	48,24	27,73	7,00	5,00	3,00	15,21	-	-	17,23		17,23	-	75,92	-	1,15			4,15
20.12.15	24,00	-	124,92	106,59	18,33	75,62	48,22	27,40	7,00	5,00	2,92	18,33	-	-	20,36		20,36	-	75,63	-	1,39			4,31
21.12.15	24,00	-	123,00	108,21	14,79	75,55	48,91	26,64	7,00	5,00	2,88	14,79	-	-	16,74		16,74	-	75,47	-	1,12			4,00
22.12.15	24,00		117,14	102,16	14,98	75,05	47,33	27,72	7,00	5,00	2,83	14,98	-	-	16,87	-	16,87	-	74,91	-	1,12	-	-	3,95
23.12.15	24,00		117,14	102,16	14,98	75,05	47,33	27,72	7,00	5,00	2,83	14,98	-	-	16,87	-	16,87	-	74,91	-	1,12	-	-	3,95
Среднее	24,00	-	117,14	102,16	14,98	75,05	47,33	27,72	7,00	5,00	2,83	14,98	-	-	16,87	-	16,87	-	74,91	-	1,12	-	-	3,95
Итого	720,00		3514,08	3064,67	449,41						84,98	449,41	0,00	0,00	506,01	0,00	506,01	0,00			33,65	0,00	0,00	118,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
06.05.15 05:00	17028,92	14733,00	2032,65	-	2084,23	-	587,12	-	-
06.05.15 05:00	17028,92	14733,00	2032,65	-	2084,23	-	587,12	-	-

Период расчета по среднему: суток
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = -1,17 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **117,47** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **506,01** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 24 ДЕК 2015 г.
печать энергосбыта