

Отчет о теплопотреблении по приборам УЛТЗ за декабрь 2015

ТОО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

График: 150/70

Схема подключения: Двухтрубная

СПО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 1, ТЦ-1 СПО
 Договор: 31502-5
 Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"

Установленные приборы: Вычислитель: ТВ7-01 № 12002935

расходомер

Подающий тр. 32
 Обратн. тр. 32

тр.цирк. ГВС
 тр.-д. ГВС
 тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: $Q = M1 * (h1 - hв) - M2 * (h2 - hв) - M3 * (h3 - hв)$ лето: $Q_{гвс} = m3 * (h3 - hв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{гвс} = Q_{гвс,пот.} = Q_{гвс}$

Договорные нагрузки (сп.час), Гкал/ч, $Q_{гвс,пот.} = Q_{гвс,пот.} = Q_{гвс,пот.}$

Договорные нагрузки (сп.час), Гкал/мес, $Q_{гвс,пот.} = Q_{гвс,пот.} = Q_{гвс,пот.}$

Фактические нагрузки: $Q_{гвс,пот.} = Q_{гвс,пот.} = Q_{гвс,пот.}$

Константные значения: $P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5$

Тхв=0 С

Предр. давления

Темперопроб.

КТСН-Н

Приборы УЛТЗ поверены до

Gmin

расходомер

32

Обратн. тр.

тр.цирк. ГВС

тр. Подпитки

Дата	часы	Подающий трубопровод										Обратный трубопровод												
		Г1	Т1	С	кг/см	тонн	Гкал	%	Т2	С	кг/см	тонн	Гкал	Q2	DT	DG	G1гвс	Тонн	Г1гвс	Тонн	DG	DT	Q	
01.12.15	24	-	-	66,51	9,00	218,576	-	46,71	6,50	218,576	19,80	0,000	0,000	0,000	19,80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,342	Гкал
02.12.15	24	-	-	65,98	9,00	218,222	-	46,44	6,50	218,222	19,53	0,000	0,000	0,000	19,53	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,276	Гкал
03.12.15	24	-	-	65,93	9,00	217,945	-	46,34	6,50	217,945	19,59	0,000	0,000	0,000	19,59	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,677	Гкал
04.12.15	24	-	-	60,34	9,00	217,424	-	43,46	6,50	217,552	16,88	-0,128	0,000	0,000	16,88	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,906	Гкал
05.12.15	24	-	-	57,14	9,00	212,588	-	44,08	6,50	209,920	13,06	2,668	0,000	0,000	13,06	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,187	Гкал
06.12.15	24	-	-	51,72	9,00	218,780	-	41,77	6,50	218,774	12,92	0,579	0,000	0,000	12,92	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,878	Гкал
07.12.15	24	-	-	53,36	9,00	220,111	-	40,44	6,50	219,532	16,04	0,000	0,000	0,000	16,04	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,558	Гкал
08.12.15	24	-	-	58,53	9,00	221,073	-	42,49	6,50	221,073	16,40	0,066	0,000	0,000	16,40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,683	Гкал
09.12.15	24	-	-	59,87	9,00	223,740	-	43,48	6,50	223,674	14,70	0,000	0,000	0,000	14,70	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,267	Гкал
10.12.15	24	-	-	55,85	9,00	221,810	-	41,15	6,50	221,464	14,14	0,000	0,000	0,000	14,14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,146	Гкал
11.12.15	24	-	-	54,93	9,00	221,810	-	40,80	6,50	221,810	15,54	0,000	0,000	0,000	15,54	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,452	Гкал
12.12.15	24	-	-	57,59	9,00	221,449	-	42,05	6,50	221,449	17,44	0,000	0,000	0,000	17,44	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,847	Гкал
13.12.15	24	-	-	61,31	9,00	219,863	-	43,87	6,50	219,863	19,33	0,000	0,000	0,000	19,33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,178	Гкал
14.12.15	24	-	-	65,01	9,00	215,464	-	45,68	6,50	215,464	20,11	0,000	0,000	0,000	20,11	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,361	Гкал
15.12.15	24	-	-	65,99	9,00	216,194	-	45,88	6,50	216,194	19,74	0,000	0,000	0,000	19,74	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,328	Гкал
16.12.15	24	-	-	65,59	9,00	218,586	-	45,85	6,50	218,586	20,72	0,000	0,000	0,000	20,72	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,561	Гкал
17.12.15	24	-	-	67,46	9,00	219,423	-	46,74	6,50	219,423	20,72	0,000	0,000	0,000	20,72	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,490	Гкал
18.12.15	24	-	-	66,84	9,00	220,278	-	46,51	6,50	220,278	20,32	0,000	0,000	0,000	20,32	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,995	Гкал
19.12.15	24	-	-	63,13	9,00	222,767	-	45,26	6,50	222,767	17,87	0,000	0,000	0,000	17,87	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,554	Гкал
20.12.15	24	-	-	59,17	9,00	224,124	-	43,36	6,50	224,124	15,81	0,000	0,000	0,000	15,81	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,106	Гкал
21.12.15	24	-	-	55,50	9,00	224,483	-	41,71	6,50	224,483	13,79	0,000	0,000	0,000	13,79	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,860	Гкал
22.12.15	24	-	-	52,64	9,00	224,799	-	39,97	6,50	224,799	12,67	0,000	0,000	0,000	12,67	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,679	Гкал
Среднее	24,00	-	-	60,47	9,00	219,962	-	43,82	6,50	219,817	16,65	0,145	-	-	16,65	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	80,93	Гкал
Итого	528,0	-	-	4839,163	0,000	-	-	-	-	4835,971	0,000	-	-	-	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ориентировочно до конца месяца(+)

34,58

Итого за декабрь 2015:

115,51

Показанная счетчиков на момент снятия данных:

Показанная ГВС

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов
 Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды: $Q_{гвс} = Q_{гвс,пот.} + Q_{гвс,пот.}$
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела № УЛТЗ Учета
 Главный инженер
 (по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком" для отчетов

Дирекция по сбыту теплоэнергии
 Филиал «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел продаж и сервиса
 теплоэнергия
 отчет принят в работу
 25.12.2015
 Дата