

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-2, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 44621

Подающий тр. расходомер
 Обратн.тр. ПРЭМ 40
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmax

Термопреобр.
 КТПТР-05
 КТПТР-05

Tхв=0 C
 Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 \cdot (h1 - h_{хв}) - M2 \cdot (h2 - h_{хв})$ лето: $Q = M1 \cdot (h1 - h_{хв}) - M2 \cdot (h2 - h_{хв})$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT C	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.11.15	24	-	59,41	10,20	162,220	-	-	43,09	5,60	160,420	-	16,32	1,800	0,00	0,00	0,00	2,736
24.11.15	24	-	60,34	10,20	162,080	-	-	43,45	5,60	160,270	-	16,89	1,810	0,00	0,00	0,00	2,826
25.11.15	24	-	62,44	10,20	153,840	-	-	43,88	5,60	152,140	-	18,56	1,700	0,00	0,00	0,00	2,941
26.11.15	24	-	67,05	10,20	148,040	-	-	45,68	5,60	146,400	-	21,37	1,640	0,00	0,00	0,00	3,247
27.11.15	24	-	68,64	10,20	149,220	-	-	46,60	5,60	147,080	-	22,04	1,650	0,00	0,00	0,00	3,366
28.11.15	24	-	66,10	10,20	149,220	-	-	45,70	5,60	147,590	-	20,40	1,630	0,00	0,00	0,00	3,128
29.11.15	24	-	64,04	10,20	150,020	-	-	44,74	5,60	148,320	-	19,30	1,700	0,00	0,00	0,00	2,982
30.11.15	24	-	63,44	10,20	149,980	-	-	44,29	5,60	148,260	-	19,15	1,720	0,00	0,00	0,00	2,958
01.12.15	24	-	65,27	10,20	145,830	-	-	45,06	5,60	144,260	-	20,21	1,570	0,00	0,00	0,00	3,027
02.12.15	24	-	64,92	10,20	146,450	-	-	44,87	5,60	144,840	-	20,05	1,610	0,00	0,00	0,00	3,015
03.12.15	24	-	61,84	10,20	133,910	-	-	42,35	5,60	132,460	-	19,49	1,450	0,00	0,00	0,00	3,043
04.12.15	24	-	61,25	10,20	134,010	-	-	41,95	5,60	132,590	-	19,30	1,420	0,00	0,00	0,00	2,680
05.12.15	24	-	56,44	10,20	134,200	-	-	40,08	5,60	132,850	-	16,36	1,350	0,00	0,00	0,00	2,651
06.12.15	24	-	55,24	10,20	134,310	-	-	39,13	5,60	132,860	-	16,11	1,450	0,00	0,00	0,00	2,257
07.12.15	24	-	56,91	10,20	133,900	-	-	39,29	5,60	132,470	-	16,11	1,450	0,00	0,00	0,00	2,228
08.12.15	24	-	61,03	10,20	133,210	-	-	41,60	5,60	131,760	-	17,62	1,430	0,00	0,00	0,00	2,426
09.12.15	24	-	57,53	10,20	133,500	-	-	40,16	5,60	132,060	-	19,43	1,450	0,00	0,00	0,00	2,656
10.12.15	24	-	55,85	10,20	133,690	-	-	39,43	5,60	132,260	-	16,42	1,430	0,00	0,00	0,00	2,385
11.12.15	24	-	58,50	10,20	133,780	-	-	40,59	5,60	132,330	-	17,91	1,450	0,00	0,00	0,00	2,259
12.12.15	24	-	62,24	10,20	133,930	-	-	42,43	5,60	132,440	-	19,81	1,490	0,00	0,00	0,00	2,460
13.12.15	24	-	64,77	10,20	134,020	-	-	43,68	5,60	132,560	-	21,09	1,460	0,00	0,00	0,00	2,722
14.12.15	24	-	66,77	10,20	134,100	-	-	44,34	5,60	132,650	-	22,43	1,450	0,00	0,00	0,00	2,898
15.12.15	24	-	67,79	10,20	133,270	-	-	44,71	5,60	131,880	-	23,08	1,390	0,00	0,00	0,00	3,078
16.12.15	24	-	70,11	10,20	133,030	-	-	45,60	5,60	131,590	-	24,51	1,440	0,00	0,00	0,00	3,147
17.12.15	24	-	68,30	10,20	133,200	-	-	44,88	5,60	131,810	-	23,42	1,390	0,00	0,00	0,00	3,333
18.12.15	24	-	48,77	10,20	132,210	-	-	36,01	5,60	130,750	-	12,76	1,460	0,00	0,00	0,00	3,189
19.12.15	24	-	54,88	10,20	132,810	-	-	37,60	5,60	131,440	-	17,28	1,370	0,00	0,00	0,00	1,728
20.12.15	24	-	62,00	10,20	140,152	-	-	42,70	5,60	138,629	-	19,30	1,523	0,00	0,00	0,00	2,342
21.12.15	24	-	62,00	10,20	140,152	-	-	42,70	5,60	138,629	-	19,30	1,523	0,00	0,00	0,00	2,775
22.12.15	24	-	62,00	10,20	140,152	-	-	42,70	5,60	138,629	-	19,30	1,523	0,00	0,00	0,00	2,775
Среднее	24,00	-	62,00	10,20	140,152	-	-	42,70	5,60	138,629	-	19,30	1,523	0,00	0,00	0,00	2,775
Итого	720,0	-			4204,564	0,000				4158,868	0,000	45,696	0,00	0,00	0,00	83,26	

Ориентировочно до конца месяца(+) 1214,774
 Корректировка за прошлый месяц (-) 1228,400
Итого за декабрь 2015 : 4190,938

1201,793
 1215,291
 4145,369

12,981
 13,109
 45,569

24,80
 19,86
 88,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q1,Гкал	Показания ГВС
19.04.15 02:00	14512,110	-	14358,610	-	0,000	0,000	337,318	
19.04.15 02:00	14512,110	-	14358,610	-	0,000	0,000	337,318	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ °C
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

(Подпись)

АО "ДомТелеком"
 для отчетов

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до подлинника АРТА допуска УУ
 Дата _____

25.12.2015