Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 1 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207226
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207226-ч(с)-1215.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 3,67

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 91,44 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.15	24,00	-	137,66	137,66	0,00	73,44	46,83	26,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,67
25.11.15	24,00	-	135,92	136,30	-0,38	72,00	48,17	23,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,24
26.11.15	24,00	-	144,69	144,69	0,00	73,84	49,19	24,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,57
27.11.15	24,00	-	145,67	145,67	0,00	74,13	48,22	25,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,78
28.11.15	24,00	-	151,48	151,48	0,00	74,65	49,05	25,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,88
29.11.15	24,00	-	150,66	150,66	0,00	73,95	48,83	25,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,79
30.11.15	24,00	-	149,47	149,47	0,00	74,61	48,73	25,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,87
01.12.15	24,00	-	148,21	148,21	0,00	74,30	48,75	25,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,79
02.12.15	24,00	-	148,55	148,55	0,00	73,68	48,39	25,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,76
03.12.15	24,00	-	149,50	149,50	0,00	74,24	48,70	25,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,82
04.12.15	24,00	-	141,45	141,45	0,00	74,98	49,20	25,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,65
05.12.15	24,00	-	145,54	145,54	0,00	72,58	48,16	24,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,56
06.12.15	24,00	-	147,20	147,20	0,00	73,35	49,02	24,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,58
07.12.15	24,00	-	150,19	150,19	0,00	72,12	48,64	23,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,53
08.12.15	24,00	-	146,31	146,31	0,00	72,36	47,88	24,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,58
09.12.15	24,00	-	146,22	146,22	0,00	72,80	48,12	24,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,61
10.12.15	24,00	-	123,70	125,62	-1,92	73,18	50,44	22,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
11.12.15	24,00	-	149,99	149,99	0,00	72,42	51,41	21,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,16
12.12.15	24,00	-	147,79	147,79	0,00	72,57	49,56	23,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,40
13.12.15	24,00	-	144,77	144,77	0,00	72,35	48,40	23,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
14.12.15	24,00	-	146,96	146,96	0,00	72,57	48,53	24,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,54
15.12.15	24,00	-	146,82	146,82	0,00	74,24	48,99	25,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,71
16.12.15	24,00	-	144,59	144,59	0,00	73,84	48,16	25,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,72
17.12.15	24,00	-	143,36	143,36	0,00	74,18	47,64	26,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,81
18.12.15	24,00	-	143,53	143,53	0,00	74,07	47,50	26,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,81
19.12.15	24,00	-	148,08	148,08	0,00	74,38	48,78	25,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,80
20.12.15	24,00	-	145,36	145,36	0,00	74,71	49,10	25,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,73
21.12.15	24,00		145,32	145,41	-0,09	73,54	48,68	24,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,62
22.12.15	24,00		145,32	145,41	-0,09	73,54	48,68	24,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,62
23.12.15	24,00		145,32	145,41	-0,09	73,54	48,68	24,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,62
Среднее	24,00	-	145,32	145,41	-0,09	73,54	48,68	24,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,62
Итого	720,00		4359,63	4362,19	-2,56						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	108,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 03:00	38545,10	38549,58	-	-	-	-	907,33	-	-
	21.12.15 02:00	42464,14	42470,92	-	-	-	-	1008,82	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,67 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **108,46** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2015
«_____» _____ г.