Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 11 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 11
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207162-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207162 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 3,67

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00		126,45	118,54	7,91	75,05	51,38	23,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,40
25.11.15	24,00		126,45	118,54	7,91	75,05	51,38	23,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,40
26.11.15	24,00		126,45	118,54	7,91	75,05	51,38	23,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,40
27.11.15	24,00		126,45	118,54	7,91	75,05	51,38	23,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,40
28.11.15	24,00		126,45	118,54	7,91	75,05	51,38	23,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,40
29.11.15	24,00		126,45	118,54	7,91	75,05	51,38	23,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,40
30.11.15	24,00		126,45	118,54	7,91	75,05	51,38	23,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,40
01.12.15	24,00		126,45	118,54	7,91	75,05	51,38	23,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,40
02.12.15	24,00	-	127,70	126,03	1,67	75,35	51,22	24,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
03.12.15	24,00	-	128,76	127,29	1,47	76,04	51,79	24,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,20
04.12.15	24,00	-	127,08	87,08	40,00	76,39	52,14	24,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,17
05.12.15	24,00	-	125,38	28,37	97,01	74,21	51,25	22,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			7,86
06.12.15	24,00	-	126,49	124,49	2,00	74,94	51,98	22,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,01
07.12.15	24,00	-	129,01	127,74	1,27	73,64	51,55	22,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,92
08.12.15	24,00	-	125,90	124,96	0,94	74,01	50,73	23,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,98
09.12.15	24,00	-	125,98	124,89	1,09	74,41	51,07	23,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00
10.12.15	24,00	-	128,01	126,83	1,18	74,80	51,80	23,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,01
11.12.15	24,00	-	130,35	129,16	1,19	73,90	51,90	22,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,93
12.12.15	24,00	-	127,70	126,62	1,08	74,04	51,62	22,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,92
13.12.15	24,00	-	124,95	123,82	1,13	73,84	50,79	23,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
14.12.15	24,00	-	126,56	125,39	1,17	74,21	50,86	23,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,02
15.12.15	24,00	-	126,84	125,64	1,20	75,81	51,29	24,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,18
16.12.15	24,00	-	124,66	123,52	1,14	75,44	50,74	24,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
17.12.15	24,00	-	123,29	122,20	1,09	75,91	50,30	25,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,21
18.12.15	24,00	-	122,70	121,82	0,88	75,91	50,30	25,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
19.12.15	24,00	-	126,15	125,34	0,81	76,15	51,52	24,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
20.12.15	24,00	-	124,22	123,32	0,90	76,53	52,07	24,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
21.12.15	24,00	-	127,36	126,31	1,05	75,55	52,68	22,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
22.12.15	24,00		126,45	118,54	7,91	75,05	51,38	23,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,40
23.12.15	24,00		126,45	118,54	7,91	75,05	51,38	23,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,40
Среднее	24,00	-	126,45	118,54	7,91	75,05	51,38	23,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,40
Итого	720,00		3793,64	3556,23	237,41						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	102,10

ср 3,3

+6,6

73,03

95,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	03.12.15 19:00	274,84	271,34	-	-	-	-	6,81	-	-
	21.12.15 01:00	2452,66	2294,75	-	-	-	-	66,34	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,67 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **102,10** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ

«____» 24 ДЕК 2015 г.