Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 15150
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15150-ч(с)-1215.txt
Режим (схема): 0;7
расходомер: ПРЭМ-1 4С Gmin= Gmax=
расходомер: ПРЭМ-1 4С Gmin= Gmax=
расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 3,67
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,408 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,106
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,106
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=122,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.15	24,00		179,56	162,51	17,05	74,75	47,29	27,46	6,10	4,00	4,66	14,64	0,00	0,00	15,01	0,00	15,01	-	74,45	0,00	1,09			5,75
25.11.15	24,00		175,10	158,40	16,71	73,20	46,42	26,78	6,10	4,00	4,43	14,53	0,00	0,00	14,87	0,00	14,87	-	71,39	0,00	1,04			5,47
26.11.15	24,00		182,26	164,71	17,55	75,12	47,63	27,49	6,10	4,00	4,73	15,07	0,00	0,00	15,45	0,00	15,45	-	74,89	0,00	1,13			5,86
27.11.15	24,00		183,42	165,59	17,83	75,45	48,07	27,38	6,10	4,00	4,75	15,17	0,00	0,00	15,56	0,00	15,56	-	75,29	0,00	1,14			5,89
28.11.15	24,00		186,96	169,04	17,92	75,84	49,08	26,77	6,10	4,00	4,73	15,34	0,00	0,00	15,74	0,00	15,74	-	75,48	0,00	1,16			5,89
29.11.15	24,00		185,45	167,77	17,68	75,22	48,58	26,64	6,10	4,00	4,67	15,16	0,00	0,00	15,55	0,00	15,55	-	74,97	0,00	1,14			5,81
30.11.15	24,00		183,32	166,53	16,79	75,85	48,81	27,04	6,10	4,00	4,71	14,30	0,00	0,00	14,67	0,00	14,67	-	75,34	0,00	1,08			5,79
01.12.15	24,00		182,83	165,05	17,78	75,51	48,78	26,73	6,10	4,00	4,62	15,28	0,00	0,00	15,67	0,00	15,67	-	75,06	0,00	1,15			5,76
02.12.15	24,00		183,76	166,28	17,48	74,89	48,36	26,53	6,10	4,00	4,62	14,93	0,00	0,00	15,31	0,00	15,31	-	74,58	0,00	1,11			5,73
03.12.15	24,00		184,27	167,27	17,00	75,50	48,65	26,85	6,10	4,00	4,74	13,89	0,00	0,00	14,25	0,00	14,25	-	75,29	0,00	1,05			5,78
04.12.15	24,00		182,40	164,47	17,93	76,03	48,67	27,37	6,10	4,00	4,77	14,74	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	-	75,08	0,00	1,11			5,87
05.12.15	24,00		181,97	163,19	18,79	73,73	47,45	26,28	6,10	4,00	4,51	16,10	0,00	0,00	16,49	0,00	16,49	-	73,10	0,00	1,18			5,68
06.12.15	24,00		182,38	164,53	17,85	74,39	48,50	25,89	6,10	4,00	4,47	15,28	0,00	0,00	15,66	0,00	15,66	-	73,82	0,00	1,13			5,60
07.12.15	24,00		185,52	168,07	17,45	73,18	48,03	25,16	6,10	4,00	4,42	15,05	0,00	0,00	15,41	0,00	15,41	-	72,90	0,00	1,10			5,51
08.12.15	24,00		183,35	164,98	18,38	73,54	47,27	26,27	6,10	4,00	4,52	16,01	0,00	0,00	16,40	0,00	16,40	-	73,15	0,00	1,17			5,69
09.12.15	24,00		182,36	164,88	17,48	73,98	47,64	26,34	6,10	4,00	4,55	14,94	0,00	0,00	15,30	0,00	15,30	-	73,59	0,00	1,10			5,64
10.12.15	24,00		183,87	165,56	18,31	74,47	48,31	26,15	6,10	4,00	4,54	15,68	0,00	0,00	16,08	0,00	16,08	-	74,08	0,00	1,16			5,70
11.12.15	24,00		188,42	169,92	18,50	73,47	48,38	25,09	6,10	4,00	4,47	15,80	0,00	0,00	16,19	0,00	16,19	-	73,33	0,00	1,16			5,63
12.12.15	24,00		184,83	166,19	18,64	73,69	48,20	25,50	6,10	4,00	4,46	15,93	0,00	0,00	16,32	0,00	16,32	-	73,12	0,00	1,16			5,62
13.12.15	24,00		182,71	162,92	19,80	73,54	47,52	26,02	6,10	4,00	4,45	17,12	0,00	0,00	17,54	0,00	17,54	-	73,20	0,00	1,25			5,70
14.12.15	24,00		183,58	165,65	17,93	73,84	47,63	26,21	6,10	4,00	4,55	15,34	0,00	0,00	15,72	0,00	15,72	-	73,56	0,00	1,13			5,67
15.12.15	24,00		183,67	167,01	16,67	75,53	48,30	27,23	6,10	4,00	4,76	13,98	0,00	0,00	14,34	0,00	14,34	-	75,33	0,00	1,05			5,82
16.12.15	24,00		181,93	163,36	18,57	75,18	47,77	27,41	6,10	4,00	4,70	15,87	0,00	0,00	16,27	0,00	16,27	-	74,76	0,00	1,19			5,88
17.12.15	24,00		181,43	162,92	18,51	75,59	47,58	28,01	6,10	4,00	4,79	15,75	0,00	0,00	16,16	0,00	16,16	-	75,21	0,00	1,18			5,97
18.12.15	24,00		182,85	162,67	20,18	75,44	47,49	27,95	6,10	4,00	4,77	17,42	0,00	0,00	17,87	0,00	17,87	-	74,95	0,00	1,31			6,08
19.12.15	24,00		184,91	166,66	18,26	75,62	48,49	27,14	6,10	4,00	4,74	15,54	0,00	0,00	15,94	0,00	15,94	-	75,23	0,00	1,17			5,91
20.12.15	24,00		181,12	163,84	17,28	75,93	48,76	27,16	6,10	4,00	4,67	14,60	0,00	0,00	14,98	0,00	14,98	-	75,38	0,00	1,10			5,77
21.12.15	24,00		183,12	165,18	17,94	74,76	48,06	26,70	6,10	4,00	4,62	15,31	-	-	15,70	-	15,70	-	74,32	-	1,14	-	-	5,76
22.12.15	24,00		183,12	165,18	17,94	74,76	48,06	26,70	6,10	4,00	4,62	15,31	-	-	15,70	-	15,70	-	74,32	-	1,14	-	-	5,76
23.12.15	24,00		183,12	165,18	17,94	74,76	48,06	26,70	6,10	4,00	4,62	15,31	-	-	15,70	-	15,70	-	74,32	-	1,14	-	-	5,76
Среднее	24,00	-	183,12	165,18	17,94	74,76	48,06	26,70	6,10	4,00	4,62	15,31	-	-	15,70	-	15,70	-	74,32	-	1,14	-	-	5,76
Итого	720,00		5493,60	4955,49	538,11						138,63	459,39	0,00	0,00	470,95	0,00	470,95	0,00			34,14	0,00	0,00	172,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 03:00	67712,56	61720,25	13521,74	0,00	13767,49	0,00	4933,33	837,43	-
	21.12.15 02:00	72650,31	66723,75	13935,25	0,00	14191,40	0,00	5088,65	868,15	-

Период расчета по среднему: сутки;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м.
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,67 °C = -1,69 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **171,09** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **470,95** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 24 ДЕК 2015 г.
печать энергосбыта