Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14797
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14797-ч(с)-1215.txt
Режим (схема): 0;7
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 3,67
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,107
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00		171,68	156,31	15,37	75,71	48,70	27,01	6,10	4,00	4,26	15,00	0,00	0,00	15,39	0,00	15,39	-	75,38	0,00	1,13			5,39
25.11.15	24,00	*	168,13	152,17	15,97	74,18	47,66	26,52	6,10	4,00	4,07	15,66	0,00	0,00	16,05	0,00	16,05	-	73,86	0,00	1,16			5,23
26.11.15	24,00		174,26	158,18	16,08	76,02	48,73	27,29	6,10	4,00	4,34	15,95	0,00	0,00	16,37	0,00	16,37	-	75,63	0,00	1,21			5,55
27.11.15	24,00		175,22	158,70	16,53	76,40	49,09	27,31	6,10	4,00	4,39	15,95	0,00	0,00	16,37	0,00	16,37	-	76,04	0,00	1,21			5,61
28.11.15	24,00		180,46	161,06	19,40	76,78	49,97	26,81	6,10	4,00	4,38	18,77	0,00	0,00	19,26	0,00	19,26	-	76,48	0,00	1,44			5,82
29.11.15	24,00		178,84	160,14	18,71	76,15	49,33	26,82	6,10	4,00	4,35	18,19	0,00	0,00	18,67	0,00	18,67	-	75,92	0,00	1,38			5,73
30.11.15	24,00		176,55	158,90	17,65	76,78	49,52	27,27	6,10	4,00	4,38	17,21	0,00	0,00	17,67	0,00	17,67	-	76,26	0,00	1,31			5,70
01.12.15	24,00		174,88	157,76	17,12	76,46	49,48	26,98	6,10	4,00	4,31	16,65	0,00	0,00	17,08	0,00	17,08	-	75,98	0,00	1,27			5,57
02.12.15	24,00		176,50	158,48	18,02	75,82	49,31	26,50	6,10	4,00	4,25	17,60	0,00	0,00	18,06	0,00	18,06	-	75,52	0,00	1,33			5,58
03.12.15	24,00		175,81	159,85	15,96	76,48	49,64	26,84	6,10	4,00	4,34	15,51	0,00	0,00	15,92	0,00	15,92	-	76,33	0,00	1,18			5,52
04.12.15	24,00		173,16	157,56	15,60	77,00	49,90	27,10	6,10	4,00	4,30	15,51	0,00	0,00	15,92	0,00	15,92	-	76,33	0,00	1,18			5,48
05.12.15	24,00		173,14	156,01	17,12	74,66	48,77	25,89	6,10	4,00	4,18	15,09	0,00	0,00	15,48	0,00	15,48	-	76,24	0,00	1,15			5,33
06.12.15	24,00		175,23	155,85	19,38	75,39	49,69	25,70	6,10	4,00	4,24	16,67	0,00	0,00	17,08	0,00	17,08	-	74,05	0,00	1,23			5,48
07.12.15	24,00		176,81	160,19	16,62	74,09	49,35	24,74	6,10	4,00	3,78	19,01	0,00	0,00	19,49	0,00	19,49	-	74,83	0,00	1,42			5,20
08.12.15	24,00		174,59	157,73	16,87	74,44	48,70	25,74	6,10	4,00	4,10	16,57	0,00	0,00	16,98	0,00	16,98	-	74,02	0,00	1,23			5,32
09.12.15	24,00		173,57	157,29	16,28	74,92	49,00	25,92	6,10	4,00	4,11	15,98	0,00	0,00	16,38	0,00	16,38	-	74,60	0,00	1,19			5,31
10.12.15	24,00		174,23	157,96	16,27	75,39	49,48	25,90	6,10	4,00	4,14	15,91	0,00	0,00	16,32	0,00	16,32	-	74,91	0,00	1,19			5,33
11.12.15	24,00		177,22	161,94	15,28	74,43	49,61	24,82	6,10	4,00	4,06	14,97	0,00	0,00	15,35	0,00	15,35	-	74,16	0,00	1,11			5,17
12.12.15	24,00		176,55	158,09	18,47	74,63	49,47	25,16	6,10	4,00	4,02	18,08	0,00	0,00	18,53	0,00	18,53	-	74,13	0,00	1,34			5,36
13.12.15	24,00		173,84	155,53	18,31	74,46	49,01	25,45	6,10	4,00	4,01	17,87	0,00	0,00	18,31	0,00	18,31	-	74,07	0,00	1,32			5,33
14.12.15	24,00		174,63	157,95	16,68	74,79	48,96	25,83	6,10	4,00	4,12	16,30	0,00	0,00	16,71	0,00	16,71	-	74,45	0,00	1,21			5,34
15.12.15	24,00		174,64	159,19	15,46	76,47	49,71	26,76	6,10	4,00	4,30	15,08	0,00	0,00	15,48	0,00	15,48	-	76,25	0,00	1,15			5,45
16.12.15	24,00		172,08	156,23	15,85	76,12	49,03	27,09	6,10	4,00	4,28	15,49	0,00	0,00	15,89	0,00	15,89	-	75,61	0,00	1,17			5,45
17.12.15	24,00		172,50	155,81	16,68	76,52	48,85	27,67	6,10	4,00	4,35	16,36	0,00	0,00	16,79	0,00	16,79	-	76,14	0,00	1,25			5,60
18.12.15	24,00		171,92	156,21	15,71	76,40	48,70	27,69	6,10	4,00	4,37	15,33	0,00	0,00	15,73	0,00	15,73	-	75,89	0,00	1,16			5,53
19.12.15	24,00		175,93	158,48	17,45	76,58	49,55	27,03	6,10	4,00	4,33	17,10	0,00	0,00	17,55	0,00	17,55	-	76,23	0,00	1,30			5,63
20.12.15	24,00		172,83	155,26	17,58	76,93	50,06	26,87	6,10	4,00	4,21	17,32	0,00	0,00	17,78	0,00	17,78	-	76,26	0,00	1,32			5,53
21.12.15	24,00		174,64	157,73	16,90	75,70	49,23	26,47	6,10	4,00	4,22	16,48	-	-	16,91	-	16,91	-	75,39	-	1,24	-	-	5,46
22.12.15	24,00		174,64	157,73	16,90	75,70	49,23	26,47	6,10	4,00	4,22	16,48	-	-	16,91	-	16,91	-	75,39	-	1,24	-	-	5,46
23.12.15	24,00		174,64	157,73	16,90	75,70	49,23	26,47	6,10	4,00	4,22	16,48	-	-	16,91	-	16,91	-	75,39	-	1,24	-	-	5,46
Среднее	24,00	-	174,64	157,73	16,90	75,70	49,23	26,47	6,10	4,00	4,22	16,48	-	-	16,91	-	16,91	-	75,39	-	1,24	-	-	5,46
Итого	720,00		5239,13	4732,03	507,10						126,62	494,55	0,00	0,00	507,33	0,00	507,33	0,00			37,29	0,00	0,00	163,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 01:00	93212,40	80373,39	14712,04	0,00	15013,34	0,00	3607,49	975,09	-
	21.12.15 01:00	97927,64	84632,21	15457,97	0,00	15470,77	0,00	3755,01	1088,67	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м.
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,67 °C = -1,81 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **162,09** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **507,33** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____
подпись потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2015
«___» _____ г.
печать энергосбыта