Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 21 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 21
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14860
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14860-ч(с)-1215.txt
Режим (схема): 0;7

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 3,67
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,11
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.15	24,00		129,59	108,84	20,76	75,70	43,51	32,19	6,10	4,00	3,67	20,92	0,00	0,00	21,36	0,00	21,36	-	67,47	0,00	1,41			5,08
25.11.15	24,00	*	128,36	107,56	20,80	74,00	42,69	31,31	6,10	4,00	3,48	21,33	0,00	0,00	21,77	0,00	21,77	-	66,88	0,00	1,43			4,91
26.11.15	24,00		133,69	112,05	21,63	76,07	43,78	32,29	6,10	4,00	3,75	22,10	0,00	0,00	22,59	0,00	22,59	-	68,91	0,00	1,52			5,27
27.11.15	24,00		133,42	112,09	21,33	76,39	44,07	32,32	6,10	4,00	3,80	21,28	0,00	0,00	21,75	0,00	21,75	-	68,59	0,00	1,46			5,26
28.11.15	24,00		136,10	113,65	22,45	76,83	44,95	31,88	6,10	4,00	3,81	22,55	0,00	0,00	23,04	0,00	23,04	-	68,49	0,00	1,54			5,35
29.11.15	24,00		135,89	111,75	24,15	76,15	44,36	31,80	6,10	4,00	3,77	24,34	0,00	0,00	24,85	0,00	24,85	-	67,11	0,00	1,63			5,40
30.11.15	24,00		133,91	112,27	21,64	76,81	44,52	32,29	6,10	4,00	3,79	21,88	0,00	0,00	22,36	0,00	22,36	-	68,61	0,00	1,50			5,29
01.12.15	24,00		133,25	110,68	22,57	76,45	44,45	32,00	6,10	4,00	3,73	22,75	0,00	0,00	23,23	0,00	23,23	-	68,08	0,00	1,55			5,27
02.12.15	24,00		133,80	112,26	21,54	75,83	44,34	31,49	6,10	4,00	3,69	21,75	0,00	0,00	22,21	0,00	22,21	-	68,31	0,00	1,49			5,17
03.12.15	24,00		133,03	113,32	19,72	76,45	44,54	31,91	6,10	4,00	3,77	19,94	0,00	0,00	20,36	0,00	20,36	-	68,31	0,00	1,36			5,13
04.12.15	24,00		131,82	110,51	21,31	77,05	44,82	32,23	6,10	4,00	3,76	21,45	0,00	0,00	21,91	0,00	21,91	-	67,74	0,00	1,45			5,21
05.12.15	24,00		132,17	109,93	22,24	74,67	43,88	30,80	6,10	4,00	3,54	22,48	0,00	0,00	22,95	0,00	22,95	-	67,08	0,00	1,51			5,05
06.12.15	24,00		132,72	108,49	24,23	75,42	44,69	30,72	6,10	4,00	3,53	24,54	0,00	0,00	25,05	0,00	25,05	-	66,78	0,00	1,64			5,17
07.12.15	24,00		134,31	114,69	19,62	74,14	44,51	29,63	6,10	4,00	3,49	20,01	0,00	0,00	20,44	0,00	20,44	-	68,48	0,00	1,37			4,86
08.12.15	24,00		132,64	112,46	20,19	74,45	43,84	30,61	6,10	4,00	3,56	20,48	0,00	0,00	20,92	0,00	20,92	-	67,71	0,00	1,39			4,95
09.12.15	24,00		132,38	111,22	21,16	74,93	44,05	30,88	6,10	4,00	3,58	21,37	0,00	0,00	21,82	0,00	21,82	-	67,50	0,00	1,44			5,03
10.12.15	24,00		132,24	112,20	20,03	75,42	44,57	30,85	6,10	4,00	3,61	20,20	0,00	0,00	20,63	0,00	20,63	-	67,98	0,00	1,37			4,98
11.12.15	24,00		135,50	115,67	19,84	74,42	44,74	29,67	6,10	4,00	3,53	20,11	0,00	0,00	20,55	0,00	20,55	-	69,11	0,00	1,39			4,91
12.12.15	24,00		133,88	113,63	20,25	74,58	44,52	30,06	6,10	4,00	3,52	20,49	0,00	0,00	20,94	0,00	20,94	-	68,98	0,00	1,41			4,93
13.12.15	24,00		133,29	109,85	23,44	74,43	43,97	30,46	6,10	4,00	3,50	23,68	0,00	0,00	24,18	0,00	24,18	-	67,62	0,00	1,60			5,10
14.12.15	24,00		134,52	112,36	22,16	74,69	44,00	30,69	6,10	4,00	3,56	22,43	0,00	0,00	22,92	0,00	22,92	-	68,88	0,00	1,54			5,11
15.12.15	24,00		133,43	112,30	21,13	76,44	44,53	31,91	6,10	4,00	3,75	21,34	0,00	0,00	21,80	0,00	21,80	-	68,01	0,00	1,45			5,20
16.12.15	24,00		131,55	109,61	21,94	76,04	43,99	32,05	6,10	4,00	3,71	22,11	0,00	0,00	22,57	0,00	22,57	-	66,85	0,00	1,48			5,19
17.12.15	24,00		130,62	109,85	20,77	76,46	43,88	32,58	6,10	4,00	3,78	20,93	0,00	0,00	21,36	0,00	21,36	-	66,68	0,00	1,40			5,17
18.12.15	24,00		131,01	110,19	20,82	76,31	43,90	32,41	6,10	4,00	3,76	20,98	0,00	0,00	21,42	0,00	21,42	-	67,05	0,00	1,41			5,17
19.12.15	24,00		131,91	113,19	18,72	76,54	44,73	31,81	6,10	4,00	3,75	19,02	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	-	68,03	0,00	1,29			5,04
20.12.15	24,00		129,47	108,47	21,00	76,89	44,93	31,95	6,10	4,00	3,68	21,29	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	-	65,99	0,00	1,40			5,09
21.12.15	24,00		132,76	111,45	21,31	75,69	44,25	31,44	6,10	4,00	3,66	21,55	-	-	22,00	-	22,00	-	67,82	-	1,46	-	-	5,12
22.12.15	24,00		132,76	111,45	21,31	75,69	44,25	31,44	6,10	4,00	3,66	21,55	-	-	22,00	-	22,00	-	67,82	-	1,46	-	-	5,12
23.12.15	24,00		132,76	111,45	21,31	75,69	44,25	31,44	6,10	4,00	3,66	21,55	-	-	22,00	-	22,00	-	67,82	-	1,46	-	-	5,12
Среднее	24,00	-	132,76	111,45	21,31	75,69	44,25	31,44	6,10	4,00	3,66	21,55	-	-	22,00	-	22,00	-	67,82	-	1,46	-	-	5,12
Итого	720,00		3982,79	3343,43	639,35						109,84	646,39	0,00	0,00	660,13	0,00	660,13	0,00			43,83	0,00	0,00	153,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 01:00	62735,92	55658,92	16131,50	0,00	16421,52	0,00	5228,80	996,13	-
	21.12.15 01:00	66320,43	58667,88	16713,38	0,00	17015,77	0,00	5367,11	1035,59	

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,67 °C = -2,37 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **151,29** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **660,13** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

АО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«___» 24 ДЕК 2015 г.