Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 23 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8807.038.1
Строит.Адрес: Елизарова 23
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207205
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207205-ч(с)-1215.txt
Режим (схема): 3001

расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 3,67

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,21 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=63,312 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.15	24,00	-	92,43	92,43	0,00	74,96	46,62	28,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,62
25.11.15	24,00	-	90,17	90,17	0,00	73,35	45,71	27,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
26.11.15	24,00	-	93,33	93,33	0,00	75,25	46,74	28,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,66
27.11.15	24,00	-	93,88	93,88	0,00	75,72	47,11	28,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,69
28.11.15	24,00	-	95,59	95,59	0,00	76,01	47,80	28,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,70
29.11.15	24,00	-	95,12	95,12	0,00	75,42	47,40	28,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,67
30.11.15	24,00	-	94,22	94,22	0,00	76,01	47,44	28,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,69
01.12.15	24,00	-	93,48	93,48	0,00	75,72	47,55	28,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,63
02.12.15	24,00	-	94,13	94,13	0,00	75,12	47,36	27,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
03.12.15	24,00	-	94,51	94,51	0,00	75,80	47,63	28,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,67
04.12.15	24,00	-	93,11	93,11	0,00	76,12	47,78	28,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,64
05.12.15	24,00	-	92,40	92,40	0,00	74,00	46,87	27,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,51
06.12.15	24,00	-	92,37	92,37	0,00	74,70	47,63	27,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,50
07.12.15	24,00	-	94,60	94,60	0,00	73,40	47,44	25,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,46
08.12.15	24,00	-	93,39	93,39	0,00	73,80	47,19	26,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
09.12.15	24,00	-	93,06	93,06	0,00	74,21	47,33	26,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,51
10.12.15	24,00	-	93,44	93,44	0,00	74,64	47,70	26,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,52
11.12.15	24,00	-	95,36	95,36	0,00	73,76	47,82	25,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
12.12.15	24,00	-	93,84	93,84	0,00	73,91	47,50	26,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
13.12.15	24,00	-	92,42	92,42	0,00	73,74	47,04	26,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,47
14.12.15	24,00	-	93,55	93,55	0,00	74,12	47,26	26,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,51
15.12.15	24,00	-	94,19	94,19	0,00	75,69	47,71	27,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,64
16.12.15	24,00	-	92,59	92,59	0,00	75,34	47,27	28,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
17.12.15	24,00	-	92,64	92,64	0,00	75,71	47,08	28,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,66
18.12.15	24,00	-	92,60	92,60	0,00	75,61	47,06	28,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
19.12.15	24,00	-	94,02	94,02	0,00	75,82	47,81	28,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,64
20.12.15	24,00	-	91,99	91,99	0,00	76,23	48,10	28,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,59
21.12.15	24,00		93,42	93,42	-	74,97	47,33	27,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,58
22.12.15	24,00		93,42	93,42	-	74,97	47,33	27,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,58
23.12.15	24,00		93,42	93,42	-	74,97	47,33	27,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,58
Среднее	24,00	-	93,42	93,42	-	74,97	47,33	27,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,58
Итого	720,00		2802,70	2802,70	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	77,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 03:00	4354,29	4355,72	-	-	-	-	99,85	-	-
	21.12.15 02:00	6873,06	6874,49	-	-	-	-	169,49	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,67 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 77,50 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /
печать энергосбыта

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2015
«____» _____ г.