Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 25 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 25
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207338-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207338 Режим (схема):
Подающ.тр.(M1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(M2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 3,67

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 66,24 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	105,23	105,23	0,00	74,12	47,79	26,33	7,00	5,00	2,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,77
25.11.15	24,00	-	102,76	102,76	0,00	72,65	46,81	25,84	7,00	5,00	2,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,65
26.11.15	24,00	-	106,61	106,61	0,00	74,49	47,94	26,55	7,00	5,00	2,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,83
27.11.15	24,00	-	106,76	106,76	0,00	74,88	48,23	26,65	7,00	5,00	2,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,85
28.11.15	24,00	-	108,73	108,73	0,00	75,29	49,09	26,20	7,00	5,00	2,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,85
29.11.15	24,00	-	108,25	108,25	0,00	74,64	48,55	26,09	7,00	5,00	2,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,83
30.11.15	24,00	-	107,19	107,19	0,00	75,29	48,82	26,47	7,00	5,00	2,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,84
01.12.15	24,00	-	106,39	106,39	0,00	74,95	48,74	26,21	7,00	5,00	2,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,79
02.12.15	24,00	-	107,07	107,07	0,00	74,31	48,47	25,84	7,00	5,00	2,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,77
03.12.15	24,00	-	107,50	107,50	0,00	74,94	48,74	26,20	7,00	5,00	2,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,82
04.12.15	24,00	-	105,90	105,90	0,00	75,50	49,05	26,45	7,00	5,00	2,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,80
05.12.15	24,00	-	105,20	105,20	0,00	73,22	47,97	25,25	7,00	5,00	2,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,66
06.12.15	24,00	-	105,17	105,17	0,00	73,99	48,92	25,07	7,00	5,00	2,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,64
07.12.15	24,00	-	107,70	107,70	0,00	72,73	48,74	23,99	7,00	5,00	2,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,59
08.12.15	24,00	-	106,51	106,51	0,00	73,04	48,13	24,91	7,00	5,00	2,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,66
09.12.15	24,00	-	106,02	106,02	0,00	73,48	48,32	25,16	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
10.12.15	24,00	-	106,41	106,41	0,00	73,91	48,76	25,15	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,68
11.12.15	24,00	-	108,52	108,52	0,00	73,02	48,82	24,20	7,00	5,00	2,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,63
12.12.15	24,00	-	106,86	106,86	0,00	73,19	48,62	24,57	7,00	5,00	2,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,63
13.12.15	24,00	-	105,32	105,32	0,00	72,97	48,15	24,82	7,00	5,00	2,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,62
14.12.15	24,00	-	106,67	106,67	0,00	73,29	48,38	24,91	7,00	5,00	2,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,66
15.12.15	24,00	-	107,30	107,30	0,00	74,92	49,09	25,83	7,00	5,00	2,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,77
16.12.15	24,00	-	105,52	105,52	0,00	74,56	48,50	26,06	7,00	5,00	2,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,75
17.12.15	24,00	-	105,50	105,50	0,00	74,93	48,32	26,61	7,00	5,00	2,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,81
18.12.15	24,00	-	105,49	105,49	0,00	74,82	48,21	26,61	7,00	5,00	2,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,81
19.12.15	24,00	-	107,06	107,06	0,00	75,04	48,94	26,10	7,00	5,00	2,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,80
20.12.15	24,00	-	104,80	104,80	0,00	75,40	49,25	26,15	7,00	5,00	2,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,75
21.12.15	24,00		106,39	106,39	-	74,21	48,49	25,71	7,00	5,00	2,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,74
22.12.15	24,00		106,39	106,39	-	74,21	48,49	25,71	7,00	5,00	2,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,74
23.12.15	24,00		106,39	106,39	-	74,21	48,49	25,71	7,00	5,00	2,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,74
Среднее	24,00	-	106,39	106,39	-	74,21	48,49	25,71	7,00	5,00	2,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,74
Итого	720,00		3191,60	3191,60	0,00						82,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	82,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 06:00	48527,13	48527,02	0,00	-	0,00	-	1125,24	-	-
	21.12.15 04:00	51391,87	51391,76	0,00	-	0,00	-	1198,94	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,67 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **82,14** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2015
«____» _____ г.