Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 3 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8704.038.1
Строит.Адрес: Елизарова 3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206890
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206890-ч(с)-1215.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетныи алгоритм: зима: лето:

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 3,67

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,33 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=99 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.15	24,00	-	118,70	119,14	-0,44	76,48	46,29	30,19	7,00	5,00	3,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,59
25.11.15	24,00	-	117,39	118,75	-1,36	74,86	45,59	29,27	7,00	5,00	3,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,43
26.11.15	24,00	-	123,60	124,27	-0,67	76,70	46,90	29,80	7,00	5,00	3,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,69
27.11.15	24,00	-	125,48	125,54	-0,06	77,16	47,37	29,79	7,00	5,00	3,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,74
28.11.15	24,00	-	129,85	129,89	-0,04	77,37	48,33	29,04	7,00	5,00	3,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02			3,78
29.11.15	24,00	-	128,48	128,71	-0,23	76,79	47,86	28,93	7,00	5,00	3,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,72
30.11.15	24,00	-	127,51	127,88	-0,37	77,39	48,04	29,35	7,00	5,00	3,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,75
01.12.15	24,00	-	126,45	126,86	-0,41	77,10	47,99	29,11	7,00	5,00	3,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,68
02.12.15	24,00	-	126,64	127,07	-0,43	76,50	47,67	28,83	7,00	5,00	3,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,65
03.12.15	24,00	-	127,74	128,22	-0,48	77,20	48,09	29,11	7,00	5,00	3,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,72
04.12.15	24,00	-	126,15	126,60	-0,45	77,49	48,18	29,31	7,00	5,00	3,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,70
05.12.15	24,00	-	123,91	124,47	-0,56	75,31	46,99	28,32	7,00	5,00	3,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,51
06.12.15	24,00	-	125,66	126,28	-0,62	76,05	48,09	27,96	7,00	5,00	3,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,52
07.12.15	24,00	-	127,77	128,58	-0,81	74,69	47,72	26,97	7,00	5,00	3,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,45
08.12.15	24,00	-	123,93	124,78	-0,85	75,22	47,12	28,10	7,00	5,00	3,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,48
09.12.15	24,00	-	123,97	124,71	-0,74	75,59	47,32	28,27	7,00	5,00	3,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,51
10.12.15	24,00	-	126,36	126,91	-0,55	75,99	47,99	28,00	7,00	5,00	3,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,54
11.12.15	24,00	-	128,69	129,25	-0,56	75,05	48,07	26,98	7,00	5,00	3,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,47
12.12.15	24,00	-	125,86	126,41	-0,55	75,24	47,85	27,39	7,00	5,00	3,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,45
13.12.15	24,00	-	122,41	123,01	-0,60	75,09	47,11	27,98	7,00	5,00	3,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,43
14.12.15	24,00	-	123,91	124,64	-0,73	75,50	47,27	28,23	7,00	5,00	3,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,50
15.12.15	24,00	-	123,90	124,53	-0,63	77,12	47,76	29,36	7,00	5,00	3,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,64
16.12.15	24,00	-	122,05	122,59	-0,54	76,78	47,22	29,56	7,00	5,00	3,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,61
17.12.15	24,00	-	120,86	121,33	-0,47	77,20	46,87	30,33	7,00	5,00	3,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,67
18.12.15	24,00	-	121,27	121,72	-0,45	77,10	46,81	30,29	7,00	5,00	3,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,68
19.12.15	24,00	-	125,88	126,38	-0,50	77,21	47,92	29,29	7,00	5,00	3,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,69
20.12.15	24,00	-	123,69	124,22	-0,53	77,68	48,24	29,44	7,00	5,00	3,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,64
21.12.15	24,00	-	126,29	126,89	-0,60	76,68	48,72	27,96	7,00	5,00	3,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,53
22.12.15	24,00		124,80	125,34	-0,54	76,38	47,55	28,83	7,00	5,00	3,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3,60
23.12.15	24,00		124,80	125,34	-0,54	76,38	47,55	28,83	7,00	5,00	3,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3,60
Среднее	24,00	-	124,80	125,34	-0,54	76,38	47,55	28,83	7,00	5,00	3,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3,60
Итого	720,00		3743,98	3760,31	-16,33						107,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,02	0,00	0,00	107,96

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,67 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **107,96** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ

ОТЧЁТ ПРИНЯТ 24 ДЕК 2015

«____» _____ г.