Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 33 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8709.038.1
Строит.Адрес: Елизарова 33
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206899
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206899-ч(с)-1215.txt
Режим (схема): 3001

расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 2,6

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,21177 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=203,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.15	24,00	-	142,31	142,31	0,00	55,36	39,91	15,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,20
25.11.15	24,00	-	142,37	142,37	0,00	55,44	39,92	15,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,21
26.11.15	24,00	-	142,24	142,24	0,00	55,27	39,75	15,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,21
27.11.15	24,00	-	141,90	141,90	0,00	55,79	40,16	15,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,22
28.11.15	24,00	-	142,15	142,15	0,00	55,40	40,18	15,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,17
29.11.15	24,00	-	142,18	142,18	0,00	55,87	40,36	15,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,21
30.11.15	24,00	-	142,22	142,22	0,00	55,57	40,30	15,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,18
01.12.15	24,00	-	144,63	144,63	0,00	55,89	40,70	15,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,20
02.12.15	24,00	-	147,54	147,54	0,00	55,98	41,01	14,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,21
03.12.15	24,00	-	147,54	147,54	0,00	55,32	40,59	14,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,18
04.12.15	24,00	-	147,83	147,83	0,00	54,35	40,15	14,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,11
05.12.15	24,00	-	148,41	148,41	0,00	54,03	40,14	13,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,07
06.12.15	24,00	-	149,27	149,27	0,00	54,86	41,11	13,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,05
07.12.15	24,00	-	149,63	149,63	0,00	54,39	40,83	13,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,03
08.12.15	24,00	-	149,84	149,84	0,00	53,78	40,25	13,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,03
09.12.15	24,00	-	150,31	150,31	0,00	54,00	40,41	13,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,04
10.12.15	24,00	-	150,73	150,73	0,00	54,00	40,47	13,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,04
11.12.15	24,00	-	151,36	151,36	0,00	54,05	40,71	13,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,02
12.12.15	24,00	-	151,54	151,54	0,00	53,70	40,50	13,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,00
13.12.15	24,00	-	150,34	150,34	0,00	54,11	40,47	13,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,05
14.12.15	24,00	-	150,30	150,30	0,00	54,58	40,57	14,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,11
15.12.15	24,00	-	150,85	150,85	0,00	56,05	41,17	14,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,25
16.12.15	24,00	-	152,26	152,26	0,00	56,19	41,28	14,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,27
17.12.15	24,00	-	152,88	152,88	0,00	55,64	40,86	14,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,26
18.12.15	24,00	-	152,78	152,78	0,00	55,84	41,05	14,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,26
19.12.15	24,00	-	153,11	153,11	0,00	55,67	41,35	14,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,19
20.12.15	24,00	-	153,20	153,20	0,00	55,20	41,42	13,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,11
21.12.15	24,00		148,14	148,14	-	55,05	40,58	14,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,14
22.12.15	24,00		148,14	148,14	-	55,05	40,58	14,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,14
23.12.15	24,00		148,14	148,14	-	55,05	40,58	14,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,14
Среднее	24,00	-	148,14	148,14	-	55,05	40,58	14,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,14
Итого	720,00		4444,13	4444,13	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	64,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 03:00	5972,88	5972,88	-	-	-	-	71,33		-
	21.12.15 10:00	10018,18	10018,18	-	-	-	-	129,78		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **64,30** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 24 ДЕК 2015 г.