Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 35-2 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Елизарова д.41а

Договор: 8707.038.1
Строит.Адрес: Елизарова 35-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208256
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208256-ч(с)-1215.txt
Режим (схема): 3001

расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	
расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,21277 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=204,24 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.15	24,00	-	165,58	165,58	0,00	55,21	43,07	12,14	7,00	5,00	2,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,01
25.11.15	24,00	-	165,68	165,68	0,00	55,30	43,18	12,12	7,00	5,00	2,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,01
26.11.15	24,00	-	165,61	165,61	0,00	55,11	42,92	12,19	7,00	5,00	2,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,02
27.11.15	24,00	-	165,54	165,54	0,00	55,64	43,37	12,27	7,00	5,00	2,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,04
28.11.15	24,00	-	166,05	166,05	0,00	55,25	43,36	11,89	7,00	5,00	1,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,98
29.11.15	24,00	-	166,04	166,04	0,00	55,72	43,60	12,12	7,00	5,00	2,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,02
30.11.15	24,00	-	165,93	165,93	0,00	55,42	43,45	11,97	7,00	5,00	1,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,99
01.12.15	24,00	-	168,61	168,61	0,00	55,74	43,89	11,85	7,00	5,00	2,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,00
02.12.15	24,00	-	172,10	172,10	0,00	55,84	44,08	11,76	7,00	5,00	2,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,02
03.12.15	24,00	-	172,32	172,32	0,00	55,18	43,82	11,36	7,00	5,00	1,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,96
04.12.15	24,00	-	172,80	172,80	0,00	54,21	43,25	10,96	7,00	5,00	1,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,90
05.12.15	24,00	-	173,46	173,46	0,00	53,89	43,11	10,78	7,00	5,00	1,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,87
06.12.15	24,00	-	174,07	174,07	0,00	54,72	43,99	10,73	7,00	5,00	1,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,87
07.12.15	24,00	-	174,65	174,65	0,00	54,23	43,57	10,66	7,00	5,00	1,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,87
08.12.15	24,00	-	175,43	175,43	0,00	53,64	43,01	10,63	7,00	5,00	1,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,87
09.12.15	24,00	-	175,65	175,65	0,00	53,85	43,21	10,64	7,00	5,00	1,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,87
10.12.15	24,00	-	175,70	175,70	0,00	53,87	43,28	10,59	7,00	5,00	1,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,86
11.12.15	24,00	-	175,87	175,87	0,00	53,92	43,58	10,34	7,00	5,00	1,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,82
12.12.15	24,00	-	176,02	176,02	0,00	53,57	43,21	10,36	7,00	5,00	1,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,82
13.12.15	24,00	-	176,11	176,11	0,00	53,97	43,37	10,60	7,00	5,00	1,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,87
14.12.15	24,00	-	176,54	176,54	0,00	54,44	43,54	10,90	7,00	5,00	1,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,93
15.12.15	24,00	-	176,45	176,45	0,00	55,90	44,32	11,58	7,00	5,00	2,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,05
16.12.15	24,00	-	178,08	178,08	0,00	56,05	44,38	11,67	7,00	5,00	2,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,08
17.12.15	24,00	-	178,70	178,70	0,00	55,50	43,88	11,62	7,00	5,00	2,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,08
18.12.15	24,00	-	178,95	178,95	0,00	55,70	44,01	11,69	7,00	5,00	2,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,09
19.12.15	24,00	-	178,86	178,86	0,00	55,53	44,21	11,32	7,00	5,00	2,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,03
20.12.15	24,00	-	178,81	178,81	0,00	55,06	44,12	10,94	7,00	5,00	1,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,96
21.12.15	24,00		172,95	172,95	-	54,91	43,58	11,32	7,00	5,00	1,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,96
22.12.15	24,00		172,95	172,95	-	54,91	43,58	11,32	7,00	5,00	1,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,96
23.12.15	24,00		172,95	172,95	-	54,91	43,58	11,32	7,00	5,00	1,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,96
Среднее	24,00	-	172,95	172,95	-	54,91	43,58	11,32	7,00	5,00	1,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,96
Итого	720,00		5188,46	5188,46	0,00						58,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	58,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
24.11.15 02:00	6855,71	6855,71	0,00	-	0,00	-	66,70	-	-
21.12.15 01:00	11518,43	11518,43	0,00	-	0,00	-	119,52	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **58,78** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2015
«_____» _____ г.