Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 10 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 10
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1401665
Подающ.тр.(М1): расходомер:
Обратн.тр.(М2): расходомер:
тр-д. ГВС(М3): расходомер:
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер:
тр.подпитки(V5): расходомер:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1401665-ч(с)-1215.txt
Режим (схема):
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,6

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 66,24 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	79,20	77,50	1,70	71,02	43,47	27,55	6,32	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,26
25.11.15	24,00	-	79,21	77,49	1,71	72,15	43,94	28,21	6,33	3,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,31
26.11.15	24,00	-	79,27	77,53	1,74	73,06	44,43	28,63	6,34	3,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,35
27.11.15	24,00	-	79,28	77,54	1,74	73,59	44,57	29,02	6,35	3,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
28.11.15	24,00	-	79,57	77,84	1,73	73,87	44,90	28,97	6,33	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
29.11.15	24,00	-	52,68	51,57	1,11	68,97	37,33	31,64	6,03	4,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,64
30.11.15	24,00	-	66,61	65,27	1,34	68,14	38,76	29,38	6,06	4,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,97
01.12.15	24,00	-	79,65	77,98	1,67	73,19	44,56	28,63	6,31	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,36
02.12.15	24,00	-	79,85	78,21	1,64	73,17	44,79	28,38	6,30	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
03.12.15	24,00	-	80,30	78,65	1,65	72,40	44,67	27,73	6,33	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,30
04.12.15	24,00	-	80,31	78,65	1,66	73,00	44,84	28,16	6,33	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
05.12.15	24,00	-	80,07	78,42	1,65	73,15	45,01	28,14	6,30	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,33
06.12.15	24,00	-	79,74	78,07	1,67	73,48	45,39	28,09	6,34	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,32
07.12.15	24,00	-	79,80	78,14	1,66	73,54	45,78	27,76	6,31	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
08.12.15	24,00	-	79,87	78,23	1,64	73,17	45,62	27,55	6,35	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,28
09.12.15	24,00	-	79,76	78,14	1,63	73,22	45,40	27,82	6,34	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,30
10.12.15	24,00	-	79,87	78,23	1,64	73,24	45,47	27,77	6,35	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
11.12.15	24,00	-	80,44	78,78	1,66	73,35	45,77	27,58	6,38	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,30
12.12.15	24,00	-	80,33	78,67	1,66	73,22	45,87	27,35	6,36	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,27
13.12.15	24,00	-	80,05	78,37	1,68	73,27	45,88	27,39	6,37	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,27
14.12.15	24,00	-	79,84	78,19	1,65	73,01	45,57	27,44	6,33	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,27
15.12.15	24,00	-	79,94	78,30	1,64	72,98	45,35	27,63	6,34	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,28
16.12.15	24,00	-	79,75	78,10	1,65	73,40	45,26	28,14	6,35	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,32
17.12.15	24,00	-	78,28	76,66	1,62	72,93	44,95	27,98	6,25	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,27
18.12.15	24,00	-	77,88	76,40	1,48	63,19	39,97	23,22	6,27	3,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,88
19.12.15	24,00	-	80,05	78,40	1,65	73,24	44,67	28,57	6,36	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,36
20.12.15	24,00	-	82,11	80,30	1,81	73,35	45,49	27,86	6,41	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
21.12.15	24,00	-	80,97	79,28	1,69	73,18	45,54	27,64	6,37	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,32
22.12.15	24,00		78,38	76,75	1,63	72,41	44,40	28,01	6,32	3,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,26
23.12.15	24,00		78,38	76,75	1,63	72,41	44,40	28,01	6,32	3,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,26
Среднее	24,00	-	78,38	76,75	1,63	72,41	44,40	28,01	6,32	3,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,26
Итого	720,00		2351,45	2302,41	49,04						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	67,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 00:59	-	-	-	-	-	-	-		-
	11.05.15 00:59	-	-	-	-	-	-	-		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **67,87** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24 ДЕК 2015 г.