Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 12 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9219.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207137
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207137-ч(с)-1215.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 2,6
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,348 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=104,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.15	24,00	-	109,59	109,59	0,00	73,21	41,97	31,24	7,00	5,00	3,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,43
25.11.15	24,00	-	111,33	111,14	0,19	74,08	42,48	31,60	7,00	5,00	3,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			3,53
26.11.15	24,00	-	110,99	110,99	0,00	74,70	42,48	32,22	7,00	5,00	3,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,58
27.11.15	24,00	-	111,90	111,90	0,00	74,92	42,76	32,16	7,00	5,00	3,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,60
28.11.15	24,00	-	75,45	75,25	0,20	71,97	39,18	32,79	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,48
29.11.15	24,00	-	94,36	94,30	0,06	71,01	39,56	31,45	7,00	5,00	2,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,97
30.11.15	24,00	-	110,88	110,88	0,00	74,51	42,61	31,90	7,00	5,00	3,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,54
01.12.15	24,00	-	111,34	111,34	0,00	74,55	43,01	31,54	7,00	5,00	3,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,52
02.12.15	24,00	-	111,69	111,69	0,00	73,70	42,95	30,75	7,00	5,00	3,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,44
03.12.15	24,00	-	111,67	111,67	0,00	74,46	43,06	31,40	7,00	5,00	3,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,51
04.12.15	24,00	-	111,02	111,02	0,00	74,60	43,26	31,34	7,00	5,00	3,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,48
05.12.15	24,00	-	110,53	110,53	0,00	74,88	43,46	31,42	7,00	5,00	3,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,48
06.12.15	24,00	-	110,64	110,64	0,00	74,89	43,88	31,01	7,00	5,00	3,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,43
07.12.15	24,00	-	110,73	110,73	0,00	74,57	43,86	30,71	7,00	5,00	3,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,40
08.12.15	24,00	-	110,50	110,50	0,00	74,67	43,64	31,03	7,00	5,00	3,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,43
09.12.15	24,00	-	110,74	110,74	0,00	74,65	43,58	31,07	7,00	5,00	3,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,44
10.12.15	24,00	-	111,46	111,46	0,00	74,70	43,81	30,89	7,00	5,00	3,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,44
11.12.15	24,00	-	111,25	111,25	0,00	74,52	43,96	30,56	7,00	5,00	3,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,40
12.12.15	24,00	-	110,76	110,76	0,00	74,63	44,02	30,61	7,00	5,00	3,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,39
13.12.15	24,00	-	110,39	110,39	0,00	74,38	43,73	30,65	7,00	5,00	3,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,38
14.12.15	24,00	-	96,50	96,50	0,00	74,48	43,51	30,97	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,99
15.12.15	24,00	-	110,02	109,52	0,50	74,94	43,42	31,52	7,00	5,00	3,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,47
16.12.15	24,00	-	107,93	107,93	0,00	74,09	43,05	31,04	7,00	5,00	3,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02			3,49
17.12.15	24,00	-	107,33	107,33	0,00	65,21	38,39	26,82	7,00	5,00	2,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,35
18.12.15	24,00	-	110,11	110,11	0,00	74,80	42,73	32,07	7,00	5,00	3,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,87
19.12.15	24,00	-	113,22	113,22	0,00	74,91	43,72	31,19	7,00	5,00	3,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,53
20.12.15	24,00	-	111,74	111,74	0,00	74,63	43,89	30,74	7,00	5,00	3,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,53
21.12.15	24,00		108,30	108,26	0,04	73,95	42,81	31,14	7,00	5,00	3,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			3,44
22.12.15	24,00		108,30	108,26	0,04	73,95	42,81	31,14	7,00	5,00	3,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3,37
23.12.15	24,00		108,30	108,26	0,04	73,95	42,81	31,14	7,00	5,00	3,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3,37
Среднее	24,00	-	108,30	108,26	0,04	73,95	42,81	31,14	7,00	5,00	3,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3,37
Итого	720,00		3248,97	3247,91	1,06						101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	3,37
																					0,04	0,00	0,00	101,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 07:00	13473,73	13475,58	0,00	-	0,00	-	350,54	-	-
	21.12.15 04:00	16384,20	16385,10	0,00	-	0,00	-	441,19	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **101,19** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2015
печать энергосбыта
«____» _____ г.