Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 13 / СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 13 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208789-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208789 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,6

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 156,24 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	141,44	138,81	2,63	75,39	39,80	35,59	7,00	5,00	5,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,10			5,14
25.11.15	24,00	-	142,70	139,67	3,03	76,99	40,44	36,55	7,00	5,00	5,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,12			5,34
26.11.15	24,00	-	143,86	140,79	3,07	77,41	40,56	36,85	7,00	5,00	5,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,12			5,43
27.11.15	24,00	-	145,35	142,40	2,95	77,25	40,82	36,43	7,00	5,00	5,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,12			5,42
28.11.15	24,00	-	147,07	144,13	2,94	77,56	41,50	36,06	7,00	5,00	5,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,12			5,43
29.11.15	24,00	-	144,44	141,44	3,00	77,16	40,87	36,29	7,00	5,00	5,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,12			5,36
30.11.15	24,00	-	143,74	140,42	3,32	75,91	40,48	35,43	7,00	5,00	5,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,13			5,23
01.12.15	24,00	-	143,66	140,62	3,04	76,58	40,83	35,75	7,00	5,00	5,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,12			5,26
02.12.15	24,00	-	143,40	140,39	3,01	76,66	40,78	35,88	7,00	5,00	5,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,12			5,27
03.12.15	24,00	-	142,99	139,91	3,08	76,56	40,63	35,93	7,00	5,00	5,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,12			5,27
04.12.15	24,00	-	143,14	139,92	3,22	76,21	40,70	35,51	7,00	5,00	5,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,13			5,22
05.12.15	24,00	-	143,82	140,80	3,02	74,61	40,48	34,13	7,00	5,00	4,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,12			5,03
06.12.15	24,00	-	146,71	143,65	3,06	74,68	41,27	33,41	7,00	5,00	4,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,13			5,03
07.12.15	24,00	-	146,58	143,42	3,16	74,40	41,11	33,29	7,00	5,00	4,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,13			5,01
08.12.15	24,00	-	145,10	141,85	3,25	74,30	40,49	33,81	7,00	5,00	4,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,13			5,04
09.12.15	24,00	-	144,68	141,53	3,15	74,63	40,56	34,07	7,00	5,00	4,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,13			5,06
10.12.15	24,00	-	145,01	141,84	3,17	75,44	41,15	34,29	7,00	5,00	4,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,13			5,10
11.12.15	24,00	-	146,59	143,39	3,20	75,24	41,48	33,76	7,00	5,00	4,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,13			5,09
12.12.15	24,00	-	145,20	141,86	3,34	74,67	40,99	33,68	7,00	5,00	4,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,14			5,03
13.12.15	24,00	-	140,47	137,38	3,09	73,62	39,92	33,70	7,00	5,00	4,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,12			4,86
14.12.15	24,00	-	140,71	137,74	2,97	74,47	39,86	34,61	7,00	5,00	4,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,12			4,99
15.12.15	24,00	-	142,83	139,77	3,06	77,92	41,07	36,85	7,00	5,00	5,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,12			5,39
16.12.15	24,00	-	143,01	139,91	3,10	77,47	40,77	36,70	7,00	5,00	5,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,13			5,37
17.12.15	24,00	-	142,25	139,33	2,92	77,22	40,26	36,96	7,00	5,00	5,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,12			5,38
18.12.15	24,00	-	142,30	139,30	3,00	77,15	40,24	36,91	7,00	5,00	5,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,12			5,37
19.12.15	24,00	-	144,56	141,39	3,17	77,29	41,13	36,16	7,00	5,00	5,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,13			5,36
20.12.15	24,00	-	94,78	92,88	1,90	75,70	42,22	33,48	7,00	5,00	3,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,09			3,30
21.12.15	24,00		142,09	139,06	3,03	76,02	40,76	35,26	7,00	5,00	5,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,12	-	-	5,14
22.12.15	24,00		142,09	139,06	3,03	76,02	40,76	35,26	7,00	5,00	5,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,12	-	-	5,14
23.12.15	24,00		142,09	139,06	3,03	76,02	40,76	35,26	7,00	5,00	5,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,12	-	-	5,14
Среднее	24,00	-	142,09	139,06	3,03	76,02	40,76	35,26	7,00	5,00	5,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,12	-	-	5,14
Итого	720,00		4262,66	4171,71	90,94						150,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3,67	0,00	0,00	154,18

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 06:00	16021,14	15737,26	0,00	-	0,00	-	466,34	-	-
	21.12.15 04:00	19828,79	19463,58	0,00	-	0,00	-	604,06	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **154,18** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Теплосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ

«____» 24 ДЕК 2015 г.