Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 14 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208412-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208412 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,42

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 134,4 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	232,80	232,80	0,00	73,70	49,71	23,99	7,00	5,00	5,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,59
25.11.15	24,00	-	233,30	233,30	0,00	74,59	50,13	24,46	7,00	5,00	5,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,71
26.11.15	24,00	-	233,27	233,27	0,00	75,24	50,30	24,94	7,00	5,00	5,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,83
27.11.15	24,00	-	234,37	234,37	0,00	75,47	50,62	24,85	7,00	5,00	5,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,83
28.11.15	24,00	-	126,87	126,87	0,00	74,76	50,18	24,58	7,00	5,00	3,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,12
29.11.15	24,00	-	130,64	130,64	0,00	73,77	47,55	26,22	7,00	5,00	3,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,43
30.11.15	24,00	-	234,01	234,01	0,00	75,02	50,23	24,79	7,00	5,00	5,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,81
01.12.15	24,00	-	234,56	234,56	0,00	75,08	50,64	24,44	7,00	5,00	5,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,74
02.12.15	24,00	-	236,36	236,36	0,00	74,19	50,43	23,76	7,00	5,00	5,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,62
03.12.15	24,00	-	236,73	236,73	0,00	74,98	50,85	24,13	7,00	5,00	5,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,72
04.12.15	24,00	-	236,26	236,26	0,00	75,07	50,95	24,12	7,00	5,00	5,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,71
05.12.15	24,00	-	235,37	235,37	0,00	75,39	51,46	23,93	7,00	5,00	5,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,64
06.12.15	24,00	-	235,49	235,49	0,00	75,40	52,04	23,36	7,00	5,00	5,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,51
07.12.15	24,00	-	235,86	235,86	0,00	75,06	52,11	22,95	7,00	5,00	5,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,42
08.12.15	24,00	-	235,64	235,64	0,00	75,14	51,70	23,44	7,00	5,00	5,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,53
09.12.15	24,00	-	235,91	235,91	0,00	75,14	51,71	23,43	7,00	5,00	5,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,53
10.12.15	24,00	-	237,28	237,28	0,00	75,21	52,11	23,10	7,00	5,00	5,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,49
11.12.15	24,00	-	236,80	236,80	0,00	75,03	52,14	22,89	7,00	5,00	5,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,43
12.12.15	24,00	-	236,08	236,08	0,00	75,13	52,13	23,00	7,00	5,00	5,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,44
13.12.15	24,00	-	235,60	235,60	0,00	74,85	51,87	22,98	7,00	5,00	5,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,42
14.12.15	24,00	-	236,13	236,13	0,00	74,93	51,62	23,31	7,00	5,00	5,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,51
15.12.15	24,00	-	235,41	235,41	0,00	75,41	51,66	23,75	7,00	5,00	5,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,60
16.12.15	24,00	-	231,15	231,15	0,00	74,44	51,03	23,41	7,00	5,00	5,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,42
17.12.15	24,00	-	230,05	230,05	0,00	65,76	45,22	20,54	7,00	5,00	4,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,72
18.12.15	24,00	-	235,92	235,92	0,00	75,30	50,72	24,58	7,00	5,00	5,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,80
19.12.15	24,00	-	240,69	240,69	0,00	75,46	51,75	23,71	7,00	5,00	5,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,71
20.12.15	24,00	-	238,09	238,09	0,00	75,17	51,81	23,36	7,00	5,00	5,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,57
21.12.15	24,00	-	238,22	238,22	0,00	75,14	52,49	22,65	7,00	5,00	5,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,40
22.12.15	24,00		227,82	227,82	-	74,64	50,90	23,74	7,00	5,00	5,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,40
23.12.15	24,00		227,82	227,82	-	74,64	50,90	23,74	7,00	5,00	5,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,40
Среднее	24,00	-	227,82	227,82	-	74,64	50,90	23,74	7,00	5,00	5,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,40
Итого	720,00		6834,49	6834,49	0,00						162,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	162,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,42 C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **162,04** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру _____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Подпись корреспондента
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
Место для печати энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2015
«____» _____ г.