Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 15 / СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 15 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207235-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207235 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,42

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 79,44 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

			Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	85,88	85,88	0,00	75,51	42,96	32,55	7,00	5,00	2,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,80
25.11.15	24,00	-	87,05	87,05	0,00	77,11	43,68	33,43	7,00	5,00	2,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,91
26.11.15	24,00	-	88,24	88,24	0,00	77,52	43,92	33,60	7,00	5,00	2,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,96
27.11.15	24,00	-	89,07	89,07	0,00	77,37	44,11	33,26	7,00	5,00	2,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,96
28.11.15	24,00	-	90,02	90,02	0,00	77,67	44,94	32,73	7,00	5,00	2,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,95
29.11.15	24,00	-	88,12	88,12	0,00	77,26	44,27	32,99	7,00	5,00	2,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,91
30.11.15	24,00	-	87,13	87,13	0,00	76,02	43,70	32,32	7,00	5,00	2,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,82
01.12.15	24,00	-	86,86	86,86	0,00	76,69	44,12	32,57	7,00	5,00	2,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,83
02.12.15	24,00	-	86,92	86,92	0,00	76,77	44,18	32,59	7,00	5,00	2,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,83
03.12.15	24,00	-	86,77	86,77	0,00	76,68	44,10	32,58	7,00	5,00	2,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,83
04.12.15	24,00	-	86,99	86,99	0,00	76,32	44,13	32,19	7,00	5,00	2,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,80
05.12.15	24,00	-	87,48	87,48	0,00	74,71	43,72	30,99	7,00	5,00	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,71
06.12.15	24,00	-	89,11	89,11	0,00	74,79	44,53	30,26	7,00	5,00	2,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,70
07.12.15	24,00	-	88,95	88,95	0,00	74,49	44,47	30,02	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
08.12.15	24,00	-	88,11	88,11	0,00	74,40	43,91	30,49	7,00	5,00	2,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,69
09.12.15	24,00	-	87,96	87,96	0,00	74,73	43,88	30,85	7,00	5,00	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,71
10.12.15	24,00	-	88,03	88,03	0,00	75,55	44,50	31,05	7,00	5,00	2,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,74
11.12.15	24,00	-	89,02	89,02	0,00	75,35	45,02	30,33	7,00	5,00	2,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,70
12.12.15	24,00	-	88,24	88,24	0,00	74,77	44,75	30,02	7,00	5,00	2,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,65
13.12.15	24,00	-	85,09	85,09	0,00	73,71	43,45	30,26	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,58
14.12.15	24,00	-	84,94	84,94	0,00	74,58	43,31	31,27	7,00	5,00	2,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,66
15.12.15	24,00	-	86,32	86,32	0,00	78,02	44,65	33,37	7,00	5,00	2,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,88
16.12.15	24,00	-	86,68	86,68	0,00	77,56	44,38	33,18	7,00	5,00	2,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,88
17.12.15	24,00	-	86,30	86,30	0,00	77,31	43,81	33,50	7,00	5,00	2,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,89
18.12.15	24,00	-	86,43	86,43	0,00	77,25	43,74	33,51	7,00	5,00	2,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,90
19.12.15	24,00	-	87,90	87,90	0,00	77,40	44,67	32,73	7,00	5,00	2,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,88
20.12.15	24,00	-	58,17	58,18	-0,01	74,84	45,81	29,03	7,00	5,00	1,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,76
21.12.15	24,00		86,36	86,36	0,00	76,09	44,17	31,91	7,00	5,00	2,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,76
22.12.15	24,00		86,36	86,36	0,00	76,09	44,17	31,91	7,00	5,00	2,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,76
23.12.15	24,00		86,36	86,36	0,00	76,09	44,17	31,91	7,00	5,00	2,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,76
Среднее	24,00	-	86,36	86,36	0,00	76,09	44,17	31,91	7,00	5,00	2,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,76
Итого	720,00		2590,87	2590,88	-0,01						82,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	82,89

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 07:00	13803,82	13970,73	0,00	-	0,00	-	377,79	-	-
	21.12.15 05:00	16114,94	16281,86	0,00	-	0,00	-	451,71	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,42 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **82,89** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК ... Фидиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «____» 24 ДЕК 2015 г.