Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 17 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 17
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205559-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205559 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,42

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 164,16 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	151,68	151,68	0,00	74,82	40,52	34,30	7,00	5,00	5,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,20
25.11.15	24,00	-	154,32	154,32	0,00	76,47	41,31	35,16	7,00	5,00	5,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,43
26.11.15	24,00	-	156,08	156,08	0,00	76,94	41,44	35,50	7,00	5,00	5,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,54
27.11.15	24,00	-	157,87	157,31	0,56	76,76	41,70	35,06	7,00	5,00	5,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02			5,56
28.11.15	24,00	-	160,23	160,23	0,00	77,11	42,49	34,62	7,00	5,00	5,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,55
29.11.15	24,00	-	157,07	156,78	0,29	76,69	41,95	34,74	7,00	5,00	5,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			5,47
30.11.15	24,00	-	155,05	155,05	0,00	75,48	41,48	34,00	7,00	5,00	5,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,28
01.12.15	24,00	-	154,57	154,21	0,36	76,10	41,68	34,42	7,00	5,00	5,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02			5,34
02.12.15	24,00	-	148,10	147,79	0,31	76,18	41,64	34,54	7,00	5,00	5,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			5,13
03.12.15	24,00	-	153,99	153,61	0,38	76,05	41,49	34,56	7,00	5,00	5,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02			5,34
04.12.15	24,00	-	154,37	154,37	0,00	75,83	41,63	34,20	7,00	5,00	5,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,28
05.12.15	24,00	-	155,37	154,02	1,35	74,14	41,20	32,94	7,00	5,00	5,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,06			5,17
06.12.15	24,00	-	158,30	158,03	0,27	74,21	42,12	32,09	7,00	5,00	5,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			5,09
07.12.15	24,00	-	158,43	158,43	0,00	73,94	41,89	32,05	7,00	5,00	5,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,08
08.12.15	24,00	-	156,69	156,43	0,26	73,79	41,19	32,60	7,00	5,00	5,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			5,12
09.12.15	24,00	-	156,18	155,78	0,40	74,12	41,34	32,78	7,00	5,00	5,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02			5,14
10.12.15	24,00	-	156,20	156,20	0,00	74,95	41,86	33,09	7,00	5,00	5,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,17
11.12.15	24,00	-	158,41	158,41	0,00	74,82	42,41	32,41	7,00	5,00	5,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,14
12.12.15	24,00	-	156,91	156,91	0,00	74,21	42,02	32,19	7,00	5,00	5,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,05
13.12.15	24,00	-	151,71	151,71	0,00	73,20	40,98	32,22	7,00	5,00	4,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,89
14.12.15	24,00	-	150,10	149,84	0,26	73,81	40,71	33,10	7,00	5,00	4,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			4,98
15.12.15	24,00	-	152,97	152,97	0,00	77,45	41,99	35,46	7,00	5,00	5,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,43
16.12.15	24,00	-	153,44	153,11	0,33	76,95	41,70	35,25	7,00	5,00	5,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			5,42
17.12.15	24,00	-	152,73	152,73	0,00	76,71	41,18	35,53	7,00	5,00	5,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,43
18.12.15	24,00	-	152,73	152,73	0,00	76,67	41,18	35,49	7,00	5,00	5,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,42
19.12.15	24,00	-	155,66	153,61	2,05	76,76	41,87	34,89	7,00	5,00	5,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,09			5,52
20.12.15	24,00	-	107,13	107,37	-0,24	75,24	42,49	32,75	7,00	5,00	3,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			3,58
21.12.15	24,00		153,20	152,95	0,24	75,53	41,61	33,92	7,00	5,00	5,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	5,21
22.12.15	24,00		153,20	152,95	0,24	75,53	41,61	33,92	7,00	5,00	5,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	5,21
23.12.15	24,00		153,20	152,95	0,24	75,53	41,61	33,92	7,00	5,00	5,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	5,21
Среднее	24,00	-	153,20	152,95	0,24	75,53	41,61	33,92	7,00	5,00	5,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	5,21
Итого	720,00		4595,88	4588,57	7,31						156,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,33	0,00	0,00	156,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 05:00	71400,46	71300,99	0,00	-	0,00	-	2212,03	-	-
	21.12.15 03:00	75505,94	75399,93	0,00	-	0,00	-	2351,70	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,42 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **156,38** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«24» ДЕК 2015