Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9217.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 18 / СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 18 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208261-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208261 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,42

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 102,48 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

			Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	160,47	160,47	0,00	74,01	49,12	24,89	7,00	5,00	4,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,00
25.11.15	24,00	-	160,74	160,74	0,00	74,91	49,60	25,31	7,00	5,00	4,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,07
26.11.15	24,00	-	160,55	160,55	0,00	75,56	49,80	25,76	7,00	5,00	4,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,14
27.11.15	24,00	-	161,44	161,44	0,00	75,78	50,15	25,63	7,00	5,00	4,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,14
28.11.15	24,00	-	88,73	88,44	0,29	73,64	48,79	24,85	7,00	5,00	2,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,22
29.11.15	24,00	-	129,52	129,50	0,02	72,04	46,38	25,66	7,00	5,00	3,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,33
30.11.15	24,00	-	160,99	160,59	0,40	75,31	49,93	25,38	7,00	5,00	4,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02			4,11
01.12.15	24,00	-	161,72	161,72	0,00	75,34	50,19	25,15	7,00	5,00	4,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,08
02.12.15	24,00	-	162,83	162,83	0,00	74,43	49,93	24,50	7,00	5,00	3,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,99
03.12.15	24,00	-	163,09	163,09	0,00	75,25	50,35	24,90	7,00	5,00	4,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,07
04.12.15	24,00	-	162,68	162,68	0,00	75,35	50,47	24,88	7,00	5,00	4,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,05
05.12.15	24,00	-	161,93	161,93	0,00	75,65	50,87	24,78	7,00	5,00	4,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,02
06.12.15	24,00	-	161,98	161,98	0,00	75,65	51,26	24,39	7,00	5,00	3,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,96
07.12.15	24,00	-	162,28	162,28	0,00	75,32	51,29	24,03	7,00	5,00	3,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,91
08.12.15	24,00	-	162,05	162,05	0,00	75,42	50,98	24,44	7,00	5,00	3,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,96
09.12.15	24,00	-	162,19	162,19	0,00	75,41	50,91	24,50	7,00	5,00	3,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,98
10.12.15	24,00	-	163,28	163,28	0,00	75,46	51,28	24,18	7,00	5,00	3,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,95
11.12.15	24,00	-	162,94	162,94	0,00	75,28	51,37	23,91	7,00	5,00	3,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,90
12.12.15	24,00	-	162,50	162,50	0,00	75,40	51,40	24,00	7,00	5,00	3,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,91
13.12.15	24,00	-	161,89	161,14	0,75	75,13	51,00	24,13	7,00	5,00	3,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,04			3,95
14.12.15	24,00	-	162,13	162,13	0,00	75,22	50,83	24,39	7,00	5,00	3,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,96
15.12.15	24,00	-	161,77	161,77	0,00	75,70	50,77	24,93	7,00	5,00	4,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,04
16.12.15	24,00	-	158,74	158,74	0,00	74,64	50,19	24,45	7,00	5,00	3,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,88
17.12.15	24,00	-	156,17	156,17	0,00	66,20	44,69	21,51	7,00	5,00	3,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,36
18.12.15	24,00	-	162,08	162,08	0,00	75,58	50,16	25,42	7,00	5,00	4,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,13
19.12.15	24,00	-	165,10	165,10	0,00	75,70	51,06	24,64	7,00	5,00	4,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,07
20.12.15	24,00	-	163,62	163,62	0,00	75,39	51,13	24,26	7,00	5,00	3,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,97
21.12.15	24,00		157,90	157,85	0,05	74,77	50,14	24,62	7,00	5,00	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3,89
22.12.15	24,00		157,90	157,85	0,05	74,77	50,14	24,62	7,00	5,00	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3,89
23.12.15	24,00		157,90	157,85	0,05	74,77	50,14	24,62	7,00	5,00	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3,89
Среднее	24,00	-	157,90	157,85	0,05	74,77	50,14	24,62	7,00	5,00	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3,89
Итого	1680,00		4737,12	4735,50	1,62						116,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,07	0,00	0,00	116,80

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 07:00	7826,54	8089,76	0,00	-	0,00	-	156,14	-	-
	21.12.15 05:00	12076,87	12338,63	0,00	-	0,00	-	269,91	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,42 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **116,80** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2015
«____» _____ г.