Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9046.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205784-ч(с)-1215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205784 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,42

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,044
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,002
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=132,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	113,18	112,29	0,89	75,02	40,22	34,80	7,00	5,00	3,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,84	-	0,00			3,97
25.11.15	24,00	-	114,27	113,42	0,85	76,59	40,89	35,70	7,00	5,00	4,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,68	-	0,00			4,11
26.11.15	24,00	-	115,33	114,51	0,82	76,98	41,08	35,90	7,00	5,00	4,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,16	-	0,00			4,18
27.11.15	24,00	-	116,15	115,35	0,80	76,84	41,29	35,55	7,00	5,00	4,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,18	-	0,00			4,16
28.11.15	24,00	-	116,94	116,00	0,94	77,17	41,81	35,36	7,00	5,00	4,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,86	-	0,00			4,18
29.11.15	24,00	-	115,66	114,60	1,06	76,76	41,38	35,38	7,00	5,00	4,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,13	-	0,00			4,14
30.11.15	24,00	-	114,98	114,15	0,83	75,50	40,92	34,58	7,00	5,00	4,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,70	-	0,00			4,01
01.12.15	24,00	-	114,59	113,72	0,87	76,18	41,32	34,86	7,00	5,00	4,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,68	-	0,00			4,03
02.12.15	24,00	-	114,42	113,66	0,76	76,26	41,36	34,90	7,00	5,00	4,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,61	-	0,00			4,03
03.12.15	24,00	-	114,15	113,32	0,83	76,17	41,20	34,97	7,00	5,00	4,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,93	-	0,00			4,03
04.12.15	24,00	-	114,09	113,28	0,81	75,81	41,20	34,61	7,00	5,00	3,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,58	-	0,00			3,98
05.12.15	24,00	-	114,47	113,66	0,81	74,24	40,92	33,32	7,00	5,00	3,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,95	-	0,00			3,85
06.12.15	24,00	-	116,25	115,42	0,83	74,33	41,59	32,74	7,00	5,00	3,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,57	-	0,00			3,84
07.12.15	24,00	-	116,48	115,71	0,77	74,04	41,48	32,56	7,00	5,00	3,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,53	-	0,00			3,83
08.12.15	24,00	-	115,67	114,85	0,82	73,92	41,01	32,91	7,00	5,00	3,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,68	-	0,00			3,84
09.12.15	24,00	-	115,42	114,58	0,84	74,25	41,06	33,19	7,00	5,00	3,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,49	-	0,00			3,87
10.12.15	24,00	-	114,90	114,33	0,57	75,08	41,56	33,52	7,00	5,00	3,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,94	-	0,00			3,88
11.12.15	24,00	-	116,05	115,50	0,55	74,88	41,93	32,95	7,00	5,00	3,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,58	-	0,00			3,85
12.12.15	24,00	-	115,49	114,64	0,85	74,30	41,54	32,76	7,00	5,00	3,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,27	-	0,00			3,82
13.12.15	24,00	-	112,35	111,48	0,87	73,19	40,51	32,68	7,00	5,00	3,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,38	-	0,00			3,71
14.12.15	24,00	-	112,20	111,76	0,44	74,09	40,47	33,62	7,00	5,00	3,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,98	-	0,00			3,79
15.12.15	24,00	-	113,89	113,18	0,71	77,45	41,71	35,74	7,00	5,00	4,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,00	-	0,00			4,10
16.12.15	24,00	-	114,10	113,29	0,81	77,00	41,36	35,64	7,00	5,00	4,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,08	-	0,00			4,10
17.12.15	24,00	-	113,59	112,96	0,63	76,72	40,86	35,86	7,00	5,00	4,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,90	-	0,00			4,10
18.12.15	24,00	-	113,63	112,95	0,68	76,66	40,87	35,79	7,00	5,00	4,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,38	-	0,00			4,09
19.12.15	24,00	-	114,92	114,07	0,85	76,88	41,57	35,31	7,00	5,00	4,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,63	-	0,00			4,10
20.12.15	24,00	-	71,27	71,44	-0,17	76,64	41,86	34,78	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,78	-	0,00			2,48
21.12.15	24,00		113,13	112,37	0,75	75,66	41,22	34,44	7,00	5,00	3,93	-	-	-	-	-	-	-	20,09	-	-	-	-	3,93
22.12.15	24,00		113,13	112,37	0,75	75,66	41,22	34,44	7,00	5,00	3,93	-	-	-	-	-	-	-	20,09	-	-	-	-	3,93
23.12.15	24,00		113,13	112,37	0,75	75,66	41,22	34,44	7,00	5,00	3,93	-	-	-	-	-	-	-	20,09	-	-	-	-	3,93
Среднее	24,00	-	113,13	112,37	0,75	75,66	41,22	34,44	7,00	5,00	3,93	-	-	-	-	-	-	-	20,09	-	-	-	-	3,93
Итого	720,00		3393,82	3371,24	22,58						117,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	117,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 03:00	20768,95	20598,80	0,02	-	0,02	-	667,02	-	-
	21.12.15 01:00	23813,86	23623,46	0,02	-	0,02	-	772,75	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,42 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **117,83** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» ДЕК 2015 г.