Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 22 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1404485-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1404485 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 2,6

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hxв)-m2*(h2-hxв) лето: Qгвс=m3*(h3-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 60,96 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	63,88	61,95	1,93	72,71	43,64	29,07	7,05	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,94
25.11.15	24,00	-	63,86	61,97	1,89	73,90	44,00	29,90	7,06	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,00
26.11.15	24,00	-	63,90	62,02	1,88	74,80	44,42	30,38	7,06	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,03
27.11.15	24,00	-	63,78	61,96	1,82	75,46	44,50	30,96	7,07	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,06
28.11.15	24,00	-	64,11	58,23	5,88	75,67	44,93	30,74	7,06	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,24
29.11.15	24,00	-	34,97	24,67	10,30	71,61	34,93	36,68	6,42	4,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,55
30.11.15	24,00	-	51,73	50,45	1,28	71,03	37,49	33,54	6,61	4,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,65
01.12.15	24,00	-	64,23	59,70	4,53	75,21	44,72	30,49	7,04	3,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,16
02.12.15	24,00	-	64,30	62,85	1,45	75,25	45,12	30,13	7,03	3,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,01
03.12.15	24,00	-	64,71	61,79	2,92	74,34	45,03	29,31	7,06	3,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,03
04.12.15	24,00	-	64,84	55,77	9,06	75,15	45,27	29,88	7,08	3,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,35
05.12.15	24,00	-	64,64	62,65	1,99	75,25	45,38	29,87	7,05	3,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,02
06.12.15	24,00	-	64,34	60,65	3,69	75,55	45,78	29,77	7,08	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,09
07.12.15	24,00	-	64,35	61,48	2,87	75,56	46,38	29,18	7,05	3,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,01
08.12.15	24,00	-	64,44	61,52	2,92	75,22	46,38	28,84	7,09	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,00
09.12.15	24,00	-	64,37	53,20	11,17	75,32	46,19	29,13	7,07	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
10.12.15	24,00	-	64,43	53,05	11,38	75,32	46,11	29,21	7,09	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,41
11.12.15	24,00	-	64,84	54,92	9,92	75,37	46,52	28,85	7,12	3,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
12.12.15	24,00	-	64,68	63,78	0,90	75,19	46,58	28,61	7,10	3,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,89
13.12.15	24,00	-	64,41	63,53	0,88	75,30	46,48	28,82	7,10	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,90
14.12.15	24,00	-	64,25	63,35	0,90	75,03	46,16	28,87	7,06	3,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,90
15.12.15	24,00	-	64,42	63,52	0,90	75,12	45,94	29,18	7,08	3,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,92
16.12.15	24,00	-	64,30	60,57	3,72	75,60	45,69	29,91	7,10	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,10
17.12.15	24,00	-	63,19	48,76	14,43	74,43	45,16	29,27	6,96	3,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,51
18.12.15	24,00	-	63,18	45,37	17,80	65,70	40,33	25,37	6,97	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,32
19.12.15	24,00	-	64,54	53,49	11,04	75,49	44,85	30,64	7,10	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
20.12.15	24,00	-	65,52	56,02	9,50	75,60	45,97	29,63	7,13	3,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
21.12.15	24,00	-	65,03	54,37	10,66	75,30	46,22	29,08	7,11	3,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
22.12.15	24,00		62,83	57,20	5,63	74,48	44,65	29,83	7,03	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,11
23.12.15	24,00		62,83	57,20	5,63	74,48	44,65	29,83	7,03	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,11
Среднее	24,00	-	62,83	57,20	5,63	74,48	44,65	29,83	7,03	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,11
Итого	720,00		1884,90	1715,99	168,90						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	63,28

Устр. утечку

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.04.15 15:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	29.04.15 15:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **63,28** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) / /
подпись потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«24 ДЕК 2015 г.