Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 25 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9190.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 25
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206896-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206896 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,42

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 118,56 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	104,88	104,88	0,00	75,68	39,89	35,79	7,00	5,00	3,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,75
25.11.15	24,00	-	94,31	96,20	-1,89	77,17	39,99	37,18	7,00	5,00	3,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,52
26.11.15	24,00	-	106,37	106,37	0,00	77,78	40,79	36,99	7,00	5,00	3,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,94
27.11.15	24,00	-	107,62	107,62	0,00	77,61	40,49	37,12	7,00	5,00	4,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,00
28.11.15	24,00	-	108,48	108,48	0,00	77,93	41,20	36,73	7,00	5,00	3,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,98
29.11.15	24,00	-	107,42	107,42	0,00	77,52	40,85	36,67	7,00	5,00	3,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,94
30.11.15	24,00	-	106,61	106,61	0,00	76,26	40,43	35,83	7,00	5,00	3,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,82
01.12.15	24,00	-	106,01	106,01	0,00	76,91	40,60	36,31	7,00	5,00	3,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,85
02.12.15	24,00	-	105,80	105,80	0,00	77,02	40,63	36,39	7,00	5,00	3,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,85
03.12.15	24,00	-	105,70	105,70	0,00	76,89	40,50	36,39	7,00	5,00	3,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,84
04.12.15	24,00	-	105,78	105,78	0,00	76,61	40,56	36,05	7,00	5,00	3,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,82
05.12.15	24,00	-	106,26	106,26	0,00	74,92	40,17	34,75	7,00	5,00	3,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,69
06.12.15	24,00	-	107,70	107,70	0,00	74,95	40,89	34,06	7,00	5,00	3,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,67
07.12.15	24,00	-	107,74	107,74	0,00	74,68	40,78	33,90	7,00	5,00	3,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,65
08.12.15	24,00	-	107,16	107,16	0,00	74,61	40,08	34,53	7,00	5,00	3,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,70
09.12.15	24,00	-	107,13	107,13	0,00	74,93	40,30	34,63	7,00	5,00	3,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,71
10.12.15	24,00	-	106,67	106,67	0,00	75,76	40,71	35,05	7,00	5,00	3,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,74
11.12.15	24,00	-	107,62	107,62	0,00	75,59	41,17	34,42	7,00	5,00	3,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,70
12.12.15	24,00	-	106,97	106,97	0,00	74,99	40,87	34,12	7,00	5,00	3,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,65
13.12.15	24,00	-	104,66	104,66	0,00	73,95	40,05	33,90	7,00	5,00	3,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,55
14.12.15	24,00	-	104,31	104,31	0,00	74,64	39,87	34,77	7,00	5,00	3,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,63
15.12.15	24,00	-	105,85	105,85	0,00	78,30	41,09	37,21	7,00	5,00	3,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,94
16.12.15	24,00	-	105,95	105,95	0,00	77,81	40,72	37,09	7,00	5,00	3,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,93
17.12.15	24,00	-	105,74	105,74	0,00	77,55	40,32	37,23	7,00	5,00	3,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,94
18.12.15	24,00	-	105,73	105,73	0,00	77,48	40,23	37,25	7,00	5,00	3,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,94
19.12.15	24,00	-	106,83	106,83	0,00	77,54	40,81	36,73	7,00	5,00	3,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,92
20.12.15	24,00	-	72,01	72,01	0,00	76,18	41,28	34,90	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,53
21.12.15	24,00		104,72	104,79	-0,07	76,34	40,57	35,78	7,00	5,00	3,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,75
22.12.15	24,00		104,72	104,79	-0,07	76,34	40,57	35,78	7,00	5,00	3,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,75
23.12.15	24,00		104,72	104,79	-0,07	76,34	40,57	35,78	7,00	5,00	3,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,75
Среднее	24,00	-	104,72	104,79	-0,07	76,34	40,57	35,78	7,00	5,00	3,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,75
Итого	720,00		3141,46	3143,56	-2,10						112,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	112,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 07:00	46667,66	46681,36	0,00	-	0,00	-	1561,65	-	-
	21.12.15 05:00	49465,23	49480,82	0,00	-	0,00	-	1661,79	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,42 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **112,45** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24 ДЕК 2015 г.