Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 26 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 26
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205566-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205566 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 2,42

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

125,76

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		М1, т	М2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.15	24,00	-	109,47	109,47	0,00	74,47	42,54	31,93	7,00	5,00	3,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,50
25.11.15	24,00	-	112,15	110,23	1,92	75,31	43,00	32,31	7,00	5,00	3,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,08			3,71
26.11.15	24,00	-	134,44	122,83	11,61	76,01	43,07	32,94	7,00	5,00	4,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,50			4,93
27.11.15	24,00	-	110,06	110,06	0,00	76,24	43,50	32,74	7,00	5,00	3,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,60
28.11.15	24,00	-	89,65	70,17	19,48	73,93	39,51	34,42	7,00	5,00	3,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,44			3,85
29.11.15	24,00	-	88,57	88,57	0,00	73,19	40,18	33,01	7,00	5,00	2,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,92
30.11.15	24,00	-	110,57	110,57	0,00	75,74	43,18	32,56	7,00	5,00	3,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,60
01.12.15	24,00	-	110,00	110,00	0,00	75,78	43,57	32,21	7,00	5,00	3,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,55
02.12.15	24,00	-	110,44	110,44	0,00	74,84	43,43	31,41	7,00	5,00	3,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,47
03.12.15	24,00	-	112,63	112,38	0,25	75,70	43,67	32,03	7,00	5,00	3,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			3,62
04.12.15	24,00	-	116,04	112,47	3,57	75,81	43,81	32,00	7,00	5,00	3,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,16			3,87
05.12.15	24,00	-	112,55	110,57	1,98	76,09	44,13	31,96	7,00	5,00	3,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,09			3,69
06.12.15	24,00	-	109,98	109,98	0,00	76,08	44,60	31,48	7,00	5,00	3,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,46
07.12.15	24,00	-	110,03	110,03	0,00	75,75	44,51	31,24	7,00	5,00	3,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,44
08.12.15	24,00	-	109,91	109,91	0,00	75,84	44,21	31,63	7,00	5,00	3,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,48
09.12.15	24,00	-	110,15	110,15	0,00	75,84	44,26	31,58	7,00	5,00	3,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,48
10.12.15	24,00	-	110,88	110,88	0,00	75,89	44,73	31,16	7,00	5,00	3,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,46
11.12.15	24,00	-	121,76	115,24	6,52	75,75	44,91	30,84	7,00	5,00	3,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,29			4,05
12.12.15	24,00	-	109,98	109,98	0,00	75,82	44,75	31,07	7,00	5,00	3,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,42
13.12.15	24,00	-	109,56	109,56	0,00	75,54	44,45	31,09	7,00	5,00	3,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,41
14.12.15	24,00	-	109,75	109,75	0,00	75,63	44,28	31,35	7,00	5,00	3,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,44
15.12.15	24,00	-	109,47	109,47	0,00	76,10	44,13	31,97	7,00	5,00	3,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,50
16.12.15	24,00	-	107,43	107,43	0,00	74,90	43,60	31,30	7,00	5,00	3,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,36
17.12.15	24,00	-	107,14	107,14	0,00	66,56	39,07	27,49	7,00	5,00	2,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,93
18.12.15	24,00	-	109,67	109,67	0,00	76,00	43,43	32,57	7,00	5,00	3,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,58
19.12.15	24,00	-	111,62	111,62	0,00	76,13	44,20	31,93	7,00	5,00	3,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,57
20.12.15	24,00	-	110,15	108,41	1,74	75,19	43,41	31,78	7,00	5,00	3,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-	-	3,57
21.12.15	24,00		110,15	108,41	1,74	75,19	43,41	31,78	7,00	5,00	3,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-	-	3,57
22.12.15	24,00		110,15	108,41	1,74	75,19	43,41	31,78	7,00	5,00	3,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-	-	3,57
23.12.15	24,00		110,15	108,41	1,74	75,19	43,41	31,78	7,00	5,00	3,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-	-	3,57
Среднее	24,00	-	110,15	108,41	1,74	75,19	43,41	31,78	7,00	5,00	3,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-	-	3,57
Итого	720,00		3304,50	3252,20	52,30						105,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1,81	0,00	0,00	107,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 07:00	4449,36	4445,39	0,00	-	0,00	-	115,23	-	-
	21.12.15 05:00	7524,83	7448,11	0,00	-	0,00	-	246,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,42 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **107,17** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«22 ДЕК 2015 г.