Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 29 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 29
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207263
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207263-ч(с)-1215.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,42

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 118,56 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	168,63	168,63	0,00	71,44	45,31	26,13	7,00	5,00	4,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,41
25.11.15	24,00	-	168,78	168,78	0,00	73,03	45,90	27,13	7,00	5,00	4,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,58
26.11.15	24,00	-	167,93	167,93	0,00	75,09	46,64	28,45	7,00	5,00	4,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,78
27.11.15	24,00	-	171,60	171,60	0,00	76,63	47,63	29,00	7,00	5,00	4,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,98
28.11.15	24,00	-	171,69	171,69	0,00	77,11	47,72	29,39	7,00	5,00	5,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,05
29.11.15	24,00	-	173,93	173,93	0,00	76,92	47,81	29,11	7,00	5,00	5,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,07
30.11.15	24,00	-	175,24	175,24	0,00	77,22	48,42	28,80	7,00	5,00	5,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,05
01.12.15	24,00	-	173,08	173,08	0,00	76,83	48,08	28,75	7,00	5,00	4,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,98
02.12.15	24,00	-	171,47	171,47	0,00	75,60	47,51	28,09	7,00	5,00	4,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,82
03.12.15	24,00	-	170,68	170,68	0,00	76,22	47,83	28,39	7,00	5,00	4,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,85
04.12.15	24,00	-	170,16	170,16	0,00	76,32	47,87	28,45	7,00	5,00	4,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,85
05.12.15	24,00	-	170,23	170,23	0,00	76,21	47,67	28,54	7,00	5,00	4,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,86
06.12.15	24,00	-	170,35	170,35	0,00	75,88	47,68	28,20	7,00	5,00	4,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,81
07.12.15	24,00	-	171,32	171,32	0,00	74,24	46,96	27,28	7,00	5,00	4,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,68
08.12.15	24,00	-	174,12	174,12	0,00	74,28	47,60	26,68	7,00	5,00	4,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,65
09.12.15	24,00	-	173,56	173,56	0,00	74,01	47,38	26,63	7,00	5,00	4,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,62
10.12.15	24,00	-	172,00	172,00	0,00	73,97	46,77	27,20	7,00	5,00	4,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,68
11.12.15	24,00	-	172,28	172,28	0,00	74,28	47,04	27,24	7,00	5,00	4,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,70
12.12.15	24,00	-	171,93	171,93	0,00	75,09	47,53	27,56	7,00	5,00	4,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,74
13.12.15	24,00	-	173,80	173,80	0,00	74,90	47,87	27,03	7,00	5,00	4,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,70
14.12.15	24,00	-	172,01	172,01	0,00	74,34	47,48	26,86	7,00	5,00	4,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,62
15.12.15	24,00	-	167,95	167,95	0,00	73,27	46,57	26,70	7,00	5,00	4,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,49
16.12.15	24,00	-	168,11	168,11	0,00	74,07	46,68	27,39	7,00	5,00	4,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,61
17.12.15	24,00	-	170,26	170,26	0,00	77,56	48,29	29,27	7,00	5,00	4,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,99
18.12.15	24,00	-	170,06	170,06	0,00	77,10	47,97	29,13	7,00	5,00	4,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,96
19.12.15	24,00	-	169,70	169,70	0,00	76,84	47,68	29,16	7,00	5,00	4,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,95
20.12.15	24,00	-	169,39	169,39	0,00	76,77	47,62	29,15	7,00	5,00	4,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,94
21.12.15	24,00		171,12	171,12	-	75,38	47,39	27,99	7,00	5,00	4,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,79
22.12.15	24,00		171,12	171,12	-	75,38	47,39	27,99	7,00	5,00	4,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,79
23.12.15	24,00		171,12	171,12	-	75,38	47,39	27,99	7,00	5,00	4,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,79
Среднее	24,00	-	171,12	171,12	-	75,38	47,39	27,99	7,00	5,00	4,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,79
Итого	720,00		5133,62	5133,62	0,00						143,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	143,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 06:00	6773,93	6773,93	0,00	-	0,00	-	160,76	-	-
	21.12.15 04:00	11302,92	11302,97	0,00	-	0,00	-	288,18	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,42 C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **143,79** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
(подпись, расшифровка подписи)

Наладить работу системы отопления

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2015
«____»