Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 6 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9070.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 6
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208797-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208797 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,6

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=1,363 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=408,96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	196,18	196,18	0,00	72,48	43,32	29,16	7,00	5,00	5,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,72
25.11.15	24,00	-	192,32	192,32	0,00	73,44	43,30	30,14	7,00	5,00	5,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,80
26.11.15	24,00	-	187,36	187,36	0,00	73,99	42,87	31,12	7,00	5,00	5,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,83
27.11.15	24,00	-	188,50	188,50	0,00	74,27	43,12	31,15	7,00	5,00	5,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,87
28.11.15	24,00	-	107,45	106,83	0,62	73,14	41,91	31,23	7,00	5,00	3,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02			3,38
29.11.15	24,00	-	158,81	158,55	0,26	70,51	40,64	29,87	7,00	5,00	4,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			4,75
30.11.15	24,00	-	193,97	193,97	0,00	73,86	43,47	30,39	7,00	5,00	5,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,90
01.12.15	24,00	-	191,68	191,68	0,00	73,86	43,66	30,20	7,00	5,00	5,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,79
02.12.15	24,00	-	190,65	190,65	0,00	73,10	43,44	29,66	7,00	5,00	5,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,66
03.12.15	24,00	-	189,44	189,44	0,00	73,69	43,42	30,27	7,00	5,00	5,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,73
04.12.15	24,00	-	191,04	191,04	0,00	73,86	43,83	30,03	7,00	5,00	5,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,74
05.12.15	24,00	-	189,69	189,69	0,00	74,18	44,07	30,11	7,00	5,00	5,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,71
06.12.15	24,00	-	191,30	191,30	0,00	74,20	44,82	29,38	7,00	5,00	5,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,63
07.12.15	24,00	-	188,20	188,20	0,00	73,83	44,62	29,21	7,00	5,00	5,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,50
08.12.15	24,00	-	189,86	189,86	0,00	73,93	44,55	29,38	7,00	5,00	5,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,58
09.12.15	24,00	-	188,25	188,25	0,00	73,89	44,38	29,51	7,00	5,00	5,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,56
10.12.15	24,00	-	188,13	188,13	0,00	73,98	44,45	29,53	7,00	5,00	5,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,56
11.12.15	24,00	-	189,20	189,20	0,00	73,83	44,73	29,10	7,00	5,00	5,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,51
12.12.15	24,00	-	191,30	191,30	0,00	73,90	45,00	28,90	7,00	5,00	5,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,53
13.12.15	24,00	-	199,53	199,53	0,00	73,77	45,43	28,34	7,00	5,00	5,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,66
14.12.15	24,00	-	194,45	194,45	0,00	73,75	44,85	28,90	7,00	5,00	5,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,62
15.12.15	24,00	-	189,68	189,68	0,00	74,14	44,36	29,78	7,00	5,00	5,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,66
16.12.15	24,00	-	186,73	186,73	0,00	74,09	43,94	30,15	7,00	5,00	5,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,63
17.12.15	24,00	-	182,62	182,62	0,00	63,93	38,83	25,10	7,00	5,00	4,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,58
18.12.15	24,00	-	189,82	189,82	0,00	73,97	43,40	30,57	7,00	5,00	5,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,81
19.12.15	24,00	-	205,08	205,08	0,00	73,95	45,19	28,76	7,00	5,00	5,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,90
20.12.15	24,00	-	184,93	184,93	0,00	73,81	44,02	29,79	7,00	5,00	5,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,51
21.12.15	24,00	-	183,72	183,72	0,00	73,79	44,37	29,42	7,00	5,00	5,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,41
22.12.15	24,00		186,42	186,39	0,03	73,33	43,71	29,61	7,00	5,00	5,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5,52
23.12.15	24,00		186,42	186,39	0,03	73,33	43,71	29,61	7,00	5,00	5,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5,52
Среднее	24,00	-	186,42	186,39	0,03	73,33	43,71	29,61	7,00	5,00	5,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5,52
Итого	720,00		5592,74	5591,80	0,94						165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,02	0,00	0,00	165,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00		-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **165,57** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2015
«____» _____ г.