Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 7 / ТЦ-1 СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 7 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207230-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207230 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,6

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	88,61	88,61	0,00	73,69	42,40	31,29	7,00	5,00	2,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,77
25.11.15	24,00	-	88,88	88,88	0,00	74,59	42,76	31,83	7,00	5,00	2,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,83
26.11.15	24,00	-	88,85	88,85	0,00	75,24	42,80	32,44	7,00	5,00	2,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,88
27.11.15	24,00	-	89,56	89,56	0,00	75,48	43,33	32,15	7,00	5,00	2,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,88
28.11.15	24,00	-	48,93	48,75	0,18	74,63	42,47	32,16	7,00	5,00	1,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			1,58
29.11.15	24,00	-	73,00	72,94	0,06	72,08	40,89	31,19	7,00	5,00	2,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,28
30.11.15	24,00	-	88,87	88,66	0,21	75,04	43,31	31,73	7,00	5,00	2,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,83
01.12.15	24,00	-	89,35	89,35	0,00	75,05	43,21	31,84	7,00	5,00	2,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,84
02.12.15	24,00	-	89,71	89,71	0,00	74,22	43,16	31,06	7,00	5,00	2,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,79
03.12.15	24,00	-	89,81	89,81	0,00	74,98	43,29	31,69	7,00	5,00	2,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,85
04.12.15	24,00	-	89,60	89,60	0,00	75,10	43,50	31,60	7,00	5,00	2,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,83
05.12.15	24,00	-	89,01	89,01	0,00	75,38	44,39	30,99	7,00	5,00	2,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,76
06.12.15	24,00	-	89,17	89,17	0,00	75,38	44,77	30,61	7,00	5,00	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,73
07.12.15	24,00	-	89,26	89,26	0,00	75,06	44,56	30,50	7,00	5,00	2,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,72
08.12.15	24,00	-	89,19	89,19	0,00	75,17	44,25	30,92	7,00	5,00	2,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,76
09.12.15	24,00	-	89,63	89,63	0,00	75,16	44,41	30,75	7,00	5,00	2,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,76
10.12.15	24,00	-	90,50	90,50	0,00	75,21	44,70	30,51	7,00	5,00	2,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,76
11.12.15	24,00	-	90,57	90,57	0,00	75,03	45,33	29,70	7,00	5,00	2,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,69
12.12.15	24,00	-	89,96	89,96	0,00	75,13	44,95	30,18	7,00	5,00	2,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,72
13.12.15	24,00	-	89,59	89,59	0,00	74,89	44,16	30,73	7,00	5,00	2,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,76
14.12.15	24,00	-	89,87	89,87	0,00	74,95	44,01	30,94	7,00	5,00	2,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,78
15.12.15	24,00	-	89,50	89,50	0,00	75,42	43,89	31,53	7,00	5,00	2,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,82
16.12.15	24,00	-	87,28	87,28	0,00	74,66	43,33	31,33	7,00	5,00	2,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,74
17.12.15	24,00	-	86,14	86,14	0,00	65,65	38,72	26,93	7,00	5,00	2,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,31
18.12.15	24,00	-	88,78	88,78	0,00	75,28	42,92	32,36	7,00	5,00	2,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,87
19.12.15	24,00	-	4,44	5,47	-1,03	70,29	43,06	27,23	7,00	5,00	0,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,12
20.12.15	24,00	-	54,04	54,04	0,00	74,86	42,11	32,75	7,00	5,00	1,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,77
21.12.15	24,00	-	93,48	93,48	0,00	74,98	44,40	30,58	7,00	5,00	2,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,86
22.12.15	24,00		83,06	83,08	-0,02	74,38	43,40	30,98	7,00	5,00	2,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2,58
23.12.15	24,00		83,06	83,08	-0,02	74,38	43,40	30,98	7,00	5,00	2,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2,58
Среднее	24,00	-	83,06	83,08	-0,02	74,38	43,40	30,98	7,00	5,00	2,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2,58
Итого	720,00		2491,69	2492,31	-0,62						77,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,02	0,00	0,00	77,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **77,45** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2015
«____» _____ г.