Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 7 / ТЦ-2 СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 7 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202208-ч(с)-1215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 202208 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,6

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	66,54	66,54	0,00	72,89	39,96	32,93	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
25.11.15	24,00	-	66,71	66,71	0,00	73,83	40,35	33,48	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
26.11.15	24,00	-	66,68	66,68	0,00	74,46	40,51	33,95	7,00	5,00	2,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,27
27.11.15	24,00	-	67,04	67,04	0,00	74,70	40,85	33,85	7,00	5,00	2,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,27
28.11.15	24,00	-	39,15	39,15	0,00	73,09	39,53	33,56	7,00	5,00	1,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,31
29.11.15	24,00	-	54,13	54,13	0,00	70,63	37,61	33,02	7,00	5,00	1,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,79
30.11.15	24,00	-	66,46	66,46	0,00	74,30	40,41	33,89	7,00	5,00	2,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,25
01.12.15	24,00	-	66,85	66,85	0,00	74,30	40,82	33,48	7,00	5,00	2,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,24
02.12.15	24,00	-	67,09	67,09	0,00	73,55	40,76	32,79	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
03.12.15	24,00	-	67,24	67,24	0,00	74,23	40,97	33,26	7,00	5,00	2,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,24
04.12.15	24,00	-	67,19	67,19	0,00	74,37	41,26	33,11	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,22
05.12.15	24,00	-	66,87	66,87	0,00	74,63	41,28	33,35	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
06.12.15	24,00	-	67,03	67,03	0,00	74,64	41,95	32,69	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
07.12.15	24,00	-	67,00	67,00	0,00	74,26	41,48	32,78	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
08.12.15	24,00	-	66,71	66,71	0,00	74,39	40,96	33,43	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
09.12.15	24,00	-	66,73	66,73	0,00	74,39	41,44	32,95	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
10.12.15	24,00	-	67,24	67,24	0,00	74,46	41,61	32,85	7,00	5,00	2,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,21
11.12.15	24,00	-	67,23	67,23	0,00	74,31	41,92	32,39	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
12.12.15	24,00	-	66,85	66,85	0,00	74,39	41,78	32,61	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
13.12.15	24,00	-	66,52	66,52	0,00	74,18	41,36	32,82	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
14.12.15	24,00	-	66,89	66,72	0,17	74,21	41,36	32,85	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,21
15.12.15	24,00	-	66,78	66,78	0,00	74,66	41,10	33,56	7,00	5,00	2,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,24
16.12.15	24,00	-	65,63	65,63	0,00	74,37	40,66	33,71	7,00	5,00	2,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,21
17.12.15	24,00	-	64,74	64,74	0,00	64,55	36,26	28,29	7,00	5,00	1,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,83
18.12.15	24,00	-	66,73	66,73	0,00	74,53	40,33	34,20	7,00	5,00	2,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,28
19.12.15	24,00	-	26,72	26,72	0,00	69,51	34,67	34,84	7,00	5,00	0,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,93
20.12.15	24,00	-	67,79	67,79	0,00	74,24	40,97	33,27	7,00	5,00	2,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,26
21.12.15	24,00	-	67,79	67,79	0,00	74,26	41,84	32,42	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
22.12.15	24,00		63,94	63,93	0,01	73,58	40,50	33,08	7,00	5,00	2,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2,11
23.12.15	24,00		63,94	63,93	0,01	73,58	40,50	33,08	7,00	5,00	2,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2,11
Среднее	24,00	-	63,94	63,93	0,01	73,58	40,50	33,08	7,00	5,00	2,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2,11
Итого	720,00		1918,21	1918,03	0,18						63,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,01	0,00	0,00	63,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **63,38** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24 ДЕК 2015

«____» _____ г.