Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 7 / ТЦ-3 СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 7 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205543-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205543 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,6

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	280,09	280,09	0,00	72,80	49,94	22,86	7,00	5,00	6,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,41
25.11.15	24,00	-	280,79	280,79	0,00	73,78	50,58	23,20	7,00	5,00	6,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,52
26.11.15	24,00	-	278,09	278,09	0,00	74,38	50,60	23,78	7,00	5,00	6,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,62
27.11.15	24,00	-	284,04	284,04	0,00	74,61	51,09	23,52	7,00	5,00	6,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,69
28.11.15	24,00	-	163,63	163,10	0,53	73,87	50,13	23,74	7,00	5,00	3,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02			3,92
29.11.15	24,00	-	85,19	84,59	0,60	74,17	48,35	25,82	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,23
30.11.15	24,00	-	281,96	281,96	0,00	74,19	50,85	23,34	7,00	5,00	6,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,59
01.12.15	24,00	-	280,72	280,72	0,00	74,19	51,05	23,14	7,00	5,00	6,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,50
02.12.15	24,00	-	280,72	280,72	0,00	73,53	50,74	22,79	7,00	5,00	6,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,41
03.12.15	24,00	-	280,58	280,58	0,00	74,10	50,95	23,15	7,00	5,00	6,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,51
04.12.15	24,00	-	279,81	279,81	0,00	74,26	51,11	23,15	7,00	5,00	6,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,49
05.12.15	24,00	-	278,46	278,46	0,00	74,54	51,36	23,18	7,00	5,00	6,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,46
06.12.15	24,00	-	279,12	279,12	0,00	74,55	51,99	22,56	7,00	5,00	6,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,31
07.12.15	24,00	-	277,11	277,11	0,00	74,18	51,70	22,48	7,00	5,00	6,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,24
08.12.15	24,00	-	275,54	275,54	0,00	74,33	51,35	22,98	7,00	5,00	6,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,34
09.12.15	24,00	-	275,94	275,94	0,00	74,32	51,48	22,84	7,00	5,00	6,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,31
10.12.15	24,00	-	279,40	279,40	0,00	74,39	51,98	22,41	7,00	5,00	6,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,27
11.12.15	24,00	-	280,34	280,34	0,00	74,26	52,28	21,98	7,00	5,00	6,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,17
12.12.15	24,00	-	277,93	277,93	0,00	74,31	52,08	22,23	7,00	5,00	6,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,18
13.12.15	24,00	-	279,90	279,90	0,00	74,14	51,87	22,27	7,00	5,00	6,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,24
14.12.15	24,00	-	282,43	282,43	0,00	74,15	51,81	22,34	7,00	5,00	6,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,32
15.12.15	24,00	-	281,11	281,11	0,00	74,59	51,63	22,96	7,00	5,00	6,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,46
16.12.15	24,00	-	275,78	275,78	0,00	74,64	51,19	23,45	7,00	5,00	6,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,47
17.12.15	24,00	-	269,67	269,67	0,00	64,21	44,85	19,36	7,00	5,00	5,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,21
18.12.15	24,00	-	277,50	277,50	0,00	74,46	50,63	23,83	7,00	5,00	6,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,62
19.12.15	24,00	-	97,57	97,22	0,35	71,15	45,44	25,71	7,00	5,00	2,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,53
20.12.15	24,00	-	277,44	277,44	0,00	74,12	50,56	23,56	7,00	5,00	6,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,54
21.12.15	24,00	-	277,06	277,06	0,00	74,19	51,47	22,72	7,00	5,00	6,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,31
22.12.15	24,00		261,35	261,30	0,05	73,73	50,68	23,05	7,00	5,00	5,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5,99
23.12.15	24,00		261,35	261,30	0,05	73,73	50,68	23,05	7,00	5,00	5,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5,99
Среднее	24,00	-	261,35	261,30	0,05	73,73	50,68	23,05	7,00	5,00	5,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5,99
Итого	720,00		7840,63	7839,04	1,59						179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	179,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00		0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **179,84** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Отрегулировать температуру_____

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2015
«____» _____ г.