

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 315024
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 2-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 201505
 расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmax

Термопреобр.

Tхв=0 С
 Преобр. давления

Подающий тр.
 Обратн. тр.
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима: лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.11.15	24	-	62,49	8,42	219,140	-	-	42,99	7,07	212,220	-	19,50	6,920	0,00	0,00	0,00	4,570
24.11.15	24	-	64,79	8,44	217,950	-	-	43,79	7,12	211,140	-	21,00	6,810	0,00	0,00	0,00	4,873
25.11.15	24	-	68,28	8,48	215,900	-	-	45,26	7,17	209,170	-	23,02	6,730	0,00	0,00	0,00	5,272
26.11.15	24	-	69,66	8,46	216,720	-	-	45,97	7,15	209,950	-	23,69	6,770	0,00	0,00	0,00	5,446
27.11.15	24	-	64,89	8,41	220,820	-	-	43,88	7,03	214,090	-	21,01	6,730	0,00	0,00	0,00	4,934
28.11.15	24	-	61,38	8,40	220,970	-	-	42,36	7,02	214,260	-	19,02	6,710	0,00	0,00	0,00	4,485
29.11.15	24	-	62,53	8,43	219,530	-	-	42,75	7,07	212,950	-	19,78	6,580	0,00	0,00	0,00	4,621
30.11.15	24	-	62,76	8,45	218,080	-	-	42,80	7,12	211,470	-	19,96	6,610	0,00	0,00	0,00	4,636
01.12.15	24	-	64,27	8,44	219,110	-	-	43,79	7,09	214,370	-	20,48	4,740	0,00	0,00	0,00	4,694
02.12.15	24	-	64,50	8,46	221,300	-	-	44,20	7,07	216,670	-	20,30	4,630	0,00	0,00	0,00	4,696
03.12.15	24	-	67,01	8,45	216,670	-	-	45,14	7,12	209,110	-	21,87	7,560	0,00	0,00	0,00	5,082
04.12.15	24	-	60,11	8,39	217,610	-	-	41,71	7,05	212,060	-	18,40	5,550	0,00	0,00	0,00	4,233
05.12.15	24	-	55,97	8,39	216,800	-	-	39,54	7,06	214,590	-	16,43	2,210	0,00	0,00	0,00	3,648
06.12.15	24	-	52,90	8,33	220,950	-	-	38,40	6,92	218,720	-	14,50	2,230	0,00	0,00	0,00	3,287
07.12.15	24	-	54,80	8,39	216,990	-	-	39,30	7,04	214,770	-	15,50	2,220	0,00	0,00	0,00	3,453
08.12.15	24	-	57,94	8,42	214,840	-	-	40,64	7,12	212,730	-	17,30	2,110	0,00	0,00	0,00	3,800
09.12.15	24	-	59,65	8,43	214,130	-	-	41,27	7,14	212,020	-	18,38	2,110	0,00	0,00	0,00	4,021
10.12.15	24	-	54,21	8,40	216,680	-	-	38,60	7,06	214,690	-	15,61	1,990	0,00	0,00	0,00	3,459
11.12.15	24	-	55,02	8,39	216,200	-	-	39,15	7,05	214,180	-	15,87	2,020	0,00	0,00	0,00	3,510
12.12.15	24	-	58,51	8,40	215,300	-	-	40,81	7,09	213,330	-	17,70	1,970	0,00	0,00	0,00	3,890
13.12.15	24	-	62,11	8,44	212,640	-	-	42,46	7,18	210,590	-	19,65	2,050	0,00	0,00	0,00	4,265
14.12.15	24	-	64,92	8,48	210,990	-	-	43,76	7,23	208,960	-	21,16	2,030	0,00	0,00	0,00	4,553
15.12.15	24	-	65,61	8,47	210,620	-	-	43,88	7,23	208,620	-	21,73	2,000	0,00	0,00	0,00	4,662
16.12.15	24	-	67,51	8,44	213,150	-	-	44,73	7,18	211,170	-	22,78	1,980	0,00	0,00	0,00	4,942
17.12.15	24	-	71,92	8,44	213,720	-	-	46,78	7,17	211,890	-	25,14	1,830	0,00	0,00	0,00	5,460
18.12.15	24	-	69,35	8,44	213,570	-	-	45,72	7,17	211,790	-	23,63	1,780	0,00	0,00	0,00	5,124
19.12.15	24	-	64,10	8,34	220,460	-	-	44,22	6,93	218,660	-	19,88	1,800	0,00	0,00	0,00	4,455
20.12.15	24	-	55,21	8,43	212,900	-	-	39,57	7,14	211,080	-	15,64	1,820	0,00	0,00	0,00	3,398
21.12.15	24	-	51,78	8,43	213,980	-	-	38,00	7,11	212,140	-	13,78	1,840	0,00	0,00	0,00	3,018
22.12.15	24	-	52,11	8,43	214,400	-	-	37,95	7,11	212,550	-	14,16	1,850	0,00	0,00	0,00	3,105
Среднее	24,00	-	61,54	8,42	216,404	-	-	42,31	7,10	212,665	-	19,23	3,739	-	-	-	4,320
Итого	720,0	-	-	-	6492,120	0,000	-	-	-	6379,940	0,000	-	112,180	0,00	0,00	0,00	129,59

Ориентировочно до конца месяца(+) 1931,374
 Корректировка за прошлый месяц (-) 1784,046
Итого за декабрь 2015 : 6639,449
 1914,789
 1763,074
 6531,654
 16,586
 20,971
 107,794
 37,93
 31,26
 136,26

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q1,Гкал	Показания ГВС
23.11.15 02:00	44284,460	-	45077,500	-	0,000	0,000	838,738	
23.12.15 01:00	50767,480	-	51448,620	-	0,000	0,000	968,136	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв=
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

Гкал
 Гкал
АО "ДомТеплом"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до заключения АКТА допуска УУ
 Дата 25.12.2015