

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

ТОО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 2-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 221168
 расходомер
 Подающий тр. Gmin Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв=0 С
 Обратн.тр. Gmax Термопреобр. Преобр. давления
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.11.15	24	-	61,32	8,65	217,495	-	-	43,12	6,89	215,749	-	18,19	1,746	0,00	0,00	0,00	4,032
24.11.15	24	-	61,32	8,65	217,495	-	-	43,12	6,89	215,749	-	18,19	1,746	0,00	0,00	0,00	4,032
25.11.15	24	-	61,32	8,65	217,495	-	-	43,12	6,89	215,749	-	18,19	1,746	0,00	0,00	0,00	4,032
26.11.15	24	-	69,91	8,70	217,190	-	-	47,32	6,93	215,190	-	22,59	2,000	0,00	0,00	0,00	5,002
27.11.15	24	-	65,18	8,66	221,470	-	-	45,05	6,82	211,590	-	20,13	9,880	0,00	0,00	0,00	4,907
28.11.15	24	-	61,57	8,65	221,680	-	-	43,47	6,81	212,010	-	18,10	9,670	0,00	0,00	0,00	4,435
29.11.15	24	-	62,72	8,67	220,260	-	-	43,81	6,86	210,570	-	18,91	9,690	0,00	0,00	0,00	4,592
30.11.15	24	-	62,97	8,69	218,820	-	-	43,83	6,90	212,370	-	19,14	6,450	0,00	0,00	0,00	4,471
01.12.15	24	-	64,43	8,39	207,710	-	-	44,63	6,70	206,710	-	19,80	1,000	0,00	0,00	0,00	4,159
02.12.15	24	-	64,67	8,70	220,610	-	-	44,99	6,87	220,440	-	19,68	0,170	0,00	0,00	0,00	4,350
03.12.15	24	-	67,25	8,69	217,040	-	-	46,13	6,93	216,700	-	21,12	0,340	0,00	0,00	0,00	4,602
04.12.15	24	-	60,27	8,54	215,840	-	-	44,73	6,77	214,150	-	15,54	1,690	0,00	0,00	0,00	3,431
05.12.15	24	-	56,13	8,65	218,850	-	-	40,90	6,86	218,640	-	15,23	0,210	0,00	0,00	0,00	3,339
06.12.15	24	-	53,07	8,58	223,060	-	-	39,68	6,72	223,000	-	13,39	0,060	0,00	0,00	0,00	2,991
07.12.15	24	-	54,91	8,65	219,310	-	-	40,30	6,85	218,700	-	14,61	0,610	0,00	0,00	0,00	3,229
08.12.15	24	-	58,04	8,67	216,750	-	-	41,54	6,92	216,400	-	16,50	0,350	0,00	0,00	0,00	3,590
09.12.15	24	-	59,86	8,68	216,370	-	-	42,19	6,93	216,170	-	17,67	0,200	0,00	0,00	0,00	3,832
10.12.15	24	-	54,35	8,65	219,060	-	-	39,41	6,87	218,890	-	14,94	0,170	0,00	0,00	0,00	3,277
11.12.15	24	-	55,17	8,64	218,610	-	-	40,05	6,86	218,370	-	15,12	0,240	0,00	0,00	0,00	3,319
12.12.15	24	-	58,61	8,65	217,670	-	-	41,58	6,89	217,570	-	17,03	0,100	0,00	0,00	0,00	3,713
13.12.15	24	-	62,27	8,69	214,890	-	-	43,37	6,97	214,810	-	18,90	0,080	0,00	0,00	0,00	4,066
14.12.15	24	-	65,09	8,71	213,300	-	-	44,62	7,02	213,080	-	20,47	0,220	0,00	0,00	0,00	4,380
15.12.15	24	-	65,79	8,72	213,000	-	-	44,69	7,03	212,680	-	21,10	0,320	0,00	0,00	0,00	4,511
16.12.15	24	-	67,67	8,69	215,630	-	-	45,56	6,96	215,310	-	22,11	0,320	0,00	0,00	0,00	4,780
17.12.15	24	-	72,16	8,68	216,350	-	-	47,73	6,94	215,900	-	24,43	0,450	0,00	0,00	0,00	5,310
18.12.15	24	-	69,62	8,68	216,180	-	-	46,55	6,94	215,910	-	23,07	0,270	0,00	0,00	0,00	5,002
19.12.15	24	-	64,32	8,60	223,330	-	-	44,88	6,73	223,050	-	19,44	0,280	0,00	0,00	0,00	4,353
20.12.15	24	-	55,43	8,68	215,640	-	-	40,24	6,95	215,430	-	15,19	0,210	0,00	0,00	0,00	3,283
21.12.15	24	-	51,90	8,68	216,660	-	-	38,54	6,94	216,450	-	13,36	0,210	0,00	0,00	0,00	2,907
22.12.15	24	-	52,20	8,69	217,080	-	-	38,57	6,94	215,130	-	13,63	1,950	0,00	0,00	0,00	3,033
Среднее	24,00	-	61,32	8,65	217,495	-	-	43,12	6,89	215,749	-	18,19	1,746	0,00	0,00	0,00	4,032
Итого	720,0	-	-	-	6524,844	0,000	-	-	-	6472,467	0,000	52,378	0,00	0,00	0,00	120,96	

Ориентировочно до конца месяца(+): 1955,404
 Корректировка за прошлый месяц (-): 1734,560
Итого за декабрь 2015: 6745,689
 1950,660
 1689,360
 6733,767
 4,744
 45,200
 11,922
 36,86
 28,58
 129,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.15 02:00	45960,420	-	43989,050	-	0,000	0,000	925,911	
23.12.15 01:00	52483,300	-	50310,350	-	0,000	0,000	1055,755	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов
 Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв= _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета
 Главный инженер
 (по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком" Гкал
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ Гкал

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до подлинника АКТА учета УУ
 25.12.2015
 Дата _____