

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ООО "ЖКК-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 20, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48406

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.11.15	24	-	58,97	10,20	78,290	-	-	39,60	5,60	78,290	-	19,37	0,000	0,00	0,00	0,00	1,522
24.11.15	24	-	59,87	10,20	78,060	-	-	39,79	5,60	78,060	-	20,08	0,000	0,00	0,00	0,00	1,572
25.11.15	24	-	61,98	10,20	73,930	-	-	39,98	5,60	73,930	-	22,00	0,000	0,00	0,00	0,00	1,632
26.11.15	24	-	66,35	10,20	71,330	-	-	41,28	5,60	71,330	-	25,07	0,000	0,00	0,00	0,00	1,791
27.11.15	24	-	67,92	10,20	71,600	-	-	42,00	5,60	71,600	-	25,92	0,000	0,00	0,00	0,00	1,860
28.11.15	24	-	65,34	10,20	71,920	-	-	41,28	5,60	71,920	-	24,06	0,000	0,00	0,00	0,00	1,733
29.11.15	24	-	63,43	10,20	72,330	-	-	40,57	5,60	72,330	-	22,86	0,000	0,00	0,00	0,00	1,658
30.11.15	24	-	62,86	10,20	72,280	-	-	40,27	5,60	72,280	-	22,59	0,000	0,00	0,00	0,00	1,637
01.12.15	24	-	64,69	10,20	76,540	-	-	42,00	5,60	76,540	-	22,69	0,000	0,00	0,00	0,00	1,742
02.12.15	24	-	64,36	10,20	83,770	-	-	43,01	5,60	83,770	-	21,35	0,000	0,00	0,00	0,00	1,795
03.12.15	24	-	65,60	10,20	77,920	-	-	42,60	5,60	77,920	-	23,00	0,000	0,00	0,00	0,00	1,797
04.12.15	24	-	61,20	10,20	76,510	-	-	40,62	5,60	76,510	-	20,58	0,000	0,00	0,00	0,00	1,579
05.12.15	24	-	60,76	10,20	76,580	-	-	40,45	5,60	76,580	-	20,31	0,000	0,00	0,00	0,00	1,561
06.12.15	24	-	56,05	10,20	76,790	-	-	38,65	5,60	76,790	-	17,40	0,000	0,00	0,00	0,00	1,341
07.12.15	24	-	54,83	10,20	76,800	-	-	38,03	5,60	76,800	-	16,80	0,000	0,00	0,00	0,00	1,295
08.12.15	24	-	56,69	10,20	76,590	-	-	38,37	5,60	76,590	-	18,32	0,000	0,00	0,00	0,00	1,408
09.12.15	24	-	60,54	10,20	76,190	-	-	40,20	5,60	76,190	-	20,34	0,000	0,00	0,00	0,00	1,553
10.12.15	24	-	57,03	10,20	76,390	-	-	38,78	5,60	76,390	-	18,25	0,000	0,00	0,00	0,00	1,397
11.12.15	24	-	55,46	10,20	76,450	-	-	38,07	5,60	76,450	-	17,39	0,000	0,00	0,00	0,00	1,333
12.12.15	24	-	58,19	10,20	76,520	-	-	39,20	5,60	76,520	-	18,99	0,000	0,00	0,00	0,00	1,458
13.12.15	24	-	61,76	10,20	76,570	-	-	40,89	5,60	76,570	-	20,87	0,000	0,00	0,00	0,00	1,602
14.12.15	24	-	64,20	10,20	76,580	-	-	42,06	5,60	76,580	-	22,14	0,000	0,00	0,00	0,00	1,702
15.12.15	24	-	66,21	10,20	76,610	-	-	42,69	5,60	76,610	-	23,52	0,000	0,00	0,00	0,00	1,806
16.12.15	24	-	67,16	10,20	76,180	-	-	43,00	5,60	76,180	-	24,16	0,000	0,00	0,00	0,00	1,845
17.12.15	24	-	69,36	10,20	76,030	-	-	43,82	5,60	76,030	-	25,54	0,000	0,00	0,00	0,00	1,946
18.12.15	24	-	67,62	10,20	76,130	-	-	43,19	5,60	76,130	-	24,43	0,000	0,00	0,00	0,00	1,864
19.12.15	24	-	47,55	10,20	75,830	-	-	34,49	5,60	75,830	-	13,06	0,000	0,00	0,00	0,00	0,986
20.12.15	24	-	55,13	10,20	76,170	-	-	36,75	5,60	76,170	-	18,38	0,000	0,00	0,00	0,00	1,400
21.12.15	24	-	60,11	10,20	76,490	-	-	40,69	5,60	76,490	-	19,42	0,000	0,00	0,00	0,00	1,490
22.12.15	24	-	55,06	10,20	76,410	-	-	38,28	5,60	76,410	-	16,78	0,000	0,00	0,00	0,00	1,287
Среднее	24,00	-	61,21	10,20	75,993	-	-	40,35	5,60	75,993	-	20,86	-	-	-	-	1,586
Итого	720,0				2279,790	0,000				2279,790	0,000		0,000	0,00	0,00	0,00	47,59

Ориентировочно до конца месяца(+)

685,594

Корректировка за прошлый месяц (-)

583,863

Итого за декабрь 2015 :

2381,521

685,594

583,829

2381,556

0,000

0,034

-0,034

13,91

10,97

50,54

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.15 01:00	3808,070	-	3808,130	-	0,000	0,000	65,441	
23.12.15 01:00	6091,130	-	6091,190	-	0,000	0,000	113,097	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв= 'С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учетаГлавный инженер
 (по доверенности абонента)АО "ДомТелек" Гкал
 для отчетов Гкал

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНИТ УСЛОВНО
 по теплоте до получения АКТ допущения УУ
 3. 12. 2015
 Дата