

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 45097

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 50

Обратн.тр. ПРЭМ 50

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.11.15	24	-	59,19	10,30	300,720	-	-	44,72	5,60	298,370	-	14,47	2,350	0,00	0,00	0,00	4,474
24.11.15	24	-	60,12	10,30	300,350	-	-	45,14	5,60	297,940	-	14,98	2,410	0,00	0,00	0,00	4,633
25.11.15	24	-	62,15	10,30	285,320	-	-	45,61	5,60	283,050	-	16,54	2,270	0,00	0,00	0,00	4,843
26.11.15	24	-	66,66	10,30	274,600	-	-	47,50	5,60	272,500	-	19,16	2,100	0,00	0,00	0,00	5,381
27.11.15	24	-	68,23	10,30	275,720	-	-	48,42	5,60	273,680	-	19,81	2,040	0,00	0,00	0,00	5,579
28.11.15	24	-	65,77	10,30	276,730	-	-	47,58	5,60	274,720	-	18,19	2,010	0,00	0,00	0,00	5,148
29.11.15	24	-	63,75	10,30	278,230	-	-	46,52	5,60	276,280	-	17,23	1,950	0,00	0,00	0,00	4,906
30.11.15	24	-	63,16	10,30	278,250	-	-	46,15	5,60	276,290	-	17,01	1,960	0,00	0,00	0,00	4,841
01.12.15	24	-	64,95	10,30	275,750	-	-	47,25	5,60	273,820	-	17,70	1,930	0,00	0,00	0,00	4,991
02.12.15	24	-	64,64	10,30	285,030	-	-	47,54	5,60	282,970	-	17,10	2,060	0,00	0,00	0,00	4,992
03.12.15	24	-	65,82	10,30	266,210	-	-	47,21	5,60	264,290	-	18,61	1,920	0,00	0,00	0,00	5,066
04.12.15	24	-	61,63	10,30	260,880	-	-	44,85	5,60	258,960	-	16,78	1,920	0,00	0,00	0,00	4,480
05.12.15	24	-	61,00	10,30	261,320	-	-	44,59	5,60	259,400	-	16,41	1,920	0,00	0,00	0,00	4,391
06.12.15	24	-	56,31	10,30	261,820	-	-	42,39	5,60	259,920	-	13,92	1,900	0,00	0,00	0,00	3,743
07.12.15	24	-	55,12	10,30	261,950	-	-	41,73	5,60	260,070	-	13,39	1,880	0,00	0,00	0,00	3,605
08.12.15	24	-	56,71	10,30	261,190	-	-	42,21	5,60	259,250	-	14,50	1,940	0,00	0,00	0,00	3,885
09.12.15	24	-	60,77	10,30	259,810	-	-	44,22	5,60	257,980	-	16,55	1,830	0,00	0,00	0,00	4,398
10.12.15	24	-	57,38	10,30	260,440	-	-	42,63	5,60	258,530	-	14,75	1,910	0,00	0,00	0,00	3,939
11.12.15	24	-	55,71	10,30	260,870	-	-	41,75	5,60	258,950	-	13,96	1,920	0,00	0,00	0,00	3,738
12.12.15	24	-	58,27	10,30	260,980	-	-	42,94	5,60	259,130	-	15,33	1,850	0,00	0,00	0,00	4,095
13.12.15	24	-	61,96	10,30	261,190	-	-	44,89	5,60	259,290	-	17,07	1,900	0,00	0,00	0,00	4,562
14.12.15	24	-	64,45	10,30	261,270	-	-	46,23	5,60	259,360	-	18,22	1,910	0,00	0,00	0,00	4,866
15.12.15	24	-	66,40	10,30	261,390	-	-	47,03	5,60	259,470	-	19,37	1,920	0,00	0,00	0,00	5,172
16.12.15	24	-	67,41	10,30	259,880	-	-	47,54	5,60	257,850	-	19,87	2,030	0,00	0,00	0,00	5,275
17.12.15	24	-	69,68	10,30	259,200	-	-	48,55	5,60	257,300	-	21,13	1,900	0,00	0,00	0,00	5,588
18.12.15	24	-	67,94	10,30	259,670	-	-	47,84	5,60	257,740	-	20,10	1,930	0,00	0,00	0,00	5,331
19.12.15	24	-	48,80	10,30	258,230	-	-	37,72	5,60	256,300	-	11,08	1,930	0,00	0,00	0,00	2,921
20.12.15	24	-	54,52	10,30	259,330	-	-	39,92	5,60	257,510	-	14,60	1,820	0,00	0,00	0,00	3,862
21.12.15	24	-	60,48	10,30	260,340	-	-	44,74	5,60	258,440	-	15,74	1,900	0,00	0,00	0,00	4,198
22.12.15	24	-	55,28	10,30	260,050	-	-	41,78	5,60	258,230	-	13,50	1,820	0,00	0,00	0,00	3,608
Среднее	24,00	-	61,48	10,30	268,224	-	-	44,91	5,60	266,253	-	16,57	1,971	-	-	-	4,550
Итого	720,0	-	-	-	8046,720	0,000	-	-	-	7987,590	0,000	-	59,130	0,00	0,00	0,00	136,51

Ориентировочно до конца месяца(+)

2335,757

Корректировка за прошлый месяц (-)

2779,688

Итого за декабрь 2015 :

7602,790

2318,619

2759,135

7547,073

17,139

20,552

55,716

39,58

34,14

141,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.15 01:00	770,230	-	764,320	-	0,000	0,000	10,538	
23.12.15 01:00	8827,770	-	8762,660	-	0,000	0,000	147,195	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв=

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер

(по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком"
 для отчетов

дирекция по району тепловой энергии
 филиала «Псковский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчета и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ

Дата

25.12.2015