

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44916

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

G_{min}

Приборы УУТЭ поверены до _____

G_{max}

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 \cdot (h1 - h_{хв}) - M2 \cdot (h2 - h_{хв})$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Q_{от}= Q_{вент.}= Q_{тех.пот.}= Q_{гвс.}=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Q_{от.гвс.ср.}= Q_{гвс.ср.}=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, G_{от}= G_{вент.}= G_{тех.пот.}= G_{гвс.}= G_{гвс.м.}=

Фактические нагрузки: G_{от ф.}= т/сут G_{гвс ф.}= т/сут Q_{от.ф.}= Гкал/мес Q_{от.ср.ф.}= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.11.15	24	-	59,02	10,30	155,400	-	-	40,76	5,60	153,620	-	18,26	1,780	0,00	0,00	0,00	2,917
24.11.15	24	-	59,95	10,30	154,980	-	-	41,05	5,60	150,950	-	18,90	4,030	0,00	0,00	0,00	3,104
25.11.15	24	-	61,91	10,30	147,270	-	-	41,23	5,60	145,600	-	20,68	1,670	0,00	0,00	0,00	3,126
26.11.15	24	-	66,41	10,30	141,710	-	-	42,71	5,60	140,070	-	23,70	1,640	0,00	0,00	0,00	3,438
27.11.15	24	-	67,96	10,30	142,370	-	-	43,81	5,60	140,720	-	24,15	1,650	0,00	0,00	0,00	3,520
28.11.15	24	-	65,58	10,30	142,840	-	-	43,28	5,60	141,220	-	22,30	1,620	0,00	0,00	0,00	3,262
29.11.15	24	-	63,56	10,30	143,590	-	-	42,21	5,60	141,970	-	21,35	1,620	0,00	0,00	0,00	3,140
30.11.15	24	-	62,94	10,30	143,580	-	-	41,69	5,60	141,910	-	21,25	1,670	0,00	0,00	0,00	3,128
01.12.15	24	-	64,72	10,30	152,710	-	-	43,61	5,60	151,070	-	21,11	1,640	0,00	0,00	0,00	3,307
02.12.15	24	-	64,48	10,30	169,340	-	-	44,83	5,60	167,440	-	19,65	1,900	0,00	0,00	0,00	3,423
03.12.15	24	-	65,61	10,30	158,450	-	-	44,52	5,60	156,700	-	21,09	1,750	0,00	0,00	0,00	3,428
04.12.15	24	-	61,53	10,30	155,140	-	-	42,41	5,60	153,440	-	19,12	1,700	0,00	0,00	0,00	3,048
05.12.15	24	-	60,82	10,30	155,380	-	-	42,29	5,60	153,630	-	18,53	1,750	0,00	0,00	0,00	2,963
06.12.15	24	-	56,19	10,30	155,660	-	-	40,50	5,60	153,980	-	15,69	1,680	0,00	0,00	0,00	2,522
07.12.15	24	-	55,01	10,30	155,820	-	-	39,80	5,60	154,090	-	15,21	1,730	0,00	0,00	0,00	2,449
08.12.15	24	-	56,49	10,30	155,380	-	-	39,82	5,60	153,760	-	16,67	1,620	0,00	0,00	0,00	2,665
09.12.15	24	-	60,59	10,30	154,710	-	-	41,90	5,60	152,950	-	18,69	1,760	0,00	0,00	0,00	2,974
10.12.15	24	-	57,28	10,30	155,080	-	-	40,62	5,60	153,280	-	16,66	1,800	0,00	0,00	0,00	2,667
11.12.15	24	-	55,57	10,30	155,190	-	-	39,91	5,60	153,450	-	15,66	1,740	0,00	0,00	0,00	2,511
12.12.15	24	-	58,06	10,30	155,320	-	-	40,80	5,60	153,610	-	17,26	1,710	0,00	0,00	0,00	2,761
13.12.15	24	-	61,78	10,30	155,340	-	-	42,43	5,60	153,740	-	19,35	1,600	0,00	0,00	0,00	3,084
14.12.15	24	-	64,25	10,30	155,420	-	-	43,54	5,60	153,700	-	20,71	1,720	0,00	0,00	0,00	3,302
15.12.15	24	-	66,17	10,30	155,580	-	-	44,23	5,60	153,780	-	21,94	1,800	0,00	0,00	0,00	3,504
16.12.15	24	-	67,18	10,30	154,700	-	-	44,64	5,60	152,920	-	22,54	1,780	0,00	0,00	0,00	3,576
17.12.15	24	-	69,46	10,30	154,310	-	-	45,40	5,60	152,590	-	24,06	1,720	0,00	0,00	0,00	3,802
18.12.15	24	-	67,73	10,30	154,570	-	-	44,64	5,60	152,810	-	23,09	1,760	0,00	0,00	0,00	3,656
19.12.15	24	-	49,15	10,30	153,670	-	-	36,19	5,60	152,000	-	12,96	1,670	0,00	0,00	0,00	2,040
20.12.15	24	-	54,02	10,30	154,250	-	-	37,62	5,60	152,630	-	16,40	1,620	0,00	0,00	0,00	2,589
21.12.15	24	-	60,37	10,30	154,860	-	-	42,42	5,60	153,140	-	17,95	1,720	0,00	0,00	0,00	2,864
22.12.15	24	-	55,15	10,30	154,710	-	-	39,83	5,60	153,010	-	15,32	1,700	0,00	0,00	0,00	2,447
Среднее	24,00	-	61,30	10,30	153,244	-	-	41,96	5,60	151,459	-	19,34	1,785	-	-	-	3,041
Итого	720,0	-	-	-	4597,330	0,000	-	-	-	4543,780	0,000	-	53,550	0,00	0,00	0,00	91,22

Ориентировочно до конца месяца(+)	1389,947		
Корректировка за прошлый месяц (-)	1198,720	1374,557	15,390
Итого за декабрь 2015 :	4788,557	1185,280	13,440
		4733,057	55,500
			96,73

Показания счетчиков на момент снятия данных:


Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.15 01:00	7680,130	-	7608,920	-	0,000	0,000	137,385	
23.12.15 02:00	12283,900	-	12159,060	-	0,000	0,000	228,702	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв}$ = _____ С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)



АО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АЗС доплата УУ
 25.12.2015
 Дата _____