

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-4 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44897

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.11.15	24	-	58,89	10,30	183,120	-	-	41,63	5,60	183,120	-	17,26	0,000	0,00	0,00	0,00	3,170
24.11.15	24	-	59,81	10,30	185,650	-	-	42,15	5,60	185,650	-	17,66	0,000	0,00	0,00	0,00	3,289
25.11.15	24	-	61,75	10,30	175,300	-	-	42,32	5,60	175,300	-	19,43	0,000	0,00	0,00	0,00	3,417
26.11.15	24	-	66,25	10,30	167,620	-	-	43,84	5,60	167,620	-	22,41	0,000	0,00	0,00	0,00	3,767
27.11.15	24	-	67,78	10,30	168,080	-	-	44,81	5,60	168,080	-	22,97	0,000	0,00	0,00	0,00	3,872
28.11.15	24	-	65,42	10,30	168,640	-	-	44,14	5,60	168,640	-	21,28	0,000	0,00	0,00	0,00	3,602
29.11.15	24	-	63,40	10,30	169,420	-	-	43,10	5,60	169,420	-	20,30	0,000	0,00	0,00	0,00	3,449
30.11.15	24	-	62,78	10,30	169,120	-	-	42,83	5,60	169,120	-	19,95	0,000	0,00	0,00	0,00	3,381
01.12.15	24	-	64,56	10,30	160,730	-	-	43,19	5,60	160,730	-	21,37	0,000	0,00	0,00	0,00	3,444
02.12.15	24	-	64,31	10,30	157,090	-	-	42,66	5,60	157,090	-	21,65	0,000	0,00	0,00	0,00	3,411
03.12.15	24	-	65,42	10,30	147,010	-	-	42,05	5,60	147,010	-	23,37	0,000	0,00	0,00	0,00	3,448
04.12.15	24	-	61,36	10,30	144,000	-	-	40,16	5,60	144,000	-	21,20	0,000	0,00	0,00	0,00	3,060
05.12.15	24	-	60,64	10,30	144,010	-	-	39,97	5,60	144,010	-	20,67	0,000	0,00	0,00	0,00	2,985
06.12.15	24	-	56,03	10,30	144,310	-	-	38,34	5,60	144,310	-	17,69	0,000	0,00	0,00	0,00	2,562
07.12.15	24	-	54,85	10,30	144,330	-	-	37,78	5,60	144,330	-	17,07	0,000	0,00	0,00	0,00	2,469
08.12.15	24	-	56,31	10,30	143,990	-	-	37,69	5,60	143,990	-	18,62	0,000	0,00	0,00	0,00	2,688
09.12.15	24	-	60,41	10,30	143,200	-	-	39,45	5,60	143,200	-	20,96	0,000	0,00	0,00	0,00	3,010
10.12.15	24	-	57,11	10,30	143,560	-	-	38,40	5,60	143,560	-	18,71	0,000	0,00	0,00	0,00	2,694
11.12.15	24	-	55,41	10,30	143,740	-	-	37,86	5,60	143,740	-	17,55	0,000	0,00	0,00	0,00	2,532
12.12.15	24	-	57,88	10,30	143,740	-	-	38,64	5,60	143,740	-	19,24	0,000	0,00	0,00	0,00	2,775
13.12.15	24	-	61,60	10,30	143,700	-	-	40,08	5,60	143,700	-	21,52	0,000	0,00	0,00	0,00	3,100
14.12.15	24	-	64,07	10,30	143,700	-	-	41,04	5,60	143,700	-	23,03	0,000	0,00	0,00	0,00	3,316
15.12.15	24	-	65,97	10,30	143,730	-	-	41,55	5,60	143,730	-	24,42	0,000	0,00	0,00	0,00	3,515
16.12.15	24	-	66,98	10,30	142,810	-	-	41,99	5,60	142,810	-	24,99	0,000	0,00	0,00	0,00	3,577
17.12.15	24	-	69,26	10,30	142,450	-	-	42,66	5,60	142,450	-	26,60	0,000	0,00	0,00	0,00	3,796
18.12.15	24	-	67,53	10,30	142,610	-	-	41,98	5,60	142,610	-	25,55	0,000	0,00	0,00	0,00	3,652
19.12.15	24	-	49,02	10,30	142,090	-	-	34,64	5,60	142,090	-	14,38	0,000	0,00	0,00	0,00	2,028
20.12.15	24	-	53,76	10,30	142,250	-	-	35,43	5,60	142,250	-	18,33	0,000	0,00	0,00	0,00	2,601
21.12.15	24	-	60,18	10,30	142,430	-	-	40,01	5,60	142,430	-	20,17	0,000	0,00	0,00	0,00	2,881
22.12.15	24	-	54,98	10,30	142,360	-	-	37,75	5,60	142,360	-	17,23	0,000	0,00	0,00	0,00	2,461
Среднее	24,00	-	61,12	10,30	152,493	-	-	40,60	5,60	152,493	-	20,52	0,000	0,00	0,00	0,00	3,132
Итого	720,0	-			4574,790	0,000				4574,790	0,000		0,000	0,00	0,00	0,00	93,95

Ориентировочно до конца месяца(+)

1281,857

Корректировка за прошлый месяц (-)

1341,619

Итого за декабрь 2015 :

4515,028

1281,857

1341,619

4515,028

0,000

0,000

0,000

26,99

22,11


98,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.15 01:00	8389,420	-	8378,060	-	0,000	0,000	114,978	
23.12.15 02:00	12970,130	-	12958,770	-	0,000	0,000	209,030	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды (Тхв= _____) °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учетаГлавный инженер
 (по доверенности абонента)


Гкал
Гкал

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ГТК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УДОВОЛНО
 по заявке до получения АХТА допуска УУ

Дата _____

25.12.2015