Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 25-3 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник ТЭЦ-22

Договор:
Строит.Адрес: Караваевская 25-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205763-ч(с)-1215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205763 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 210,24 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	114,45	114,45	0,00	51,43	42,00	9,43	7,00	5,00	1,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,08
25.11.15	24,00	-	114,43	114,43	0,00	52,62	42,83	9,79	7,00	5,00	1,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,12
26.11.15	24,00	-	114,03	114,03	0,00	54,08	43,71	10,37	7,00	5,00	1,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,18
27.11.15	24,00	-	113,77	113,77	0,00	54,81	44,28	10,53	7,00	5,00	1,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,20
28.11.15	24,00	-	114,34	114,34	0,00	54,32	44,16	10,16	7,00	5,00	1,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,16
29.11.15	24,00	-	114,38	114,38	0,00	53,37	43,58	9,79	7,00	5,00	1,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,12
30.11.15	24,00	-	114,09	114,09	0,00	52,93	43,24	9,69	7,00	5,00	1,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,11
01.12.15	24,00	-	113,88	113,88	0,00	52,97	43,39	9,58	7,00	5,00	1,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,09
02.12.15	24,00	-	113,83	113,83	0,00	52,80	43,29	9,51	7,00	5,00	1,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,09
03.12.15	24,00	-	107,14	107,14	0,00	52,79	42,93	9,86	7,00	5,00	1,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,06
04.12.15	24,00	-	113,32	113,32	0,00	51,24	42,21	9,03	7,00	5,00	1,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,03
05.12.15	24,00	-	113,98	113,98	0,00	51,93	42,67	9,26	7,00	5,00	1,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,06
06.12.15	24,00	-	113,89	113,89	0,00	52,79	43,48	9,31	7,00	5,00	1,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,06
07.12.15	24,00	-	113,83	113,83	0,00	52,55	43,38	9,17	7,00	5,00	1,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,05
08.12.15	24,00	-	113,78	113,78	0,00	51,18	42,18	9,00	7,00	5,00	1,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,03
09.12.15	24,00	-	113,86	113,86	0,00	51,79	42,49	9,30	7,00	5,00	1,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,06
10.12.15	24,00	-	113,79	113,79	0,00	52,40	43,00	9,40	7,00	5,00	1,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,07
11.12.15	24,00	-	113,71	113,71	0,00	52,89	43,47	9,42	7,00	5,00	1,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,08
12.12.15	24,00	-	114,02	114,02	0,00	52,19	43,09	9,10	7,00	5,00	1,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,04
13.12.15	24,00	-	113,97	113,97	0,00	51,37	42,47	8,90	7,00	5,00	1,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,02
14.12.15	24,00	-	114,00	114,00	0,00	52,63	43,25	9,38	7,00	5,00	1,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,07
15.12.15	24,00	-	113,97	113,97	0,00	53,91	43,89	10,02	7,00	5,00	1,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,14
16.12.15	24,00	-	113,94	113,94	0,00	54,58	44,34	10,24	7,00	5,00	1,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,17
17.12.15	24,00	-	113,93	113,93	0,00	54,81	44,41	10,40	7,00	5,00	1,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,19
18.12.15	24,00	-	113,98	113,98	0,00	54,57	44,27	10,30	7,00	5,00	1,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,18
19.12.15	24,00	-	101,26	101,26	0,00	54,85	44,43	10,42	7,00	5,00	1,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,06
20.12.15	24,00	-	113,91	113,91	0,00	54,68	44,80	9,88	7,00	5,00	1,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,13
21.12.15	24,00		113,24	113,24	-	53,05	43,38	9,68	7,00	5,00	1,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,10
22.12.15	24,00		113,24	113,24	-	53,05	43,38	9,68	7,00	5,00	1,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,10
23.12.15	24,00		113,24	113,24	-	53,05	43,38	9,68	7,00	5,00	1,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,10
Среднее	24,00	-	113,24	113,24	-	53,05	43,38	9,68	7,00	5,00	1,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,10
Итого	720,00		3397,20	3397,20	0,00						32,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	32,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	15.12.15 14:00	17150,70	17148,93	0,00	-	0,00	-	142,87	-	-
	21.12.15 03:00	17769,41	17767,64	0,00	-	0,00	-	149,23	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **32,92** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ВОДОКАНАЛ Санкт-Петербурга"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2015
печать энергосбыта