Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 31-3 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник ТЭЦ-22

Договор:
Строит.Адрес: Караваевская 31-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205537-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205537 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nxв)-M2*(n2-nxв) лето: M1(n1-n2)+Mг(n2-nx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 369,6 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	382,57	382,57	0,00	51,61	46,65	4,96	7,00	5,00	1,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,91
25.11.15	24,00	-	382,27	382,27	0,00	52,81	47,59	5,22	7,00	5,00	2,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,01
26.11.15	24,00	-	381,87	381,87	0,00	54,28	48,76	5,52	7,00	5,00	2,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,12
27.11.15	24,00	-	381,49	381,49	0,00	55,01	49,40	5,61	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,15
28.11.15	24,00	-	381,80	381,80	0,00	54,52	49,07	5,45	7,00	5,00	2,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,09
29.11.15	24,00	-	382,01	382,01	0,00	53,57	48,34	5,23	7,00	5,00	2,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,01
30.11.15	24,00	-	381,85	381,85	0,00	53,11	47,98	5,13	7,00	5,00	1,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,97
01.12.15	24,00	-	381,64	381,64	0,00	53,16	48,07	5,09	7,00	5,00	1,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,95
02.12.15	24,00	-	381,67	381,67	0,00	52,98	47,95	5,03	7,00	5,00	1,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,93
03.12.15	24,00	-	359,06	359,06	0,00	52,91	47,71	5,20	7,00	5,00	1,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,88
04.12.15	24,00	-	379,91	379,91	0,00	51,42	46,65	4,77	7,00	5,00	1,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,82
05.12.15	24,00	-	381,92	381,92	0,00	52,11	47,18	4,93	7,00	5,00	1,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,90
06.12.15	24,00	-	381,29	381,29	0,00	52,96	48,01	4,95	7,00	5,00	1,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,90
07.12.15	24,00	-	381,30	381,30	0,00	52,73	47,89	4,84	7,00	5,00	1,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,86
08.12.15	24,00	-	381,44	381,44	0,00	51,35	46,66	4,69	7,00	5,00	1,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,80
09.12.15	24,00	-	381,43	381,43	0,00	51,97	47,09	4,88	7,00	5,00	1,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,87
10.12.15	24,00	-	381,21	381,21	0,00	52,57	47,63	4,94	7,00	5,00	1,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,90
11.12.15	24,00	-	380,77	380,77	0,00	53,07	48,12	4,95	7,00	5,00	1,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,90
12.12.15	24,00	-	382,10	382,10	0,00	52,37	47,53	4,84	7,00	5,00	1,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,86
13.12.15	24,00	-	382,16	382,16	0,00	51,54	46,77	4,77	7,00	5,00	1,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,84
14.12.15	24,00	-	382,08	382,08	0,00	52,80	47,78	5,02	7,00	5,00	1,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,93
15.12.15	24,00	-	382,15	382,15	0,00	54,09	48,76	5,33	7,00	5,00	2,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,05
16.12.15	24,00	-	381,93	381,93	0,00	54,77	49,34	5,43	7,00	5,00	2,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,09
17.12.15	24,00	-	381,81	381,81	0,00	55,00	49,46	5,54	7,00	5,00	2,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,13
18.12.15	24,00	-	381,87	381,87	0,00	54,76	49,32	5,44	7,00	5,00	2,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,09
19.12.15	24,00	-	338,85	338,85	0,00	55,14	49,54	5,60	7,00	5,00	1,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,91
20.12.15	24,00	-	381,93	381,93	0,00	54,87	49,59	5,28	7,00	5,00	2,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,03
21.12.15	24,00		379,27	379,27	-	53,24	48,11	5,13	7,00	5,00	1,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,96
22.12.15	24,00		379,27	379,27	-	53,24	48,11	5,13	7,00	5,00	1,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,96
23.12.15	24,00		379,27	379,27	-	53,24	48,11	5,13	7,00	5,00	1,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,96
Среднее	24,00	-	379,27	379,27	-	53,24	48,11	5,13	7,00	5,00	1,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,96
Итого	720,00		11378,20	11378,20	0,00						58,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	58,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 07:00	19056,50	19056,24	0,00	-	0,00	-	79,24	-	-
	21.12.15 05:00	29264,80	29264,54	0,00	-	0,00	-	137,98	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 58,77 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/
печать потребителя

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» ДЕК 2015