Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 31-3 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник ТЭЦ-22

Договор:
Строит.Адрес: Караваевская 31-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205546-ч(с)-1215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205546 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 369,6 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	-	386,16	386,16	0,00	51,62	46,55	5,07	7,00	5,00	1,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,97
25.11.15	24,00	-	385,86	385,86	0,00	52,82	47,51	5,31	7,00	5,00	2,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,06
26.11.15	24,00	-	385,56	385,56	0,00	54,29	48,67	5,62	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
27.11.15	24,00	-	385,23	385,23	0,00	55,02	49,27	5,75	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,22
28.11.15	24,00	-	385,52	385,52	0,00	54,52	48,95	5,57	7,00	5,00	2,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,16
29.11.15	24,00	-	385,73	385,73	0,00	53,56	48,22	5,34	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,07
30.11.15	24,00	-	385,47	385,47	0,00	53,12	47,87	5,25	7,00	5,00	2,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,04
01.12.15	24,00	-	385,30	385,30	0,00	53,16	47,95	5,21	7,00	5,00	2,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,02
02.12.15	24,00	-	385,31	385,31	0,00	52,99	47,83	5,16	7,00	5,00	2,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,00
03.12.15	24,00	-	362,57	362,57	0,00	52,95	47,62	5,33	7,00	5,00	1,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,95
04.12.15	24,00	-	383,64	383,64	0,00	51,43	46,57	4,86	7,00	5,00	1,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,87
05.12.15	24,00	-	385,88	385,88	0,00	52,12	47,09	5,03	7,00	5,00	1,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,96
06.12.15	24,00	-	385,24	385,24	0,00	52,96	47,92	5,04	7,00	5,00	1,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,95
07.12.15	24,00	-	385,31	385,31	0,00	52,72	47,74	4,98	7,00	5,00	1,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,93
08.12.15	24,00	-	385,40	385,40	0,00	51,35	46,52	4,83	7,00	5,00	1,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,88
09.12.15	24,00	-	385,49	385,49	0,00	51,97	46,99	4,98	7,00	5,00	1,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,93
10.12.15	24,00	-	385,27	385,27	0,00	52,58	47,50	5,08	7,00	5,00	1,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,97
11.12.15	24,00	-	384,78	384,78	0,00	53,07	47,99	5,08	7,00	5,00	1,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,97
12.12.15	24,00	-	386,06	386,06	0,00	52,37	47,46	4,91	7,00	5,00	1,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,91
13.12.15	24,00	-	386,09	386,09	0,00	51,54	46,69	4,85	7,00	5,00	1,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,89
14.12.15	24,00	-	386,08	386,08	0,00	52,80	47,73	5,07	7,00	5,00	1,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,97
15.12.15	24,00	-	386,23	386,23	0,00	54,10	48,69	5,41	7,00	5,00	2,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,10
16.12.15	24,00	-	386,04	386,04	0,00	54,77	49,24	5,53	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,15
17.12.15	24,00	-	386,06	386,06	0,00	55,00	49,35	5,65	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
18.12.15	24,00	-	386,06	386,06	0,00	54,76	49,16	5,60	7,00	5,00	2,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,17
19.12.15	24,00	-	342,71	342,71	0,00	55,10	49,46	5,64	7,00	5,00	1,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,96
20.12.15	24,00	-	385,87	385,87	0,00	54,87	49,49	5,38	7,00	5,00	2,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,09
21.12.15	24,00		383,15	383,15	-	53,24	48,00	5,24	7,00	5,00	2,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,02
22.12.15	24,00		383,15	383,15	-	53,24	48,00	5,24	7,00	5,00	2,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,02
23.12.15	24,00		383,15	383,15	-	53,24	48,00	5,24	7,00	5,00	2,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,02
Среднее	24,00	-	383,15	383,15	-	53,24	48,00	5,24	7,00	5,00	2,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,02
Итого	720,00		11494,36	11494,36	0,00						60,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	60,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 06:00	18300,00	18299,23	0,00	-	0,00	-	76,57	-	-
	21.12.15 04:00	28612,64	28611,87	0,00	-	0,00	-	130,97	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **60,61** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2015
«____» _____ г.