Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 4, ГВС

график: 150/70
Схема подключения:
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: ТВ7-01 № 12002928
расходомер Gmin Gmax Термопреобр. Преобр. давления
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв=0 С
Подающий тр.
Обратн.тр.
тр-д. ГВС
тр.цирк. ГВС
Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) **лето:** Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dV	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал	C	м/куб	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.11.15	24	-	68,77	7,17	49,661	-	-	0,00	0,00	0,000	-	68,77	49,661	0,00	0,00	0,00	3,351
24.11.15	24	-	70,49	7,17	49,791	-	-	0,00	0,00	0,000	-	70,49	49,791	0,00	0,00	0,00	3,440
25.11.15	24	-	65,88	7,17	50,246	-	-	0,00	0,00	0,000	-	65,88	50,246	0,00	0,00	0,00	3,253
26.11.15	24	-	63,49	7,15	57,342	-	-	0,00	0,00	0,000	-	63,49	57,342	0,00	0,00	0,00	3,584
27.11.15	24	-	63,42	7,15	49,514	-	-	0,00	0,00	0,000	-	63,42	49,514	0,00	0,00	0,00	3,091
28.11.15	24	-	63,46	7,13	55,805	-	-	0,00	0,00	0,000	-	63,46	55,805	0,00	0,00	0,00	3,485
29.11.15	24	-	63,50	7,10	58,440	-	-	0,00	0,00	0,000	-	63,50	58,440	0,00	0,00	0,00	3,652
30.11.15	24	-	63,45	7,14	57,222	-	-	0,00	0,00	0,000	-	63,45	57,222	0,00	0,00	0,00	3,573
01.12.15	24	-	63,45	7,14	56,489	-	-	0,00	0,00	0,000	-	63,45	56,489	0,00	0,00	0,00	3,527
02.12.15	24	-	63,39	7,15	53,741	-	-	0,00	0,00	0,000	-	63,39	53,741	0,00	0,00	0,00	3,353
03.12.15	24	-	63,45	7,15	58,165	-	-	0,00	0,00	0,000	-	63,45	58,165	0,00	0,00	0,00	3,632
04.12.15	24	-	63,35	7,15	51,686	-	-	0,00	0,00	0,000	-	63,35	51,686	0,00	0,00	0,00	3,223
05.12.15	24	-	63,42	7,13	60,438	-	-	0,00	0,00	0,000	-	63,42	60,438	0,00	0,00	0,00	3,773
06.12.15	24	-	63,51	7,08	62,520	-	-	0,00	0,00	0,000	-	63,51	62,520	0,00	0,00	0,00	3,908
07.12.15	24	-	65,47	7,13	51,931	-	-	0,00	0,00	0,000	-	65,47	51,931	0,00	0,00	0,00	3,342
08.12.15	24	-	67,09	7,13	50,711	-	-	0,00	0,00	0,000	-	67,09	50,711	0,00	0,00	0,00	3,342
09.12.15	24	-	68,39	7,16	53,080	-	-	0,00	0,00	0,000	-	68,39	53,080	0,00	0,00	0,00	3,562
10.12.15	24	-	67,35	7,15	50,481	-	-	0,00	0,00	0,000	-	67,35	50,481	0,00	0,00	0,00	3,339
11.12.15	24	-	67,20	7,16	50,564	-	-	0,00	0,00	0,000	-	67,20	50,564	0,00	0,00	0,00	3,337
12.12.15	24	-	67,77	7,16	53,283	-	-	0,00	0,00	0,000	-	67,77	53,283	0,00	0,00	0,00	3,545
13.12.15	24	-	68,44	7,14	64,000	-	-	0,00	0,00	0,000	-	68,44	64,000	0,00	0,00	0,00	4,298
14.12.15	24	-	69,52	7,18	51,304	-	-	0,00	0,00	0,000	-	69,52	51,304	0,00	0,00	0,00	3,498
15.12.15	24	-	69,07	7,18	51,501	-	-	0,00	0,00	0,000	-	69,07	51,501	0,00	0,00	0,00	3,490
16.12.15	24	-	66,20	7,16	50,970	-	-	0,00	0,00	0,000	-	66,20	50,970	0,00	0,00	0,00	3,316
17.12.15	24	-	66,22	7,15	53,940	-	-	0,00	0,00	0,000	-	66,22	53,940	0,00	0,00	0,00	3,510
18.12.15	24	-	66,17	7,17	51,595	-	-	0,00	0,00	0,000	-	66,17	51,595	0,00	0,00	0,00	3,355
19.12.15	24	-	67,37	7,13	54,591	-	-	0,00	0,00	0,000	-	67,37	54,591	0,00	0,00	0,00	3,612
20.12.15	24	-	71,48	7,07	57,401	-	-	0,00	0,00	0,000	-	71,48	57,401	0,00	0,00	0,00	4,019
21.12.15	24	-	66,10	7,15	54,158	-	-	0,00	-	-	-	66,10	54,158	-	-	-	3,515
22.12.15	24	-	66,10	7,15	54,158	-	-	0,00	-	-	-	66,10	54,158	-	-	-	3,515
Среднее	24,00	-	66,10	7,15	54,158	-	-	0,00	-	-	-	66,10	54,158	-	-	-	3,515
Итого	720,0				1624,729	0,000				0,000	0,000		1624,729	0,00	0,00	0,00	105,44

Ориентировочно до конца месяца(+)	484,474	0,000	484,474	31,94
Корректировка за прошлый месяц (-)	436,323	0,000	0,000	27,56
Итого за декабрь 2015 :	1672,880	0,000	2109,203	109,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
16.10.15 03:00	-	-	-	-	-	-	-	
16.10.15 03:00	-	-	-	-	-	-	-	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ
Дата 25. 12. 2015