Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 4, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ТВ7-01 № 12003122
расходомер Gmin Приборы УУТЭ поверены до _____ Термопреобр. **Тхв=0 С**
Gmax Преобр. давления
Подающий тр.
Обратн.тр.
тр-д. ГВС
тр.цирк. ГВС
Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) **лето:** Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.11.15	24	-	63,05	8,50	323,577	-	-	48,21	6,50	323,577	-	14,84	0,000	0,00	0,00	0,00	4,818
24.11.15	24	-	65,27	8,50	321,859	-	-	49,34	6,50	321,859	-	15,93	0,000	0,00	0,00	0,00	5,143
25.11.15	24	-	68,81	8,50	318,366	-	-	51,32	6,50	318,366	-	17,50	0,000	0,00	0,00	0,00	5,587
26.11.15	24	-	70,47	8,50	320,768	-	-	52,35	6,50	320,768	-	18,12	0,000	0,00	0,00	0,00	5,829
27.11.15	24	-	65,78	8,50	326,753	-	-	50,06	6,50	326,753	-	15,71	0,000	0,00	0,00	0,00	5,151
28.11.15	24	-	62,05	8,50	327,320	-	-	48,10	6,50	327,320	-	13,95	0,000	0,00	0,00	0,00	4,583
29.11.15	24	-	63,08	8,50	325,256	-	-	48,43	6,50	325,256	-	14,65	0,000	0,00	0,00	0,00	4,781
30.11.15	24	-	63,34	8,50	323,185	-	-	48,41	6,50	323,185	-	14,94	0,000	0,00	0,00	0,00	4,843
01.12.15	24	-	64,86	8,50	324,337	-	-	49,51	6,50	324,337	-	15,35	0,000	0,00	0,00	0,00	4,995
02.12.15	24	-	64,98	8,50	325,540	-	-	49,59	6,50	325,540	-	15,40	0,000	0,00	0,00	0,00	5,028
03.12.15	24	-	67,81	8,50	321,078	-	-	51,12	6,50	321,078	-	16,70	0,000	0,00	0,00	0,00	5,378
04.12.15	24	-	60,91	8,50	326,108	-	-	47,31	6,50	326,108	-	13,60	0,000	0,00	0,00	0,00	4,449
05.12.15	24	-	56,57	8,50	325,436	-	-	44,97	6,50	325,436	-	11,60	0,000	0,00	0,00	0,00	3,789
06.12.15	24	-	53,60	8,50	331,524	-	-	43,70	6,50	331,524	-	9,91	0,000	0,00	0,00	0,00	3,298
07.12.15	24	-	55,12	8,50	326,144	-	-	44,36	6,50	326,144	-	10,76	0,000	0,00	0,00	0,00	3,523
08.12.15	24	-	58,23	8,50	322,588	-	-	45,87	6,50	322,588	-	12,36	0,000	0,00	0,00	0,00	4,001
09.12.15	24	-	60,46	8,50	321,355	-	-	47,28	6,50	321,355	-	13,18	0,000	0,00	0,00	0,00	4,251
10.12.15	24	-	54,68	8,50	325,683	-	-	43,95	6,50	325,683	-	10,72	0,000	0,00	0,00	0,00	3,506
11.12.15	24	-	55,55	8,50	324,871	-	-	44,62	6,50	324,871	-	10,93	0,000	0,00	0,00	0,00	3,565
12.12.15	24	-	58,75	8,50	323,590	-	-	46,32	6,50	323,590	-	12,43	0,000	0,00	0,00	0,00	4,035
13.12.15	24	-	62,64	8,50	319,444	-	-	48,09	6,50	319,444	-	14,55	0,000	0,00	0,00	0,00	4,662
14.12.15	24	-	65,48	8,50	316,867	-	-	49,58	6,50	316,867	-	15,91	0,000	0,00	0,00	0,00	5,056
15.12.15	24	-	66,21	8,50	315,954	-	-	49,82	6,50	315,954	-	16,39	0,000	0,00	0,00	0,00	5,196
16.12.15	24	-	67,88	8,50	319,902	-	-	51,10	6,50	319,902	-	16,79	0,000	0,00	0,00	0,00	5,387
17.12.15	24	-	72,63	8,50	320,720	-	-	54,24	6,50	320,720	-	18,40	0,000	0,00	0,00	0,00	5,919
18.12.15	24	-	70,17	8,50	320,737	-	-	52,90	6,50	320,737	-	17,27	0,000	0,00	0,00	0,00	5,557
19.12.15	24	-	64,95	8,50	331,623	-	-	50,65	6,50	331,623	-	14,30	0,000	0,00	0,00	0,00	4,759
20.12.15	24	-	56,13	8,50	320,159	-	-	45,04	6,50	320,159	-	11,09	0,000	0,00	0,00	0,00	3,564
21.12.15	24	-	52,28	8,50	321,637	-	-	42,93	6,50	321,637	-	9,36	0,000	0,00	0,00	0,00	3,022
22.12.15	24	-	52,44	8,50	322,286	-	-	42,87	6,50	322,286	-	9,57	0,000	0,00	0,00	0,00	3,098
Среднее	24,00	-	62,14	8,50	323,156	-	-	48,07	6,50	323,156	-	14,07	-	-	-	-	4,559
Итого	720,0				9694,666	0,000				9694,666	0,000		0,000	0,00	0,00	0,00	136,77
Ориентировочно до конца месяца(+)					2901,939					2901,939			0,000				40,25
Корректировка за прошлый месяц (-)					2587,851					2589,458			-1,607				34,02
Итого за декабрь 2015 :					10008,754					10007,147			1,607				143,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
16.10.15 03:00	-	-	-	-	-	-	-	
16.10.15 03:00	-	-	-	-	-	-	-	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до подписания АКТА допуска УУ
Дата 25.12.2015