Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 8-1, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 04881
расходомер Gmin Gmax
Подающий тр. VA2305M 50
Обратн.тр. VA2305M 50
тр-д. ГВС VA2305M 40
тр.цирк. ГВС VA2305M 25
Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.
КТПТР-05
КТПТР-05
КТПТР-05
КТПТР-05

Txв=0 C
Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, C	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, C	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, C	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.11.15	24	-	69,03	6,00	52,981	-	-	42,39	5,00	2,556	-	-	26,64	50,425	3,474
24.11.15	24	-	70,60	6,00	51,081	-	-	42,27	5,00	2,531	-	-	28,33	48,551	3,422
25.11.15	24	-	67,01	6,00	52,057	-	-	40,60	5,00	2,454	-	-	26,41	49,603	3,321
26.11.15	24	-	63,77	6,00	56,518	-	-	39,42	5,00	2,492	-	-	24,36	54,026	3,443
27.11.15	24	-	63,73	6,00	57,113	-	-	40,82	5,00	2,629	-	-	22,91	54,484	3,469
28.11.15	24	-	63,71	6,00	59,289	-	-	39,36	5,00	2,708	-	-	24,36	56,581	3,605
29.11.15	24	-	63,71	6,00	57,051	-	-	40,51	5,00	2,626	-	-	23,20	54,425	3,465
30.11.15	24	-	63,68	6,00	53,128	-	-	39,71	5,00	2,528	-	-	23,98	50,600	3,224
01.12.15	24	-	63,70	6,00	55,539	-	-	39,67	5,00	2,536	-	-	24,03	53,003	3,375
02.12.15	24	-	63,67	6,00	58,799	-	-	40,03	5,00	2,549	-	-	23,64	56,250	3,576
03.12.15	24	-	63,70	6,00	51,463	-	-	39,02	5,00	2,499	-	-	24,68	48,964	3,123
04.12.15	24	-	63,62	6,00	53,425	-	-	39,55	5,00	2,640	-	-	24,07	50,785	3,235
05.12.15	24	-	63,66	6,00	54,912	-	-	39,96	5,00	2,718	-	-	23,71	52,194	3,326
06.12.15	24	-	63,69	6,00	59,068	-	-	39,68	5,00	2,886	-	-	24,01	56,182	3,582
07.12.15	24	-	65,42	6,00	56,576	-	-	41,93	5,00	2,832	-	-	23,49	53,744	3,514
08.12.15	24	-	67,18	6,00	50,796	-	-	41,09	5,00	2,619	-	-	26,09	48,177	3,239
09.12.15	24	-	68,75	6,00	51,600	-	-	41,13	5,00	2,603	-	-	27,62	48,997	3,368
10.12.15	24	-	67,95	6,00	54,562	-	-	41,30	5,00	2,772	-	-	26,65	51,790	3,519
11.12.15	24	-	67,47	6,00	50,897	-	-	40,95	5,00	2,871	-	-	26,52	48,026	3,249
12.12.15	24	-	68,02	6,00	50,027	-	-	40,49	5,00	2,721	-	-	27,52	47,306	3,225
13.12.15	24	-	68,62	6,00	56,917	-	-	42,13	5,00	2,587	-	-	26,49	54,330	3,718
14.12.15	24	-	69,85	6,00	53,792	-	-	43,51	5,00	2,558	-	-	26,34	51,234	3,568
15.12.15	24	-	69,95	6,00	52,073	-	-	43,01	5,00	2,544	-	-	26,94	49,529	3,456
16.12.15	24	-	66,48	6,00	53,820	-	-	41,39	5,00	2,565	-	-	25,09	51,255	3,404
17.12.15	24	-	66,56	6,00	57,031	-	-	41,49	5,00	2,571	-	-	25,06	54,460	3,617
18.12.15	24	-	66,50	6,00	52,726	-	-	40,99	5,00	2,546	-	-	25,51	50,180	3,335
19.12.15	24	-	67,19	6,00	57,791	-	-	42,13	5,00	2,828	-	-	25,06	54,963	3,688
20.12.15	24	-	72,00	6,00	53,402	-	-	42,60	5,00	2,923	-	-	29,40	50,479	3,635
21.12.15	24	-	70,68	6,00	54,754	-	-	43,83	5,00	3,018	-	-	26,85	51,736	3,655
22.12.15	24	-	69,63	6,00	54,461	-	-	42,25	5,00	3,126	-	-	27,38	51,335	3,581
Среднее	24,00	-	66,65	6,00	54,455	-	-	41,11	5,00	2,668	-	-	25,54	51,787	3,447
Итого	720,0				1633,649	0,000				80,041	0,000	0,00		1553,608	103,41

Ориентировочно до конца месяца(+)	493,695	25,172	468,523	32,04
Корректировка за прошлый месяц (-)	452,792	20,363	423,768	27,977
Итого за декабрь 2015 :	1674,552	84,850	1598,363	107,46984

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	V3, м.куб	Q3, Гкал	V4, м.куб	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
23.11.15 03:00	28487,213	-	1399,977	-	-	1804,151
23.12.15 02:00	30120,345	-	1479,981	-	-	1907,523

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Txв= ____ 'C ____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета ____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
на замену до получения АКТА допуска УУ
Дата 25.12.2015