Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 8-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 31288
Подающий тр. расходомер VA2305M 50
Обратн.тр. VA2305M 50
тр-д. ГВС
тр.цирк. ГВС
Тр. Подпитки

Gmin
Gmax

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.
КТПТР-05
КТПТР-05

Тхв=0 С
Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.11.15	24	-	63,06	-	125,611	-	-	39,88	-	125,503	-	23,18	0,108	0,14	-	0,14	2,925
24.11.15	24	-	65,30	-	124,970	-	-	40,53	-	124,895	-	24,77	0,075	0,11	-	0,11	3,109
25.11.15	24	-	68,86	-	123,578	-	-	41,92	-	123,471	-	26,93	0,106	0,13	-	0,13	3,343
26.11.15	24	-	70,48	-	124,766	-	-	42,62	-	124,680	-	27,86	0,086	0,12	-	0,12	3,491
27.11.15	24	-	65,75	-	127,048	-	-	41,04	-	126,902	-	24,70	0,146	0,16	-	0,16	3,154
28.11.15	24	-	62,02	-	127,248	-	-	39,80	-	127,201	-	22,22	0,047	0,10	-	0,10	2,841
29.11.15	24	-	63,08	-	126,457	-	-	39,89	-	126,383	-	23,19	0,073	0,12	-	0,12	2,945
30.11.15	24	-	63,35	-	125,513	-	-	40,02	-	125,571	-	23,33	-0,058	0,05	-	0,05	2,939
01.12.15	24	-	64,87	-	125,974	-	-	40,82	-	125,918	-	24,05	0,057	0,11	-	0,11	3,043
02.12.15	24	-	65,00	-	126,330	-	-	40,98	-	126,386	-	24,02	-0,056	0,05	-	0,05	3,046
03.12.15	24	-	67,82	-	124,719	-	-	41,98	-	124,719	-	25,83	0,000	0,06	-	0,06	3,233
04.12.15	24	-	60,86	-	126,890	-	-	39,44	-	126,993	-	21,42	-0,103	0,04	-	0,04	2,728
05.12.15	24	-	56,53	-	126,674	-	-	37,53	-	126,785	-	19,00	-0,110	0,04	-	0,04	2,416
06.12.15	24	-	53,54	-	129,204	-	-	36,73	-	129,307	-	16,81	-0,103	0,03	-	0,03	2,181
07.12.15	24	-	55,11	-	126,978	-	-	36,99	-	127,034	-	18,12	-0,056	0,04	-	0,04	2,311
08.12.15	24	-	58,24	-	125,578	-	-	37,69	-	125,549	-	20,55	0,029	0,08	-	0,08	2,592
09.12.15	24	-	60,43	-	124,999	-	-	38,80	-	124,900	-	21,62	0,099	0,14	-	0,14	2,716
10.12.15	24	-	54,67	-	138,152	-	-	37,58	-	138,045	-	17,10	0,107	0,15	-	0,15	2,377
11.12.15	24	-	55,53	-	150,789	-	-	39,11	-	150,605	-	16,43	0,185	0,20	-	0,20	2,495
12.12.15	24	-	58,80	-	150,182	-	-	40,47	-	150,026	-	18,33	0,156	0,18	-	0,18	2,770
13.12.15	24	-	62,67	-	148,320	-	-	42,10	-	148,038	-	20,57	0,282	0,29	-	0,29	3,073
14.12.15	24	-	65,52	-	146,993	-	-	43,30	-	146,845	-	22,22	0,148	0,17	-	0,17	3,285
15.12.15	24	-	66,24	-	146,606	-	-	43,37	-	146,392	-	22,88	0,214	0,23	-	0,23	3,374
16.12.15	24	-	67,97	-	148,480	-	-	44,10	-	148,445	-	23,87	0,034	0,09	-	0,09	3,559
17.12.15	24	-	72,69	-	149,045	-	-	46,29	-	148,879	-	26,39	0,166	0,19	-	0,19	3,955
18.12.15	24	-	70,19	-	148,961	-	-	45,42	-	148,824	-	24,77	0,137	0,17	-	0,17	3,709
19.12.15	24	-	64,95	-	153,983	-	-	43,92	-	153,850	-	21,03	0,133	0,17	-	0,17	3,254
20.12.15	24	-	56,06	-	148,413	-	-	39,55	-	148,352	-	16,52	0,060	0,12	-	0,12	2,465
21.12.15	24	-	52,24	-	149,380	-	-	38,00	-	149,327	-	14,24	0,053	0,11	-	0,11	2,142
22.12.15	24	-	52,43	-	150,054	-	-	37,94	-	149,994	-	14,49	0,060	0,12	-	0,12	2,190
Среднее	24,00	-	62,14	-	135,730	-	-	40,59	-	135,661	-	21,55	0,069	0,124	-	0,12	2,922
Итого	720,0				4071,897	0,000				4069,821	0,000		2,076	3,71	0,00	3,71	87,66
Ориентировочно до конца месяца(+)					1347,834					1347,007			0,827				27,35
Корректировка за прошлый месяц (-)					1001,594					1002,329			-0,735				20,54
Итого за декабрь 2015 :					4418,136					4414,499			3,637				94,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
14.04.15 04:00	89024,659	-	77943,071	-	11256,067	-	2224,903	
14.04.15 04:00	89024,659	-	77943,071	-	11256,067	-	2224,903	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С ____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета ____ Гкал

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ
Дата _____

25. 12. 2015