

Абонент: ЖКС Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальнича 12-1 / СЦО-ПВС
 Осуществляющая организация: АО "ДомТелеком"
 Источник: Общедомовый Э.Э.

Установленные приборы:
 Вычислитель: СТП-943 № 06075
 Подолж: тр.(M1):
 Обмот: тр.(M2):
 тр.Д. ГЭС(M3):
 тр.Цирк. ГЭС(M4):
 тр.подпитки(V5):

Часовые и суток. значения в файлах:
 СТП943-06075-(С)-1215.04
 Режим (сутки): 0/7

Приборы УЭЭ поверены до _____

Узел учета: СЦО-ПВС
 Код УЭЭ: _____
 Рассчитывать совместно с УЭЭ: _____
 Работник: 150/70

Телефон: _____

Преобр. давления:
 Преобр. давления: КТТП-05
 Преобр. давления: КТТП-05
 Преобр. давления: ТТТ-15-2
 Преобр. давления: ТТТ-15-2
 Преобр. давления: _____

Тяг. гр.С = 2.6

Договорные нагрузки, Гкал/час: Огр=0.335 Овент.= Отех.гр= Отех.пот.= Огр=0.07
 Договорные нагрузки (гр.чед), Гкал/час: Огр=100.512 Овент.= Отех.гр= Отех.пот.= Огр=0
 Договорные расходы (гр.срт), Т/срт.: Огр=100.512 Овент.= Отех.гр= Отех.пот.= Огр=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Учет отопления (ТВ-1)

Учет ВЭС (ТВ-2)

Контрольные данные

Общие теплотр-е

Дата	Тп	НС	M1		M2		dM	T1	T2	dT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dM	V3	V4	dVнес	Vподп	T3	T4	Qгр.общ.	Qгр.кап.	Qгр.гис.	Q.общ.	
			Т	Т	Т	Т																					Т
24.11.15	24.00	*	98.63	76.14	22.49	73.66	43.18	30.49	5.80	3.60	2.39	21.60	0.00	0.00	22.13	0.00	22.83	0.00	22.83	-	73.58	0.00	1.59				3.98
25.11.15	24.00	*	99.28	76.17	23.11	74.57	43.67	30.90	5.50	3.60	2.43	22.27	0.00	0.00	22.83	0.00	23.25	0.00	23.25	-	74.18	0.00	1.65				4.08
26.11.15	24.00	*	99.57	75.84	23.72	75.26	43.68	31.57	5.50	3.60	2.48	22.67	0.00	0.00	23.25	0.00	23.25	0.00	23.25	-	74.97	0.00	1.70				4.19
27.11.15	24.00	*	100.77	76.28	24.49	75.48	43.70	31.79	5.50	3.60	2.50	23.57	0.00	0.00	24.18	0.00	24.18	0.00	24.18	-	75.25	0.00	1.78				4.28
28.11.15	24.00	*	61.88	52.61	9.26	73.71	42.10	31.61	5.50	3.60	0.68	30.57	0.00	0.00	31.02	0.00	31.02	0.00	31.02	-	54.47	0.00	1.66				2.35
29.11.15	24.00	*	83.00	60.61	22.39	72.03	47.94	24.08	5.50	3.60	1.28	26.65	0.00	0.00	27.23	0.00	27.23	0.00	27.23	-	67.42	0.00	1.80				3.08
30.11.15	24.00	*	98.72	75.59	23.13	75.01	44.11	30.96	5.50	3.60	2.45	22.16	0.00	0.00	22.73	0.00	22.73	0.00	22.73	-	74.71	0.00	1.66				4.11
01.12.15	24.00	*	99.21	76.24	22.96	75.06	44.11	30.96	5.50	3.60	2.42	22.32	0.00	0.00	22.90	0.00	22.90	0.00	22.90	-	74.89	0.00	1.67				4.09
02.12.15	24.00	*	100.76	77.74	23.02	74.12	44.18	29.94	5.50	3.60	2.39	22.32	0.00	0.00	22.87	0.00	22.87	0.00	22.87	-	73.82	0.00	1.65				4.04
03.12.15	24.00	*	99.80	78.12	21.67	74.89	44.24	30.64	5.50	3.60	2.45	20.94	0.00	0.00	21.48	0.00	21.48	0.00	21.48	-	74.82	0.00	1.57				4.02
04.12.15	24.00	*	101.30	77.94	23.35	75.01	44.51	30.51	5.50	3.60	2.44	22.60	0.00	0.00	23.18	0.00	23.18	0.00	23.18	-	75.02	0.00	1.70				4.14
05.12.15	24.00	*	100.17	77.14	23.03	75.34	44.62	30.72	5.50	3.60	2.43	22.33	0.00	0.00	22.90	0.00	22.90	0.00	22.90	-	75.29	0.00	1.68				4.11
06.12.15	24.00	*	101.08	76.86	24.22	75.34	45.00	30.34	5.50	3.60	2.39	23.64	0.00	0.00	24.25	0.00	24.25	0.00	24.25	-	75.14	0.00	1.78				4.16
07.12.15	24.00	*	98.90	77.11	21.79	75.03	44.87	30.16	5.50	3.60	2.38	21.12	0.00	0.00	21.66	0.00	21.66	0.00	21.66	-	75.03	0.00	1.59				3.97
08.12.15	24.00	*	99.06	77.01	22.05	75.08	44.45	30.63	5.50	3.60	2.42	21.29	0.00	0.00	21.84	0.00	21.84	0.00	21.84	-	74.98	0.00	1.60				4.02
09.12.15	24.00	*	99.84	77.17	22.67	75.06	44.43	30.63	5.50	3.60	2.43	21.93	0.00	0.00	22.49	0.00	22.49	0.00	22.49	-	74.98	0.00	1.60				4.07
10.12.15	24.00	*	99.60	77.52	22.08	75.15	44.64	30.51	5.50	3.60	2.43	21.37	0.00	0.00	21.92	0.00	21.92	0.00	21.92	-	75.00	0.00	1.60				4.03
11.12.15	24.00	*	98.33	77.87	20.46	74.95	44.87	30.08	5.50	3.60	2.40	19.74	0.00	0.00	20.25	0.00	20.25	0.00	20.25	-	74.78	0.00	1.48				3.88
12.12.15	24.00	*	97.98	77.31	20.67	75.03	44.76	30.28	5.50	3.60	2.41	19.89	0.00	0.00	20.40	0.00	20.40	0.00	20.40	-	74.91	0.00	1.49				3.90
13.12.15	24.00	*	104.51	76.32	25.19	74.77	44.34	30.43	5.50	3.60	2.39	24.49	0.00	0.00	25.11	0.00	25.11	0.00	25.11	-	74.53	0.00	1.83				4.21
14.12.15	24.00	*	99.07	77.40	21.67	74.83	44.37	30.46	5.50	3.60	2.43	20.77	0.00	0.00	21.30	0.00	21.30	0.00	21.30	-	74.71	0.00	1.55				3.98
15.12.15	24.00	*	100.42	77.15	23.27	75.31	44.10	31.21	5.50	3.60	2.49	22.20	0.00	0.00	22.77	0.00	22.77	0.00	22.77	-	75.25	0.00	1.67				4.17
16.12.15	24.00	*	96.97	75.85	21.12	74.67	43.81	30.86	5.50	3.60	2.45	19.94	0.00	0.00	20.44	0.00	20.44	0.00	20.44	-	75.72	0.00	1.47				3.92
17.12.15	24.00	*	100.26	74.45	25.81	65.56	38.63	26.93	5.50	3.60	2.02	24.74	0.00	0.00	25.27	0.00	25.27	0.00	25.27	-	67.64	0.00	1.67				3.70
18.12.15	24.00	*	101.11	77.11	24.00	75.23	43.80	31.43	5.50	3.60	2.51	22.94	0.00	0.00	23.53	0.00	23.53	0.00	23.53	-	75.13	0.00	1.73				4.23
19.12.15	24.00	*	100.66	77.98	22.68	75.48	44.66	30.82	5.50	3.60	2.49	22.12	0.00	0.00	22.12	0.00	22.12	0.00	22.12	-	75.42	0.00	1.63				4.12
20.12.15	24.00	*	100.88	77.14	23.74	75.11	44.79	30.32	5.50	3.60	2.41	22.86	0.00	0.00	23.45	0.00	23.45	0.00	23.45	-	74.94	0.00	1.71				4.13
21.12.15	24.00	*	97.73	75.36	22.37	74.47	44.12	30.35	5.50	3.60	2.31	22.54	0.00	0.00	23.09	0.00	23.09	0.00	23.09	-	73.50	0.00	1.65				3.96
22.12.15	24.00	*	97.73	75.36	22.37	74.47	44.12	30.35	5.50	3.60	2.31	22.54	0.00	0.00	23.09	0.00	23.09	0.00	23.09	-	73.50	0.00	1.65				3.96
23.12.15	24.00	*	97.73	75.36	22.37	74.47	44.12	30.35	5.50	3.60	2.31	22.54	0.00	0.00	23.09	0.00	23.09	0.00	23.09	-	73.50	0.00	1.65				3.96
Среднее	24.00	-	97.73	75.36	22.37	74.47	44.12	30.35	5.50	3.60	2.31	22.54	0.00	0.00	23.09	0.00	23.09	0.00	23.09	-	73.50	0.00	1.65				3.96
Итого	720.00	-	2931.93	2260.75	671.18	74.47	44.12	30.35	5.50	3.60	2.31	22.54	0.00	0.00	23.09	0.00	23.09	0.00	23.09	-	73.50	0.00	1.65				3.96

Показание счетчиков на момент: 24.11.15 06:00
 Снятие данных: 21.12.15 04:00

М1(Т) 14323.12 М2(Т) 11264.06 М3(Т) 3729.26 М4(Т) 0.00
 V3(М3) 3235.22 V4(М3) 0.00 Q.СЦО (Гкал) 411.72 Q.ВЭС (Гкал) 207.42

Период расчета по среднему: 2,6 °C = 1,76 Гкал;
 Объем тепловой энергии, рассчитанной по среднему: 117,08 Гкал;
 Период расчета по договору: с учетом корректировки
 Период превышения t2: с учетом корректировки
 Корректировка на температуру холодной воды: 692,76 кВт.м.
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета:

АО "ДомТелеком"
 Технический директор
 Д.А. ДИДЬКОВ

УЭЭ "Энергобыт"
 Руководитель энергослужбы
 Отдел Энергоуслуг КГУЭТЭ

24 ДЕК 2015