Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 16-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Кибальчича 16-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-43959-ч(с)-1215.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 43959 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,6

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,158 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,041
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=47,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

гвс 16,32 Пеут

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	*	128,08	100,78	27,30	74,62	46,53	28,09	5,20	3,40	2,61	30,43	0,00	0,00	31,20	0,00	31,20	-	74,35	0,00	2,26			4,88
25.11.15	24,00	*	127,25	101,00	26,25	75,50	46,92	28,58	5,20	3,40	2,68	29,29	0,00	0,00	30,04	0,00	30,04	-	75,01	0,00	2,20			4,88
26.11.15	24,00	*	127,48	100,63	26,85	76,19	47,01	29,18	5,20	3,40	2,71	30,04	0,00	0,00	30,83	0,00	30,83	-	75,79	0,00	2,28			4,99
27.11.15	24,00	*	127,35	101,24	26,11	76,38	47,12	29,26	5,20	3,40	2,75	29,20	0,00	0,00	29,96	0,00	29,96	-	75,94	0,00	2,22			4,96
28.11.15	24,00	*	84,75	57,31	27,44	74,90	47,52	27,38	5,20	3,40	1,28	32,81	0,00	0,00	33,58	0,00	33,58	-	71,62	0,00	2,35			3,63
29.11.15	24,00	*	107,03	77,75	29,28	73,29	50,85	22,44	5,20	3,40	1,46	33,62	0,00	0,00	34,43	0,00	34,43	-	72,66	0,00	2,44			3,90
30.11.15	24,00	*	127,87	100,37	27,51	75,91	47,05	28,86	5,20	3,40	2,66	30,96	0,00	0,00	31,76	0,00	31,76	-	75,34	0,00	2,33			4,99
01.12.15	24,00	*	126,44	101,27	25,17	75,97	47,52	28,45	5,20	3,40	2,66	28,24	0,00	0,00	28,97	0,00	28,97	-	75,58	0,00	2,14			4,80
02.12.15	24,00	*	128,59	102,69	25,90	75,01	47,42	27,59	5,20	3,40	2,61	29,21	0,00	0,00	29,94	0,00	29,94	-	74,40	0,00	2,17			4,78
03.12.15	24,00	*	127,35	103,08	24,26	75,81	47,58	28,23	5,20	3,40	2,67	27,62	0,00	0,00	28,33	0,00	28,33	-	75,42	0,00	2,08			4,76
04.12.15	24,00	*	128,09	102,90	25,19	75,94	47,87	28,08	5,20	3,40	2,64	28,72	0,00	0,00	29,47	0,00	29,47	-	75,59	0,00	2,17			4,81
05.12.15	24,00	*	130,58	101,79	28,79	76,24	47,83	28,41	5,20	3,40	2,59	32,95	0,00	0,00	33,81	0,00	33,81	-	75,85	0,00	2,50			5,09
06.12.15	24,00	*	129,89	101,72	28,17	76,22	48,21	28,01	5,20	3,40	2,57	32,03	0,00	0,00	32,87	0,00	32,87	-	75,78	0,00	2,43			5,00
07.12.15	24,00	*	127,62	101,96	25,66	75,90	47,98	27,92	5,20	3,40	2,60	29,08	0,00	0,00	29,83	0,00	29,83	-	75,55	0,00	2,20			4,80
08.12.15	24,00	*	127,39	101,86	25,53	75,99	47,58	28,42	5,20	3,40	2,65	29,04	0,00	0,00	29,80	0,00	29,80	-	75,59	0,00	2,20			4,84
09.12.15	24,00	*	126,79	102,11	24,68	75,96	47,60	28,36	5,20	3,40	2,66	27,97	0,00	0,00	28,69	0,00	28,69	-	75,53	0,00	2,11			4,78
10.12.15	24,00	*	129,40	102,48	26,92	76,03	47,75	28,28	5,20	3,40	2,63	30,75	0,00	0,00	31,55	0,00	31,55	-	75,62	0,00	2,33			4,95
11.12.15	24,00	*	126,67	102,88	23,79	75,82	48,05	27,77	5,20	3,40	2,63	27,00	0,00	0,00	27,69	0,00	27,69	-	75,34	0,00	2,04			4,67
12.12.15	24,00	*	129,74	102,05	27,69	75,96	48,04	27,91	5,20	3,40	2,57	31,60	0,00	0,00	32,42	0,00	32,42	-	75,57	0,00	2,39			4,96
13.12.15	24,00	*	128,94	101,19	27,75	75,69	47,67	28,02	5,20	3,40	2,57	31,59	0,00	0,00	32,41	0,00	32,41	-	75,19	0,00	2,38			4,94
14.12.15	24,00	*	127,73	102,27	25,46	75,78	47,71	28,06	5,20	3,40	2,62	28,93	0,00	0,00	29,68	0,00	29,68	-	75,38	0,00	2,18			4,81
15.12.15	24,00	*	126,94	102,06	24,87	76,27	47,65	28,62	5,20	3,40	2,66	28,51	0,00	0,00	29,25	0,00	29,25	-	75,90	0,00	2,17			4,82
16.12.15	24,00	*	125,18	100,32	24,87	75,52	47,23	28,29	5,20	3,40	2,59	28,53	0,00	0,00	29,26	0,00	29,26	-	74,85	0,00	2,14			4,72
17.12.15	24,00	*	126,68	98,78	27,90	66,47	41,66	24,81	5,20	3,40	2,12	31,98	0,00	0,00	32,68	0,00	32,68	-	68,15	0,00	2,18			4,30
18.12.15	24,00	*	126,53	102,20	24,33	76,19	47,29	28,90	5,20	3,40	2,72	27,66	0,00	0,00	28,38	0,00	28,38	-	75,78	0,00	2,10			4,81
19.12.15	24,00	*	127,09	103,16	23,93	76,38	47,99	28,39	5,20	3,40	2,71	27,02	0,00	0,00	27,73	0,00	27,73	-	75,94	0,00	2,05			4,76
20.12.15	24,00	*	131,65	102,07	29,58	76,00	48,05	27,96	5,20	3,40	2,56	33,74	0,00	0,00	34,61	0,00	34,61	-	75,57	0,00	2,55			5,11
21.12.15	24,00		125,52	99,18	26,34	75,41	47,47	27,94	5,20	3,40	2,52	29,94	-	-	30,71	-	30,71	-	74,94	-	2,24	-	-	4,77
22.12.15	24,00		125,52	99,18	26,34	75,41	47,47	27,94	5,20	3,40	2,52	29,94	-	-	30,71	-	30,71	-	74,94	-	2,24	-	-	4,77
23.12.15	24,00		125,52	99,18	26,34	75,41	47,47	27,94	5,20	3,40	2,52	29,94	-	-	30,71	-	30,71	-	74,94	-	2,24	-	-	4,77
Среднее	24,00	-	125,52	99,18	26,34	75,41	47,47	27,94	5,20	3,40	2,52	29,94	-	-	30,71	-	30,71	-	74,94	-	2,24	-	-	4,77
Итого	720,00		3765,68	2975,50	790,18						75,74	898,32	0,00	0,00	921,33	0,00	921,33	0,00			67,33	0,00	0,00	143,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 03:00	33729,01	25049,19	10042,94	0,00	10237,63	0,00	1051,86	646,43	-
	21.12.15 01:00	37107,24	27718,61	10848,81	0,00	11064,14	0,00	1180,21	706,83	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = -2,34 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **140,73** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **921,33** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«24 ДЕК 2015 г.

гвс > дог нагр в 2 раза