Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 18-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Кибальчича 18-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06066-ч(с)-1215.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 06066 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,6

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0896
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0896
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00	*	106,09	85,35	20,74	74,88	40,52	34,36	5,30	3,40	2,95	20,60	0,00	0,00	21,12	0,00	21,12	-	74,59	0,00	1,54			4,49
25.11.15	24,00	*	104,62	85,63	19,00	75,80	40,97	34,83	5,30	3,40	3,00	18,94	0,00	0,00	19,43	0,00	19,43	-	75,42	0,00	1,43			4,43
26.11.15	24,00	*	103,94	85,39	18,55	76,47	40,79	35,68	5,30	3,40	3,07	18,44	0,00	0,00	18,93	0,00	18,93	-	76,08	0,00	1,40			4,47
27.11.15	24,00	*	103,89	85,84	18,05	76,69	40,87	35,82	5,30	3,40	3,09	17,94	0,00	0,00	18,41	0,00	18,41	-	76,29	0,00	1,37			4,46
28.11.15	24,00	*	69,81	49,31	20,50	75,22	42,08	33,13	5,30	3,40	1,68	20,79	0,00	0,00	21,29	0,00	21,29	-	72,31	0,00	1,50			3,18
29.11.15	24,00	*	89,12	66,12	23,00	73,66	46,66	27,00	5,30	3,40	1,78	23,34	0,00	0,00	23,91	0,00	23,91	-	73,23	0,00	1,71			3,49
30.11.15	24,00	*	105,32	85,57	19,75	76,19	41,05	35,15	5,30	3,40	3,02	19,80	0,00	0,00	20,32	0,00	20,32	-	75,66	0,00	1,50			4,52
01.12.15	24,00	*	106,49	86,12	20,37	76,25	41,54	34,71	5,30	3,40	2,99	20,53	0,00	0,00	21,07	0,00	21,07	-	75,97	0,00	1,56			4,55
02.12.15	24,00	*	108,17	87,07	21,11	75,27	41,59	33,68	5,30	3,40	2,93	21,30	0,00	0,00	21,84	0,00	21,84	-	74,71	0,00	1,59			4,53
03.12.15	24,00	*	107,47	87,35	20,13	76,08	41,67	34,41	5,30	3,40	3,00	20,36	0,00	0,00	20,89	0,00	20,89	-	75,71	0,00	1,54			4,54
04.12.15	24,00	*	106,05	87,27	18,78	76,22	41,94	34,28	5,30	3,40	2,99	18,89	0,00	0,00	19,39	0,00	19,39	-	75,90	0,00	1,44			4,43
05.12.15	24,00	*	107,24	86,46	20,78	76,52	42,15	34,37	5,30	3,40	2,98	20,87	0,00	0,00	21,42	0,00	21,42	-	76,15	0,00	1,59			4,57
06.12.15	24,00	*	108,84	86,40	22,44	76,52	42,98	33,54	5,30	3,40	2,90	22,53	0,00	0,00	23,12	0,00	23,12	-	76,14	0,00	1,72			4,62
07.12.15	24,00	*	108,79	86,44	22,35	76,21	42,72	33,49	5,30	3,40	2,90	22,36	0,00	0,00	22,95	0,00	22,95	-	75,96	0,00	1,70			4,60
08.12.15	24,00	*	106,20	86,52	19,68	76,28	42,07	34,21	5,30	3,40	2,97	19,73	0,00	0,00	20,25	0,00	20,25	-	75,94	0,00	1,50			4,47
09.12.15	24,00	*	106,68	86,66	20,02	76,25	41,99	34,27	5,30	3,40	2,98	20,08	0,00	0,00	20,61	0,00	20,61	-	75,88	0,00	1,53			4,50
10.12.15	24,00	*	107,32	87,13	20,19	76,32	42,19	34,13	5,30	3,40	2,98	20,31	0,00	0,00	20,84	0,00	20,84	-	75,93	0,00	1,54			4,52
11.12.15	24,00	*	105,99	87,28	18,71	76,11	42,52	33,59	5,30	3,40	2,94	18,80	0,00	0,00	19,29	0,00	19,29	-	75,65	0,00	1,42			4,36
12.12.15	24,00	*	106,94	86,74	20,20	76,23	42,44	33,79	5,30	3,40	2,93	20,32	0,00	0,00	20,86	0,00	20,86	-	75,88	0,00	1,54			4,48
13.12.15	24,00	*	108,32	86,13	22,19	75,96	42,03	33,93	5,30	3,40	2,93	22,31	0,00	0,00	22,89	0,00	22,89	-	75,48	0,00	1,69			4,61
14.12.15	24,00	*	106,66	86,84	19,82	76,04	42,04	34,00	5,30	3,40	2,96	19,91	0,00	0,00	20,43	0,00	20,43	-	75,64	0,00	1,51			4,47
15.12.15	24,00	*	106,97	86,70	20,27	76,55	41,77	34,78	5,30	3,40	3,02	20,36	0,00	0,00	20,90	0,00	20,90	-	76,26	0,00	1,55			4,57
16.12.15	24,00	*	104,62	85,36	19,26	75,67	41,43	34,23	5,30	3,40	2,94	19,29	0,00	0,00	19,78	0,00	19,78	-	74,58	0,00	1,44			4,38
17.12.15	24,00	*	105,57	84,20	21,37	66,72	36,81	29,91	5,30	3,40	2,47	21,53	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	-	68,25	0,00	1,47			3,94
18.12.15	24,00	*	106,00	86,92	19,08	76,46	41,28	35,18	5,30	3,40	3,06	19,20	0,00	0,00	19,70	0,00	19,70	-	76,03	0,00	1,46			4,52
19.12.15	24,00	*	110,72	87,64	23,07	76,66	42,17	34,49	5,30	3,40	3,03	23,18	0,00	0,00	23,79	0,00	23,79	-	76,33	0,00	1,77			4,80
20.12.15	24,00	*	110,77	87,12	23,64	76,30	42,43	33,87	5,30	3,40	2,95	23,74	0,00	0,00	24,37	0,00	24,37	-	76,02	0,00	1,81			4,76
21.12.15	24,00		104,76	84,28	20,48	75,69	41,80	33,88	5,30	3,40	2,87	20,57	-	-	21,10	-	21,10	-	75,26	-	1,55	-	-	4,42
22.12.15	24,00		104,76	84,28	20,48	75,69	41,80	33,88	5,30	3,40	2,87	20,57	-	-	21,10	-	21,10	-	75,26	-	1,55	-	-	4,42
23.12.15	24,00		104,76	84,28	20,48	75,69	41,80	33,88	5,30	3,40	2,87	20,57	-	-	21,10	-	21,10	-	75,26	-	1,55	-	-	4,42
Среднее	24,00	-	104,76	84,28	20,48	75,69	41,80	33,88	5,30	3,40	2,87	20,57	-	-	21,10	-	21,10	-	75,26	-	1,55	-	-	4,42
Итого	720,00		3142,88	2528,39	614,49						86,05	617,17	0,00	0,00	633,10	0,00	633,10	0,00			46,47	0,00	0,00	132,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.11.15 07:00	73997,44	57482,54	16363,23	0,00	16728,61	0,00	2501,89	1134,02	-
	21.12.15 05:00	76818,37	59751,20	16917,99	0,00	17297,69	0,00	2620,86	1175,80	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °C = -1,60 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **130,92** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **633,10** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» ДЕК 2015 г.