Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 36490
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36490-ч(с)-1215.txt
Режим (схема): 0

расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 2,6
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,433 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.15	24,00	*	189,40	185,58	3,83	74,16	53,94	20,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,05
25.11.15	24,00	*	190,16	186,14	4,02	75,21	54,04	21,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,25
26.11.15	24,00	*	189,74	185,78	3,96	75,79	54,17	21,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,33
27.11.15	24,00	*	190,23	186,21	4,02	76,10	54,45	21,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,35
28.11.15	24,00	*	118,74	116,01	2,74	75,70	53,63	22,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
29.11.15	24,00	*	137,74	135,45	2,29	72,56	50,32	22,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
30.11.15	24,00	*	189,54	186,62	2,92	75,60	54,25	21,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,21
01.12.15	24,00	*	190,40	187,23	3,17	75,59	54,59	21,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,18
02.12.15	24,00	*	191,53	188,17	3,36	74,94	54,33	20,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,14
03.12.15	24,00	*	191,86	188,36	3,50	75,33	54,55	20,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,19
04.12.15	24,00	*	191,88	188,13	3,75	75,59	55,10	20,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,15
05.12.15	24,00	*	190,76	187,32	3,44	75,95	55,12	20,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,17
06.12.15	24,00	*	190,91	187,50	3,41	75,94	55,57	20,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,09
07.12.15	24,00	*	190,97	187,61	3,36	75,59	55,45	20,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,04
08.12.15	24,00	*	190,67	187,26	3,40	75,67	55,17	20,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,11
09.12.15	24,00	*	190,96	187,49	3,48	75,65	55,39	20,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,07
10.12.15	24,00	*	192,25	188,71	3,54	75,73	55,45	20,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,10
11.12.15	24,00	*	192,10	188,39	3,70	75,60	55,60	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,06
12.12.15	24,00	*	191,18	187,51	3,67	75,59	55,43	20,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,07
13.12.15	24,00	*	190,46	186,82	3,64	75,45	55,08	20,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,09
14.12.15	24,00	*	190,85	187,31	3,53	75,43	55,01	20,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,10
15.12.15	24,00	*	190,51	187,17	3,34	75,88	55,13	20,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,15
16.12.15	24,00	*	187,93	184,88	3,05	76,02	54,71	21,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,18
17.12.15	24,00	*	184,24	181,25	2,99	65,16	47,93	17,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,32
18.12.15	24,00	*	190,51	187,21	3,30	75,79	54,37	21,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,27
19.12.15	24,00	*	196,69	193,48	3,21	75,85	55,28	20,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,24
20.12.15	24,00	*	192,57	189,35	3,22	75,56	55,17	20,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,11
21.12.15	24,00		186,10	182,70	3,40	75,09	54,42	20,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,04
22.12.15	24,00		186,10	182,70	3,40	75,09	54,42	20,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,04
23.12.15	24,00		186,10	182,70	3,40	75,09	54,42	20,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,04
Среднее	24,00	-	186,10	182,70	3,40	75,09	54,42	20,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,04
Итого	720,00		5583,09	5481,05	102,04						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	121,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 01:00	85560,72	84245,41	-	-	-	-	1713,82		18485,27
	14.04.15 01:00	85560,72	84245,41	-	-	-	-	1713,82	-	18485,27

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **121,08** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м;

Отрегулировать температуру

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

АО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2015
«___» _____ г.