Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 36388
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36388-ч(с)-1215.txt
Режим (схема): 0

расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 2,6
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.15	24,00	*	121,82	123,59	-1,77	74,11	49,43	24,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,93
25.11.15	24,00	*	122,21	123,97	-1,76	75,15	49,80	25,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,02
26.11.15	24,00	*	121,99	123,54	-1,55	75,74	49,88	25,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,08
27.11.15	24,00	*	122,33	123,56	-1,23	76,06	50,02	26,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
28.11.15	24,00	*	75,29	76,15	-0,86	75,63	49,15	26,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,96
29.11.15	24,00	*	89,87	91,46	-1,59	72,54	46,26	26,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
30.11.15	24,00	*	122,05	123,84	-1,78	75,57	49,82	25,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,06
01.12.15	24,00	*	122,65	123,83	-1,18	75,56	50,20	25,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,06
02.12.15	24,00	*	123,35	127,08	-3,73	74,86	50,40	24,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
03.12.15	24,00	*	123,59	125,63	-2,04	75,31	50,26	25,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00
04.12.15	24,00	*	123,64	124,74	-1,10	75,54	50,44	25,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,05
05.12.15	24,00	*	122,98	124,54	-1,56	75,90	50,86	25,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,01
06.12.15	24,00	*	123,07	124,81	-1,74	75,89	51,44	24,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,93
07.12.15	24,00	*	123,16	124,59	-1,43	75,54	51,45	24,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,90
08.12.15	24,00	*	122,91	124,18	-1,27	75,62	51,21	24,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
09.12.15	24,00	*	123,06	124,44	-1,38	75,59	51,18	24,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
10.12.15	24,00	*	123,88	125,25	-1,37	75,68	51,21	24,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
11.12.15	24,00	*	123,76	125,23	-1,47	75,55	51,55	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,90
12.12.15	24,00	*	123,21	124,27	-1,06	75,54	51,43	24,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,92
13.12.15	24,00	*	122,79	123,68	-0,89	75,39	51,34	24,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,91
14.12.15	24,00	*	123,12	124,60	-1,48	75,38	51,08	24,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,92
15.12.15	24,00	*	122,96	124,16	-1,20	75,84	51,21	24,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
16.12.15	24,00	*	121,35	122,69	-1,33	75,97	50,93	25,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,98
17.12.15	24,00	*	119,26	118,83	0,44	65,13	44,51	20,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
18.12.15	24,00	*	123,13	124,79	-1,67	75,75	50,15	25,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
19.12.15	24,00	*	127,00	128,35	-1,36	75,83	51,20	24,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
20.12.15	24,00	*	124,26	125,29	-1,03	75,53	51,27	24,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
21.12.15	24,00		119,95	121,37	-1,42	75,04	50,28	24,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,90
22.12.15	24,00		119,95	121,37	-1,42	75,04	50,28	24,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,90
23.12.15	24,00		119,95	121,37	-1,42	75,04	50,28	24,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,90
Среднее	24,00	-	119,95	121,37	-1,42	75,04	50,28	24,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,90
Итого	720,00		3598,53	3641,22	-42,68						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	86,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	15.04.15 12:00	60680,21	60505,04	-	-	-	-	1303,60		18519,03
	15.04.15 12:00	60680,21	60505,04	-	-	-	-	1303,60		18519,03

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **86,98** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ВЦКП "ЖКХ"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» ДЕК 2015 г.

Наладить работу системы отопления