Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-3 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 36498
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36498-ч(с)-1215.txt
Режим (схема): 0
расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,6

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,933 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.15	24,00	*	125,39	122,48	2,91	73,30	41,96	31,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,06
25.11.15	24,00	*	125,49	122,62	2,87	74,29	42,29	32,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,14
26.11.15	24,00	*	125,25	122,42	2,82	74,91	42,36	32,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,20
27.11.15	24,00	*	125,62	122,77	2,85	75,14	42,56	32,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,22
28.11.15	24,00	*	71,52	69,92	1,61	74,70	41,88	32,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,42
29.11.15	24,00	*	97,19	95,31	1,88	71,53	39,36	32,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,20
30.11.15	24,00	*	125,40	123,00	2,40	74,72	42,35	32,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,17
01.12.15	24,00	*	125,92	123,26	2,66	74,73	42,72	32,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,15
02.12.15	24,00	*	126,64	123,90	2,74	73,96	42,65	31,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,09
03.12.15	24,00	*	126,80	123,96	2,84	74,58	42,91	31,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,14
04.12.15	24,00	*	126,62	123,91	2,72	74,73	43,05	31,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,13
05.12.15	24,00	*	125,96	123,24	2,73	75,07	43,37	31,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,12
06.12.15	24,00	*	126,03	123,29	2,74	75,07	43,84	31,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,06
07.12.15	24,00	*	126,16	123,43	2,73	74,70	43,92	30,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,01
08.12.15	24,00	*	125,91	123,19	2,73	74,80	43,72	31,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,04
09.12.15	24,00	*	126,07	123,33	2,75	74,77	43,63	31,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,05
10.12.15	24,00	*	126,94	124,18	2,76	74,87	43,84	31,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,06
11.12.15	24,00	*	126,78	124,01	2,76	74,71	44,01	30,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,02
12.12.15	24,00	*	126,24	123,35	2,90	74,75	43,97	30,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,02
13.12.15	24,00	*	125,87	123,09	2,77	74,57	43,66	30,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,02
14.12.15	24,00	*	126,23	123,42	2,81	74,60	43,57	31,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,05
15.12.15	24,00	*	126,07	123,16	2,91	75,06	43,61	31,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,10
16.12.15	24,00	*	124,08	121,22	2,86	75,07	43,29	31,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,07
17.12.15	24,00	*	122,91	120,20	2,71	64,62	38,48	26,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,32
18.12.15	24,00	*	126,41	123,54	2,88	74,93	42,80	32,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,19
19.12.15	24,00	*	130,27	127,22	3,06	75,05	43,69	31,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,23
20.12.15	24,00	*	127,53	124,57	2,96	74,75	43,66	31,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,10
21.12.15	24,00		123,01	120,30	2,72	74,22	42,86	31,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,98
22.12.15	24,00		123,01	120,30	2,72	74,22	42,86	31,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,98
23.12.15	24,00		123,01	120,30	2,72	74,22	42,86	31,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,98
Среднее	24,00	-	123,01	120,30	2,72	74,22	42,86	31,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,98
Итого	720,00		3690,35	3608,88	81,47						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	119,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 00:00	62758,48	61340,38	-	-	-	-	1864,90	-	18473,45
	14.04.15 00:00	62758,48	61340,38	-	-	-	-	1864,90	-	18473,45

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **119,30** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____/_____

АО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» ДЕК 2015 г.