Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 11 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 11
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 36954
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36954-ч(с)-1215.txt
Режим (схема): 0
график: 150/70

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,42

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,356 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.15	24,00		148,78	149,19	-0,40	74,08	46,06	28,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,16
25.11.15	24,00		149,95	150,34	-0,39	75,70	46,76	28,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,33
26.11.15	24,00		151,91	152,30	-0,39	76,18	47,11	29,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,41
27.11.15	24,00		152,13	152,52	-0,39	76,00	47,09	28,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,39
28.11.15	24,00		152,59	152,97	-0,38	76,36	47,68	28,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,37
29.11.15	24,00		151,94	152,32	-0,38	75,93	47,34	28,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,33
30.11.15	24,00		151,03	151,42	-0,39	74,75	46,74	28,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,22
01.12.15	24,00		149,59	149,97	-0,38	75,33	47,04	28,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,22
02.12.15	24,00		149,38	149,75	-0,37	75,44	47,12	28,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,22
03.12.15	24,00		149,17	149,54	-0,38	75,30	46,97	28,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,22
04.12.15	24,00		149,19	149,56	-0,37	75,08	46,98	28,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,18
05.12.15	24,00		149,50	149,90	-0,40	73,43	46,37	27,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,03
06.12.15	24,00		150,90	151,31	-0,41	73,51	46,96	26,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,99
07.12.15	24,00		151,69	152,10	-0,41	73,24	46,86	26,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,99
08.12.15	24,00		151,35	151,75	-0,39	73,09	46,28	26,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,05
09.12.15	24,00		150,84	151,22	-0,38	73,39	46,42	26,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,06
10.12.15	24,00		149,80	150,16	-0,36	74,24	46,89	27,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,09
11.12.15	24,00		151,87	152,28	-0,40	74,01	47,28	26,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,05
12.12.15	24,00		150,56	150,96	-0,39	73,50	46,78	26,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,01
13.12.15	24,00		146,78	147,16	-0,37	72,46	45,81	26,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,90
14.12.15	24,00	*	104,11	104,48	-0,37	72,66	43,98	28,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
15.12.15	24,00		149,30	149,70	-0,39	76,61	47,20	29,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,38
16.12.15	24,00		149,53	149,91	-0,37	76,16	47,05	29,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,34
17.12.15	24,00		149,17	149,52	-0,36	75,91	46,69	29,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,35
18.12.15	24,00		149,09	149,44	-0,35	75,84	46,60	29,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,35
19.12.15	24,00		149,84	150,21	-0,37	75,94	47,15	28,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,30
20.12.15	24,00	*	101,59	101,86	-0,27	75,31	47,58	27,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
21.12.15	24,00		146,73	147,10	-0,38	74,79	46,77	28,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,10
22.12.15	24,00		146,73	147,10	-0,38	74,79	46,77	28,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,10
23.12.15	24,00		146,73	147,10	-0,38	74,79	46,77	28,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,10
Среднее	24,00	-	146,73	147,10	-0,38	74,79	46,77	28,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,10
Итого	720,00		4401,77	4413,12	-11,36						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	123,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 00:00	65911,90	66042,12	-	-	-	-	1576,00	-	13713,12
	14.04.15 00:00	65911,90	66042,12	-	-	-	-	1576,00	-	13713,12

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,42 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **123,00** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 24 ДЕК 2015 г.